ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ

ГОСТ 22689.0-77—ГОСТ 22689.20-77

Издание официальное

МОСКВА—1980

Перепечатка воспрещена

Редактор *В. Н. Розанова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 20.04.79 Подп. в печ. 18.02.80 4,5 п. л. 3,68 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 20 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 699

©Издательство стандартов, 1980

УДК 696.133.1 : 678.5 : 006.354 Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ПАТРУБКИ ПЕРЕХОДНЫЕ

Конструкция и размеры

Plastic waste and fitings. Reducers. Construction and dimensions

ГОСТ 22689.6—77


Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 8 августа 1977 г. № 112 срок введения установлен

с 01.01 1979 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на переходные патрубки, изготовляемые из полиэтилена высокой плотности (ПВП), полиэтилена низкой плотности (ПНП), полипропилена (ПП) и непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), для труб, изготовляемых из таких же материалов и предназначенных для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция, размеры и предельные отклонения от размеров переходных патрубков из ПВП, ПП и ПВХ для соединения по типу I ГОСТ 22689.2—77 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в таблице; из ПВП, ПНП и ПП для соединения по типу II — указанным на черт. 2 и в таблице и для соединения одного конца по типу II, а другого по типу III — указанным на черт. 3 и в таблице; из ПВП для соединения по типу IV — указанным на черт. 4 и в таблице.




Черт. 1




Черт. 2

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Ноябрь 1979 г.



Черт. 3



Черт. 4

мм

Условный проход		z	
D_y	d_y	Номин.	Пред. откл.
50	40	34	+ 9
85	50	42	+11
100	50	54	+12
100	85	50	

Пример условного обозначения переходного патрубка, изготовленного из ПВП, D_y 50 мм и d_y 40 мм для соединения по типам II и III:

Переход П-50×40-ПВП-III ГОСТ 22689.6—77

3. Конструкция и размеры раструбов и гладких концов переходных патрубков должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.2—77.

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение патрубков должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.0—77.

5. Переходные патрубки, предназначенные для соединения по типу I, должны поставляться в комплекте с уплотнительными кольцами по ГОСТ 22689.19—77, а для соединения по типу III— с накидными гайками по ГОСТ 22689.17—77 и прокладками по ГОСТ 22689.20—77.