
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
34437—
2018

Арматура трубопроводная

**МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
И КАВИТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК**

(IEC 60534-2-1:2011, NEQ)
(IEC 60534-2-4:2009, NEQ)
(IEC 60534-4:2006, NEQ)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2018

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (АО «НПФ «ЦКБА»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 июля 2018 г. № 110-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября 2018 г. № 1013-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34437—2018 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2019 г.

5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения международных стандартов:

- ИЕС 60534-2-1:2011 «Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 2-1. Пропускная способность. Уравнения для измерения расхода в установленных условиях» («Industrial — process control valves — Part 2-1: Flow capacity — Sizing equations for flow under installed condition», NEQ);
- ИЕС 60534-2-4:2009 «Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 2-4. Пропускная способность. Собственная характеристика потока и амплитуда измерения расхода» («Industrial — process control valves — Part 2-4: Flow capacity — Inherent flow characteristics and rangeability», NEQ);
- ИЕС 60534-4:2006 «Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 4. Контроль и типовые испытания» («Industrial — process control valves — Part 4: Inspection and routine testing», NEQ)

6 Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 55508—2013*

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября 2018 г. № 1013-ст ГОСТ Р 55508—2013 отменен с 1 июля 2019 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, оформление, 2018



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины, определения, сокращения и обозначения.....	2
4 Требования, предъявляемые к арматуре, поступающей на испытания.....	6
5 Требования, предъявляемые к испытательному участку стенда	6
6 Средства измерения.....	9
7 Порядок экспериментального определения гидравлических характеристик	10
7.1 Общие требования	10
7.2 Определение характеристик запорной арматуры.....	10
7.3 Определение характеристик регулирующей арматуры.....	14
7.4 Определение характеристик ПК	15
7.5 Определение характеристик обратных, неовозвратно-запорных и неовозвратно-управляемых клапанов, обратных затворов.....	18
8 Определение критериев кавитации и критического расхода регулирующей арматуры	19
8.1 Общие положения	19
8.2 Порядок определения критериев кавитации	20
8.3 Рекомендации по внесению кавитационных характеристик в КД.....	21
Приложение А (справочное) Коэффициенты, учитывающие расширение и сжимаемость воздуха	23
Приложение Б (рекомендуемое) Формы журналов регистрации экспериментальных данных	24
Приложение В (справочное) Методика экспериментального определения относительной шероховатости участка трубопровода испытательного стенда между местами отбора давлений	28
Приложение Г (обязательное) Общие правила статистической обработки экспериментальных данных.....	30
Приложение Д (рекомендуемое) Расчет допустимых и действительных отклонений пропускной способности.....	31
Библиография	32

Введение

Целесообразность разработки стандарта продиктована тем, что в настоящее время испытания трубопроводной арматуры по определению гидравлических и кавитационных характеристик проводят по различным отраслевым документам, стандартам организаций, в т.ч. по стандартам ЦКБА (СТ ЦКБА). Разработка межгосударственного стандарта приведет к единству правил проведения испытаний по экспериментальному определению этих характеристик арматуры.

Настоящий стандарт разработан на основе ГОСТ Р 55508—2013 «Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик» и СТ ЦКБА 029—2006 «Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик».

В стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов:

- IEC 60534-2-1:2011 «Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 2-1. Пропускная способность. Уравнения для измерения расхода в установленных условиях» («Industrial — process control valves — Part 2-1: Flow capacity — Sizing equations for flow under installed condition»);
- IEC 60534-2-4:2009 «Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 2-4. Пропускная способность. Собственная характеристика потока и амплитуда измерения расхода» («Industrial — process control valves — Part 2-4: Flow capacity — Inherent flow characteristics and rangeability»);
- IEC 60534-4:2006 «Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 4. Контроль и типовые испытания» (IEC 60534-4:2006 «Industrial — process control valves — Part 4: Inspection and routine testing»).

В стандарте также были использованы следующие международные стандарты:

- IEC 60534-2-3:1997 «Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 2-3. Методики проведения испытаний» («Industrial — process control valves — Part 2-3: Flow capacity — Test Procedures»);
- ISO 4126-1:2013 «Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 1. Предохранительные клапаны» («Safety devices for protection against excessive pressure — Part 1: Safety valves»).

В настоящем стандарте предусмотрены:

- требования, предъявляемые к:
 - а) арматуре, поступающей на испытания;
 - б) испытательному участку стенда;
 - в) средствам измерения;
- порядок экспериментального определения гидравлических характеристик арматуры различных видов (запорной, регулирующей и обратной, а также предохранительных, невозвратно-запорных и невозвратно-управляемых клапанов);
- порядок экспериментального определения кавитационных характеристик регулирующей арматуры;
- рекомендации по внесению гидравлических и кавитационных характеристик в КД арматуры различных видов.

В приложениях к стандарту приведены:

- коэффициенты, учитывающие расширение и сжимаемость воздуха;
- правила статистической обработки экспериментальных данных (для арматуры всех видов);
- алгоритм расчета отклонения действительных значений пропускной способности от расчетных (для регулирующей арматуры);
- рекомендуемые формы журналов регистрации экспериментальных данных.

Стандарт разработан авторским коллективом: Ю.И. Тарасьев, к.т.н. Е.Г. Пинаева, М.И. Силивина, С.Н. Дунаевский, Т.И. Болонева (АО «НПФ «ЦКБА»).

Поправка к ГОСТ 34437—2018 Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Армения	АМ	Минэкономики Республики Армения

(ИУС № 2 2020 г.)

Арматура трубопроводная

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
И КАВИТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Pipeline valves. Technique of the experimental determination of hydraulic and cavitation characteristics

Дата введения — 2019—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на трубопроводную арматуру и устанавливает методику экспериментального определения на специализированных расходных стендах:

- гидравлических характеристик:

а) коэффициентов сопротивления (для запорной и обратной арматуры, а также местных сопротивлений);

б) коэффициентов расхода (для предохранительной арматуры);

в) пропускной способности и пропускной характеристики в бескавитационном режиме (для регулирующей арматуры);

- кавитационных характеристик (для регулирующей арматуры):

а) коэффициентов кавитации;

б) коэффициентов критического перепада давления.

Настоящий стандарт допускается применять для других технических устройств и местных сопротивлений (например, фильтров) технологических систем различных объектов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.2.085—2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности

ГОСТ 12893—2005 Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17433—80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности

ГОСТ 24856—2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения

ГОСТ 33257—2015 Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, сокращения и обозначения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24856, ГОСТ 16504, ГОСТ 12.2.085, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1

давление настройки P_n : Наибольшее избыточное давление на входе в предохранительный клапан, при котором затвор закрыт и обеспечивается заданная герметичность затвора.
[ГОСТ 24856—2014, статья 6.3.2]

Примечание — Принципы назначения P_n приведены в ГОСТ 12.2.085.

3.1.2

давление полного открытия $P_{по}$: Избыточное давление на входе в предохранительный клапан, при котором совершается ход арматуры и достигается максимальная пропускная способность.
[ГОСТ 24856—2014, статья 6.3.5]

3.1.3

диапазон регулирования D : Отношение условной пропускной способности регулирующей арматуры к ее минимальной пропускной способности, при которой сохраняется вид пропускной характеристики в допускаемых пределах.
[ГОСТ 24856—2014, статья 6.2.16]

3.1.4

среда испытательная: Среда, используемая для контроля арматуры.
[ГОСТ 24856—2014, статья 2.19]

3.1.5

коэффициент кавитации K_c : Безразмерный параметр, обуславливающий при заданной температуре рабочей среды перепад давления на регулирующей арматуре, при котором начинается отклонение расходной характеристики $Q = f(\sqrt{\Delta P})$ от линейной зависимости.

Примечание — Q — объемный расход среды; ΔP — перепад давления на клапане.

[ГОСТ 24856—2014, статья 6.2.22]

3.1.6 **коэффициент критического перепада давления K_m :** Безразмерный коэффициент, используемый для расчета критического перепада давления ΔP_m , соответствующего достижению критического расхода, остающегося постоянным независимо от увеличения перепада давления на регулирующей арматуре.

3.1.7

коэффициент расхода для газа α_1 (жидкости α_2): Отношение при одинаковых параметрах массового расхода газа (жидкости) через предохранительный клапан к расходу газа (жидкости), через идеальное сопло с площадью сечения, равной площади самого узкого сечения седла клапана.
[ГОСТ 24856—2014, статья 6.3.11]

3.1.8

коэффициент сопротивления ζ : Отношение потерянного полного давления в арматуре к скоростному (динамическому) давлению в расчетном сечении.
[ГОСТ 24856—2014, статья 6.1.12]

Примечания

1 За расчетное сечение принимают проходное сечение входного патрубка арматуры диаметром, численно равным (в мм) номинальному диаметру DN .

2 При одинаковых размерах входного и выходного патрубков арматуры потеря полного давления будет равна разности статических давлений.

3 Для запорной арматуры коэффициент сопротивления указывают при полностью открытом положении затвора (совершении полного хода на открытие арматуры), если другое не оговорено технической документацией.

3.1.9 **критический перепад давления ΔP_m :** Перепад давления, начиная с которого при его увеличении не происходит увеличения расхода несжимаемой жидкости.

П р и м е ч а н и е — При критическом перепаде давления достигается постоянный (критический) расход несжимаемой жидкости.

3.1.10 область квадратичного сопротивления: Часть зоны турбулентного режима течения, при котором потери давления прямо пропорциональны коэффициенту сопротивления и средней скорости во второй степени [1].

3.1.11 полное давление: Сумма статического и скоростного (динамического) давлений.

3.1.12

пропускная способность (регулирующей арматуры) K_v , м³/ч: Величина, численно равная расходу рабочей среды с плотностью 1000 кг/м³, протекающей через регулируемую арматуру при перепаде давлений 0,1 МПа (1 бар или 1 кгс/см²)¹⁾.

[ГОСТ 24856—2014, статья 6.2.1]

3.1.13 пропускная способность (предохранительного клапана) G , кг/ч: Массовой расход рабочей среды через клапан.

3.1.14

относительная пропускная способность K_v/K_{vy} : Отношение пропускной способности на текущем ходе к условной пропускной способности.

[ГОСТ 24856—2014, статья 6.2.5]

3.1.15

условная пропускная способность K_{vy} , м³/ч: Пропускная способность на номинальном ходе или номинальном угле поворота.

[ГОСТ 24856—2014, статья 6.2.2]

3.1.16

начальная пропускная способность K_{v0} , м³/ч: Пропускная способность, задаваемая для построения пропускной характеристики при ходе, равном нулю.

[ГОСТ 24856—2014, статья 6.2.3]

3.1.17

пропускная характеристика: Зависимость пропускной способности от хода арматуры.

[ГОСТ 24856—2014, статья 6.2.8]

3.1.18

действительная пропускная характеристика: Пропускная характеристика данной арматуры, определенная экспериментальным путем.

[ГОСТ 24856—2014, статья 6.2.9]

3.1.19 площадь проходного сечения арматуры FN : Площадь, равная площади сечения диаметром, численно равным DN .

П р и м е ч а н и е — Если $DN_1 \neq DN_2$, то вместо FN следует применять FN_1 .

3.1.20 скоростное давление $\rho v^2/2$: Давление, равное половине произведения квадрата скорости в расчетном проходном сечении, на плотность движущейся среды.

3.1.21

ход арматуры h : Перемещение запирающего или регулирующего элемента, исчисленное от закрытого положения затвора.

П р и м е ч а н и е — Для клапанов и задвижек ходом является величина линейного (в мм) перемещения, а для кранов и затворов дисковых ходом является угол поворота запирающего или регулирующего элемента.

[ГОСТ 24856—2014, статья 6.1.15]

3.1.22

номинальный ход h_n : Полный ход арматуры, указанный в документации, без учета допусков.

[ГОСТ 24856—2014, статья 6.1.16]

¹⁾ Далее по тексту применяют вместо «бар или кгс/см²» единицу величины «бар».

3.1.23

относительный ход $\bar{h}_i$: Отношение значения текущего хода к номинальному ходу.
[ГОСТ 24856—2014, статья 6.1.19]

3.1.24

ход текущий h_i : Расстояние между уплотнительными поверхностями плунжера и седла.
[ГОСТ 24856—2014, пункт 6.1.18]

3.1.25

угол поворота: Угловое перемещение запирающего или регулирующего элемента, исчисленное от закрытого положения затвора.
[ГОСТ 24856—2014, статья 6.1.20]

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ЗЭл — запирающий элемент;
ИА — испытываемая арматура;
КД — конструкторская документация;
НД — нормативный документ;
ПК — предохранительный клапан;
ПМ — программа и методика испытаний;
РА — регулирующая арматура;
РЭл — регулирующий элемент;
ТЗ — техническое задание;
ТУ — технические условия.

3.3 В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

Д — диапазон регулирования;
 D_c — диаметр самого узкого сечения проточной части седла ПК, мм;
 Φ — относительная пропускная способность;
 Φ_0 — относительная начальная пропускная способность;
 DN — номинальный диаметр;
 DN_1 — номинальный диаметр входного патрубка;
 DN_2 — номинальный диаметр выходного патрубка;
 F — площадь сечения ПК, равная наименьшей площади сечения в проточной части седла, мм²;
 FN — площадь проходного сечения ИА, м²;
 FN_1 — площадь проходного сечения входного патрубка, м²;
 FN_2 — площадь проходного сечения выходного патрубка, м²;
 G — массовый расход, кг/с;
 K_v — пропускная способность, м³/ч;
 $\bar{K}_v$ — фактическое среднеарифметическое значение пропускной способности, м³/ч;
 K_{vy} — условная пропускная способность, м³/ч;
 $K_{v_{max}}$ — максимальное фактическое (экспериментальное) значение пропускной способности конкретного образца РА на номинальном ходе РЭл, м³/ч;
 $K_{v_{min}}$ — минимальное фактическое (экспериментальное) значение пропускной способности конкретного образца РА на минимальном ходе РЭл, м³/ч;
 K_v/K_{vy} — пропускная способность относительная;
 K_n — безразмерная массовая скорость;
 K_b — безразмерный коэффициент, характеризующий отличие докритической массовой скорости от критической;
 K_c — коэффициент кавитации;
 K_m — коэффициент критического перепада давления;
 K_{v_0} — начальная пропускная способность, м³/ч;
 ΔK_v — допустимое отклонение действительного значения пропускной способности от заданного (расчетного), %;
 L — строительная длина ИА, м;

L_1, L_2 — длина прямого участка трубопровода до и после ИА, м;
 N — количество экспериментальных значений;
 P_1 — абсолютное давление до ИА, равное сумме избыточного и атмосферного, Па;
 P_2 — абсолютное давление после ИА, равное сумме избыточного и атмосферного, Па;
 P_n — давление настройки ПК, Па;
 $P_{нп}$ — абсолютное давление насыщенных паров жидкости при температуре t на входе в РА, Па;
 $P_{по}$ — давление полного открытия, Па;
 P^* — критическое термодинамическое давление среды, Па (для воды $P^* = 214,1523 \cdot 10^5$ Па);
 ΔP — перепад (потери) давления на ИА, Па;
 ΔP_m — критический перепад давления, Па;
 Q — объемный расход, м³/с;
 Q_1 — объемный расход газа до ИА, м³/с;
 Q_2 — объемный расход газа после ИА, м³/с;
 $R_{уд}$ — удельная газовая постоянная, Дж/кг·К (для воздуха $R = 287$);
 Re — число Рейнольдса;
 $Re_{кв}$ — число Рейнольдса, соответствующее области квадратичного сопротивления;
 V — объем жидкости, л;
 Z — коэффициент сжимаемости газа;
 g — ускорение свободного падения, м/с²;
 h_i — текущий ход, мм;
 h_n — номинальный ход, мм;
 $\bar{h}_i$ — относительный ход;
 l_1, l_2 — длина прямых участков труб от входного и выходного патрубков ИА до мест отбора давления, м;
 n — показатель изоэнтропы;
 t_1 — температура испытательной среды до ИА, °С;
 v — средняя скорость, отнесенная к площади номинального прохода, м/с;
 α_1 — коэффициент расхода для газа;
 α_2 — коэффициент расхода для жидкости;
 $\beta = P_2/P_1$ — отношение абсолютных давлений газа после и до ИА;
 Δ — абсолютная шероховатость, мм;
 $\bar{\Delta}$ — относительная шероховатость;
 $\Delta_{апр}$ — средняя погрешность аппроксимации;
 ζ — коэффициент сопротивления;
 ζ_c — коэффициент сопротивления в области квадратичного сопротивления системы, включающей ИА и участок трубопровода между местами отбора давления;
 $\zeta_{по}$ — коэффициент сопротивления в области квадратичного сопротивления при полном открытии ИА;
 $\zeta_{тр}$ — коэффициент сопротивления в области квадратичного сопротивления участка трубопровода между местами отборов давлений;
 $\bar{\zeta}$ — среднее арифметическое значение коэффициента сопротивления;
 λ — коэффициент трения участка трубопровода;
 ν — кинематическая вязкость, м²/с;
 ρ — плотность испытательной среды, кг/м³;
 ρ_1 — плотность среды при параметрах до ИА P_1 и t_1 , кг/м³;
 ρ_2 — плотность среды при параметрах после ИА P_2 и t_2 , кг/м³;
 σ — среднее квадратичное отклонение;
 τ — время, с;
 φ — угол открытия ИА поворотного типа.

4 Требования, предъявляемые к арматуре, поступающей на испытания

4.1 На испытания должна поступать ИА в сборе, прошедшая приемо-сдаточные испытания в полном объеме. Вместе с ИА поставляют комплект сопроводительной документации в объеме:

- сборочный чертеж;
- паспорт с отметкой ОТК о проведении приемо-сдаточных испытаний;
- ПМ (или ТЗ на испытания);
- руководство по эксплуатации;
- ТУ/ТЗ (или проект ТЗ).

4.2 Количество образцов арматуры, подвергаемых испытаниям:

- один образец — при подтверждении численных значений гидравлических характеристик опытных образцов и серийной арматуры;
- один образец — при изготовлении и поставке одного изделия. Результаты испытаний этого изделия заносятся в паспорт и ТУ с уточнением гидравлических характеристик в ТУ при последующих испытаниях и поставках;
- два образца, изготовленные по одному чертежу, — при необходимости выдачи рекомендаций для внесения в КД значений гидравлических характеристик серийных и опытных образцов ИА. Допускается испытывать один опытный (головной) образец по согласованию с заказчиком.

4.3 ИА должна соответствовать спецификации и сборочному чертежу. Соответствие устанавливают визуально-измерительным контролем.

Повреждения поверхностей ИА не допускаются.

4.4 ИА должна обеспечивать ход (угол поворота) ЗЭл (РЭл), указанный в КД в пределах допусков.

4.5 Ход (угол поворота) ЗЭл запорной арматуры, управляемой приводом (электро-, пневмо- и гидроприводом), должен быть отрегулирован на величину, соответствующую значению, указанному в КД, с минусовым допуском.

4.6 Если при эксплуатации запорной арматуры люфты подвижной системы, связанной с ЗЭл, от воздействия давления выбирают, то перед началом проведения испытаний все люфты должны быть устранены. Если люфты подвижной системы, связанной с ЗЭл, не устраняют, то арматуру поставляют на испытания с ходом, меньше указанного в КД на величину люфтов, при этом суммарная величина люфтов должна быть известна.

5 Требования, предъявляемые к испытательному участку стенда

5.1 Коэффициент сопротивления ζ , пропускная способность K_v , коэффициент расхода α_1 (α_2) определяют на стендах с использованием в качестве испытательной среды ньютоновских несжимаемых жидкостей и газообразных сжимаемых сред.

Коэффициенты кавитации K_c и коэффициенты критического перепада давления K_m определяют на стенде, имеющем в качестве испытательной среды несжимаемую жидкость.

5.2 В качестве несжимаемой жидкости рекомендуется применять воду, а в качестве сжимаемой жидкости — воздух.

5.3 Вода, применяемая для испытаний, должна соответствовать требованиям НД государств, проголосовавших за принятие настоящего стандарта¹⁾. Допускается применять воду, соответствующую НД²⁾.

Качество воздуха должно быть не хуже регламентированного классом 9 ГОСТ 17433, (или классом 684 НД³⁾).

5.4 При проведении испытаний температура испытательной среды до ИА должна быть:

- воды — $(20 \pm 15)^\circ\text{C}$;
- воздуха — $(25 \pm 20)^\circ\text{C}$.

5.5 Испытания проводят при следующих параметрах окружающего воздуха:

- температура — не ниже 5°C ;
- атмосферное давление — от 84 до 106 кПа.

Относительную влажность воздуха не регламентируют.

5.6 Принципиальные схемы установки ИА на испытательных участках гидравлического (пневматического) стенда приведены на рисунке 1.

¹⁾ В Российской Федерации применяют МУ 2.1.5.1183-03 [2].

²⁾ В Российской Федерации применяют СанПиН 2.1.4.1074-01 [3].

³⁾ В Российской Федерации применяют ГОСТ Р ИСО 8573-1—2005 [4].






Рисунок 1 — Принципиальная схема испытательного участка гидравлического (пневматического) стенда

5.7 При испытании ПК на пневматическом стенде клапан устанавливают на трубопровод или на емкость. При этом сброс воздуха происходит либо через глушитель, либо непосредственно в атмосферу. Принципиальные схемы установки ПК на испытательных участках пневматического стенда приведены на рисунке 2.



а) участок стенда при установке ПК на трубопровод

Рисунок 2 — Принципиальная схема испытательного участка пневматического стенда для испытаний ПК, лист 1



б) участок стэнда при установке ПК на емкость

1 — запорный клапан; 2 — трубопровод на входе ПК; 3, 5 — прибор для измерения давления; 4 — испытуемый ПК;
6 — трубопровод на выходе ПК; 7 — глушитель; 8 — емкость

Рисунок 2, лист 2

5.8 Для испытания арматуры различных номинальных диаметров необходимо, чтобы трубопроводы испытательного участка стэнда, на которых устанавливают ИА, были сменными.

Внутренний диаметр присоединительных сменных трубопроводов не должен отличаться от диаметров патрубков арматуры более чем на 2 %. В случае превышения отклонения следует учитывать наличие местных сопротивлений (внезапного сужения и расширения), вычитая расчетные значения коэффициентов сопротивления расширения и сужения из коэффициента сопротивления арматуры, полученного экспериментально.

5.9 Испытательный участок стэнда должен состоять из двух прямых отрезков сменных трубопроводов без дополнительных местных сопротивлений.

Длина прямых отрезков сменных трубопроводов стэнда должна быть не менее двадцати номинальных диаметров на входе арматуры ($L_1 \geq 20DN_1$) и не менее десяти номинальных диаметров на выходе ($L_2 \geq 10DN_2$) ([5]).

5.10 Значения расстояний от уплотнительной поверхности места присоединения ИА к трубопроводу до мест отбора давлений приведены в таблице 1 (соответствует НД¹⁾).

Т а б л и ц а 1 — Расстояние от уплотнительной поверхности патрубков ИА до мест отбора давлений
В миллиметрах

Место отбора давлений	Расстояние от уплотнительной поверхности соответственно входного и выходного патрубков ИА до мест отбора давлений соответственно до и после ИА для DN арматуры		
	до DN 6 включ.	св. DN 6 до DN 32 включ.	св. DN 32
До ИА I_1	От 6 DN_1 до 13 DN_1	От 2 DN_1 до 5 DN_1	От 1 DN_1 до 2 DN_1
После ИА I_2	От 6 DN_2 до 13 DN_2	От 4 DN_2 до 6 DN_2	От 4 DN_2 до 6 DN_2

¹⁾ В международной стандартизации [6].

5.11 В измерительных сечениях стенов устанавливают не менее четырех приемников местного статического давления в виде круглых отверстий, расположенных в стенке трубопровода равномерно по его периметру и соединенных между собой каналом связи, площадь сечения которого должна быть не менее суммы площадей отверстий. Допускается соединение отдельных приемников давления в единый коллектор трубками одинакового сечения и длины. Осевые линии отверстий должны пересекаться с осевой линией трубопровода, и находиться к ней под прямым углом. Отверстие в трубе должно быть круглым, а края должны быть вровень со стенками трубы, острыми и без заусенцев.

Внутренний диаметр отверстий для отборов давления должен удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 — Внутренний диаметр отверстий для отборов давления

В миллиметрах

Номинальный диаметр	Внутренний диаметр отверстия отбора давления	
	минимальный	максимальный
До DN 10 включ.	$0,1DN$	
От DN 15 до DN 50 включ.	3	6
От DN 50 до DN 100 включ.		9
Св. DN 100		12

5.12 Для испытания арматуры с различной строительной длиной рекомендуется предусмотреть в составе испытательного участка стенов компенсатор длины перед испытательным участком стенов или за ним.

Для испытания арматуры со смещенными осями патрубков рекомендуется предусмотреть компенсатор высоты.

5.13 Испытательный стенд должен быть аттестован в соответствии с требованиями НД¹⁾.

5.14 Требования безопасности при проведении испытаний — в соответствии с ГОСТ 33257.

6 Средства измерения

6.1 Для определения гидравлических и кавитационных характеристик (ζ , K_v , α_1 , α_2 , K_c , K_m) на испытательном стенде подлежат измерению следующие параметры:

- расход испытательной среды;
- время измерения расхода (при объемном или весовом способе измерения расхода);
- давления до и после ИА либо давления до ИА и перепад давления на ИА;
- температура испытательной среды перед ИА;
- ход арматуры.

6.2 Погрешность измерения параметров

Погрешность измерения параметров при проведении испытаний не должна превышать значений, приведенных в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 — Допустимые погрешности измерения параметров

Измеряемый параметр	Допустимая погрешность измерения параметров	
	относительная	абсолютная
Расход	$\pm 1,0 \%$	—
Давление и перепад давления	$\pm 1,5 \%$	—
Температура	—	$\pm 1,0 \text{ } ^\circ\text{C}$
Время	—	$\pm 0,2 \text{ с}$
Ход арматуры	$\pm 0,5 \%$	—

¹⁾ В Российской Федерации применяют ГОСТ Р 8.568—97 [7].

6.3 Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений — по НД¹⁾.

6.4 Измерение расхода, давления, перепада давления и температуры следует проводить средствами измерения и приборами любого типа, предназначенными для этих целей и обеспечивающие погрешности измерений не более, указанных в таблице 3.

6.5 Требования к средствам измерения — по ГОСТ 33257.

7 Порядок экспериментального определения гидравлических характеристик

7.1 Общие требования

7.1.1 Экспериментальное определение гидравлических характеристик следует проводить в области квадратичного сопротивления и при отсутствии кавитации, если испытания проводятся на воде.

7.1.2 Для любого типа арматуры номинальных диаметров $DN \leq 250$ для всех значений хода h_i либо углов поворота φ_i (далее — хода) область квадратичного сопротивления наступает при числах Рейнольдса $Re_{кв} \geq 2 \cdot 10^4$.

Для арматуры номинальных диаметров $DN > 250$, а также запорной арматуры $DN \leq 250$, коэффициент сопротивления которой при полном открытии превышает $\zeta > 50$ (регулирующей арматуры, условная пропускная способность которой соответствует $\zeta > 50$), область квадратичного сопротивления $Re_{кв}$ определяют в процессе экспериментального определения коэффициентов сопротивления и пропускной способности. Порядок определения $Re_{кв}$ изложен в 7.2.3.

Если при номинальном режиме эксплуатации арматуры число Рейнольдса $Re_{кв} < 2 \cdot 10^4$, то ее коэффициент сопротивления (пропускную способность) следует определять при Re , соответствующем номинальному режиму эксплуатации.

7.1.3 В области квадратичного сопротивления (при числах Рейнольдса $Re_{кв} \geq 2 \cdot 10^4$) подтверждением бескавитационного режима течения несжимаемой испытательной среды (воды) является линейный вид зависимости расходной характеристики. Признаком наступления кавитационного режима является начало отклонения расходной характеристики от линейной зависимости.

При испытании арматуры на фиксированном ходе (степени открытия) граничным условием обеспечения бескавитационного режима течения является перепад давления, при котором в пределах погрешностей измерений наступает отклонение от линейности расходной характеристики $Q = f(\sqrt{\Delta P})$. Значения расхода воды Q и перепада давления на арматуре ΔP , определяющие начало отклонения расходной характеристики от линейной зависимости, следует исключить из массива экспериментальных данных, используемых при оценке коэффициента сопротивления и пропускной способности арматуры.

В бескавитационном режиме число измерений Q и ΔP должно быть не менее пяти.

7.1.4 Направление подачи рабочей среды в соответствии с направлением стрелки, указанной на корпусе или на чертеже.

7.1.5 Арматуру устанавливают на испытательном участке стенда в соответствии с требованиями КД.

7.1.6 В процессе проведения эксперимента на фиксированном ходе ЗЭл (РЭл) при изменении расхода испытательной среды величина хода должна оставаться постоянной. Установку ЗЭл (РЭл) в каждое новое положение следует проводить от поверхности седла или от положения, принятого за начальное (например, для шиберной задвижки).

7.2 Определение характеристик запорной арматуры

7.2.1 Общие положения

Для запорной арматуры в области квадратичного сопротивления определяют:

- коэффициент сопротивления на ходе ЗЭл, указанном в КД с учетом минусового допуска;
- зависимость коэффициента сопротивления от хода ЗЭл, которая позволяет для заданного значения коэффициента сопротивления определить минимальное допустимое значение хода h_i (φ_i), при котором обеспечивается заданный коэффициент сопротивления:

а) для клапанов и задвижек — $\zeta = f(h_i)$ или $\zeta = f(h_i/DN)$;

б) для кранов и затворов дисковых — $\zeta = f(\varphi_i)$ или $\zeta = f(\varphi_i/\varphi_{КДном})$.

Определение зависимости коэффициента сопротивления от хода ЗЭл проводят по требованию заказчика.

¹⁾ В Российской Федерации действуют МИ 2304—94 [8] и Приказ Минпромторга от 2 июля 2015 г. № 1815 [9].

7.2.2 Определение коэффициента сопротивления арматуры от DN 32 до DN 250

включительно

Определение коэффициента сопротивления арматуры, кроме полнопроходных задвижек и кранов всех DN, рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- 1) установить ИА на испытательном участке стенда в соответствии с требованиями 4.4—4.6;
- 2) установить ЗЭл в положение полного открытия — на ход по чертежу с учетом минусового допуска и зафиксировать в этом положении;
- 3) отрегулировать арматурой стенда (клапаны 1 и 7 на рисунке 1) режим испытания изделия в соответствии с требованиями 7.1.2;
- 4) рассчитать число Рейнольдса по формуле

$$Re = \frac{v \cdot DN \cdot 10^{-3}}{v} = \frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot v \cdot DN \cdot 10^{-3}}, \quad (1)$$

где $v = \frac{Q}{FN}$;

$$FN = \frac{\pi \cdot DN^2 \cdot 10^{-6}}{4}.$$

При $DN_1 \neq DN_2$ вместо DN в формулу для расчета FN следует подставлять DN_1 ;

5) в установившемся режиме (время выхода на режим не менее трех минут) провести измерение расхода среды, проходящей через ИА, давления до ИА и перепада давления на ней;

6) с помощью арматуры стенда (клапаны 1 и 7 на рисунке 1) увеличить или уменьшить расход при условии выполнения требований 7.1.2 так, чтобы перепад давления на ИА изменялся не менее чем на 15 %. Измерить расход и перепад давления. Изменение расхода следует проводить не менее пяти раз;

7) при ходах ЗЭл $h_i(\varphi_i)$, равных 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % хода, указанного в КД, или при положениях, указанных заказчиком, провести определение коэффициента сопротивления, соблюдая требования 7.1.2, и в соответствии с порядком, изложенным в перечислениях 3) — 6) 7.2.2;

8) рассчитать коэффициент сопротивления по формуле

$$\zeta = \frac{2 \cdot \Delta P \cdot FN^2 \cdot B^2}{Q_1^2 \cdot \rho_1}, \quad (2)$$

где $B = 1,0$ — при испытании на воде и при испытании на воздухе для отношения давлений $\beta = P_2/P_1 \geq 0,9$.

Коэффициент B определяют по таблице А.1 (приложение А) — при испытании по требованию заказчика на воздухе для отношения давлений $\beta = P_2/P_1 < 0,9$.

Плотность воды определяют в зависимости от давления и температуры среды до ИА по справочнику теплофизических свойств воды и водяного пара. Допускается принимать плотность воды, равной $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$.

Плотность воздуха определяют по справочнику теплофизических свойств газов и жидкостей, либо рассчитывают по формуле

$$\rho_1 = \frac{3,48 \cdot 10^{-3} \cdot P_1}{Z \cdot (t_1 + 273)}. \quad (3)$$

Допускается коэффициент сжимаемости Z определять по таблице А.2 (приложение А).

В случае если диаметры входного и выходного патрубка ИА не равны друг другу, коэффициент сопротивления рассчитывают по одной из формул:

- при испытании водой

$$\zeta = \frac{2 \cdot \Delta P \cdot FN_1^2}{Q^2 \cdot \rho} + \left[1 - \left(\frac{DN_1}{DN_2} \right)^4 \right]; \quad (4)$$

- при испытании воздухом

$$\zeta = \frac{2 \cdot \Delta P \cdot FN_1^2}{Q_1^2 \cdot \rho_1} + \left[1 - \frac{\rho_1}{\rho_2} \cdot \left(\frac{DN_1}{DN_2} \right)^4 \right]; \quad (5)$$

9) данные измерений, расчетные значения коэффициента сопротивления и числа Рейнольдса Re рекомендуется вносить в журнал регистрации по форме, приведенной в таблице Б.1 (приложение Б);

10) провести обработку полученных экспериментальных данных в соответствии с 7.2.5.

7.2.3 Определение коэффициента сопротивления арматуры DN свыше 250, а также арматуры DN до 250 включительно, если при полном открытии ее $\zeta > 50$

Определение коэффициента сопротивления арматуры, кроме полнопроходных задвижек и кранов всех DN , рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- 1) установить ИА на испытательном участке стенда в соответствии с требованиями 4.4 – 4.6;
- 2) установить ЗЭл арматуры в положение полного открытия и зафиксировать в этом положении;
- 3) отрегулировать арматурой стенда (клапаны 1 и 7 на рисунке 1) режим, соответствующий числу Рейнольдса в диапазоне $Re = 10^4 - 2 \cdot 10^4$. Число Рейнольдса рассчитывают по формуле (1);
- 4) провести определение коэффициента сопротивления в соответствии с перечислениями 5) и 8) 7.2.2;

5) с помощью арматуры участка стенда (клапаны 1 и 7 на рисунке 1) увеличить расход и соответственно число Рейнольдса на 8 % — 10 % и определить коэффициент сопротивления в соответствии с перечислениями 5) и 8) 7.2.2;

6) расход следует увеличивать до тех пор, пока для пяти значений расхода (чисел Рейнольдса) коэффициент сопротивления ИА не станет постоянной величиной. Расчетные значения коэффициента сопротивления должны находиться в диапазоне $(\zeta \pm \Delta\zeta)$, где $\Delta\zeta$ — погрешность определения коэффициента сопротивления на испытательном стенде, рассчитываемая по одной из формул

$$\frac{\Delta\zeta}{\zeta} = \frac{\Delta\Delta P}{\Delta P} + 2 \cdot \frac{\Delta Q}{Q}, \quad (6)$$

где $\Delta\Delta P$ — половина цены деления прибора, измеряющего перепад давления;

ΔQ — половина цены деления прибора, измеряющего расход;
или

$$\frac{\Delta\zeta}{\zeta} = \frac{\Delta P_1}{P_1} + \frac{\Delta P_2}{P_2} + 2 \cdot \frac{\Delta Q}{Q}, \quad (7)$$

где ΔP_1 и ΔP_2 — половина цены деления прибора, измеряющего давления;

7) определить минимальное значение числа $Re_{\min}$, начиная с которого коэффициент сопротивления ζ становится постоянным;

8) провести обработку экспериментальных значений коэффициентов сопротивления при $Re \geq Re_{\min}$ в соответствии с 7.2.5.

7.2.4 Уточнение коэффициентов сопротивления полнопроходных задвижек и кранов всех DN , а также арматуры до DN 32 включительно

Определение коэффициента сопротивления полнопроходных задвижек и кранов всех DN , а также прочей запорной арматуры номинальных диаметров до DN 32 включительно при полном открытии рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- определить коэффициент сопротивления в соответствии с 7.2.2, либо в соответствии с 7.2.3;
- в связи с соизмеримостью коэффициентов сопротивления арматуры и участка трубопровода стенда между местами отбора давлений следует уточнить величину коэффициента сопротивления:

1) определить относительную шероховатость $\bar{\Delta}$ участка трубопровода стенда между местами отбора давлений по методике, приведенной в приложении В;

2) определить коэффициент сопротивления системы ζ_c , включающей ИА и участок трубопровода стенда между местами отбора давлений, в области квадратичного сопротивления в соответствии с перечислениями 3) — 6) 7.2.2, либо в соответствии с перечислениями 2) — 7) 7.2.3;

3) по величине $\bar{\Delta}$ для каждого рассчитанного значения числа Рейнольдса Re по таблице В.1 (приложение В) определить значение коэффициента трения λ ;

4) рассчитать коэффициент сопротивления участка трубопровода между местами отбора давлений $\zeta_{тр}$ по формуле

$$\zeta_{тр} = \lambda \cdot \frac{l_1 + l_2}{DN \cdot 10^{-3}}; \quad (8)$$

5) при неравенстве диаметров входного и выходного патрубков определить отдельно коэффициент сопротивления участка трубопровода до ИА и после ИА. Испытания следует проводить в следующем порядке:

- а) соединить два трубопровода, используемых для определения коэффициента сопротивления арматуры номинального диаметра DN_1 ;
 б) определить коэффициент сопротивления участка трубопровода между местами отбора давлений;
 в) рассчитать коэффициент сопротивления участка до ИА, принимая за расчетное сечение площадь проходного сечения входного патрубка, по формуле

$$\zeta_{\text{тр}_{DN_1}} = \zeta_{\text{тр}} \cdot \frac{l_1}{l_1 + l_2}; \quad (9)$$

- г) соединить два трубопровода, используемых для определения коэффициента сопротивления арматуры номинального диаметра DN_2 ;
 д) определить коэффициент сопротивления участка трубопровода между местами отбора давлений;
 е) рассчитать коэффициент сопротивления участка после ИА, принимая за расчетное сечение площадь проходного сечения выходного патрубка, рассчитать по формуле

$$\zeta_{\text{тр}_{DN_2}} = \zeta_{\text{тр}} \cdot \frac{l_1}{l_1 + l_2}; \quad (10)$$

- ж) рассчитать коэффициент сопротивления участка после ИА, принимая за расчетное сечение площадь проходного сечения входного патрубка, по формуле

$$\zeta_{\text{тр}_{DN_2}}^* = \zeta_{\text{тр}_{DN_2}} \cdot \left(\frac{DN_1}{DN_2} \right)^4; \quad (11)$$

- и) рассчитать коэффициент сопротивления участка трубопровода между местами отбора давлений по формуле

$$\zeta_{\text{тр}} = \zeta_{\text{тр}_{DN_1}} + \zeta_{\text{тр}_{DN_2}}^*; \quad (12)$$

- 6) рассчитать коэффициент сопротивления арматуры при полном открытии $\zeta_{\text{по}}$ по формуле

$$\zeta_{\text{по}} = \zeta_{\text{с}} - \zeta_{\text{тр}}; \quad (13)$$

- 7) провести обработку полученных экспериментальных данных в соответствии с 7.2.5.

7.2.5 Обработка экспериментальных данных

7.2.5.1 Обработка экспериментальных данных, полученных при испытании запорной арматуры на ходе ЗЭл, приведенном в КД с учетом минусового допуска:

- при подтверждении численного значения коэффициента сопротивления, указанного в КД серийной арматуры, а также при изготовлении и поставке одного изделия. Статистическую обработку экспериментальных данных проводят в соответствии с приложением Г, подставляя в формулы (Г.1) — (Г.4) экспериментальные значения ζ вместо $x_1 \dots x_N$. За величину коэффициента сопротивления принимают значение $\zeta = \zeta_{\text{в}}$, рассчитанное по формуле (Г.4);

- при определении численных значений коэффициента сопротивления серийных и опытных образцов арматуры статистическую обработку экспериментальных данных проводят в соответствии с приложением Г для каждого изделия отдельно. За коэффициент сопротивления каждого изделия принимают значение $\zeta = \zeta_{\text{в}}$, рассчитанное по формуле (Г.4). За значение коэффициента сопротивления арматуры принимают большее из значений $\zeta_{\text{в}}$, рассчитанных по формуле (Г.4).

7.2.5.2 Обработка экспериментальных данных, полученных при определении зависимости коэффициента сопротивления от хода ЗЭл $\zeta_{\text{в}} = f(h_i)$ или $\zeta_{\text{в}} = f(\varphi_i)$, либо $\zeta_{\text{в}} = f(h_i/DN)$ или $\zeta_{\text{в}} = f(\varphi_i/\varphi_{\text{КДном}})$:

- для каждого образца в отдельности на фиксированном ходе ЗЭл h_i (φ_i) провести статистическую обработку экспериментальных данных, подставляя в формулы (Г.1) — (Г.4) экспериментальные значения ζ_i вместо $x_1 \dots x_N$, полученные на этих h_i (φ_i);

- за значение коэффициента сопротивления ζ_i на ходе h_i (φ_i) принимают значение $\zeta_{\text{в}}$, рассчитанное по формуле (Г.4).

Для наглядности рекомендуется построить графики зависимостей $\zeta_{\text{в}} = f(h_i)$ или $\zeta_{\text{в}} = f(\varphi_i)$, либо $\zeta_{\text{в}} = f(h_i/DN)$ или $\zeta_{\text{в}} = f(\varphi_i/\varphi_{\text{КДном}})$.

7.2.6 Характеристики, вносимые в КД

7.2.6.1 В КД на запорную арматуру вносят запись: «Коэффициент сопротивления ζ — не более...».

7.2.6.2 В тексте указывают значение ζ , определенное в 7.2.5.1, либо значение ζ , определенное в 7.2.5.2 на ходе ЗЭл h_i (φ_i), заданном заказчиком.

7.3 Определение характеристик регулирующей арматуры

7.3.1 Общие положения

7.3.1.1 Гидравлическими характеристиками РА являются:

- пропускная способность K_v ;
- пропускная характеристика.

7.3.1.2 Для регулирующей арматуры определяют:

- условную пропускную способность K_{vy} на номинальном ходе h_n ;
- действительную пропускную характеристику $K_v = f(h_i)$ или $K_v = f(\varphi_i)$ (далее — пропускную характеристику).

7.3.1.3 Для регулирующей арматуры рассчитывают:

- отклонения действительных значений пропускной способности от заданных (расчетных) ΔK_{vi} (в соответствии с ГОСТ 12893);
- диапазон регулирования Д.

7.3.1.4 Определение K_{vy} и пропускной характеристики проводят в области квадратичного сопротивления при условии отсутствия кавитации.

7.3.2 Определение пропускной способности и пропускной характеристики

Определение пропускной способности проводят для хода РЭл, соответствующего 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 100 % номинального хода h_n ($\varphi_{\max}$) в следующей последовательности:

- 1) установить РА на испытательном участке стенда в соответствии с требованиями 5.6, 7.1.3 и 7.1.4;
- 2) открыть РА на требуемый ход h_i и зафиксировать РЭл в этом положении при соблюдении требований 7.1.5;
- 3) отрегулировать арматурой стенда (клапаны 1 и 7 на рисунке 1) режим испытания РА в области квадратичного сопротивления при условии отсутствия кавитации в соответствии с требованиями 7.1.2;
- 4) рассчитать число Рейнольдса по формуле (1);
- 5) в установившемся режиме (время выхода на режим не менее трех минут) провести измерение расхода, давления до РА и перепада давления на РА и рассчитать величину пропускной способности по формуле

$$K_v = \frac{3,57 \cdot 10^4 \cdot Q}{B} \cdot \sqrt{\frac{p_1}{\Delta P}}; \quad (14)$$

6) с помощью арматуры стенда (клапаны 1 и 7 на рисунке 1) увеличить или уменьшить расход при условии выполнения требований 7.1.2 и 7.1.5 так, чтобы перепад давления на РА изменялся не менее чем на 15 %. Измерить расход, перепад давления и рассчитать значение K_v по формуле (14);

7) повторить изменение расхода и, соответственно, измерения расхода и перепада давления, а также расчет пропускной способности не менее пяти раз;

8) данные измерений, а также расчетные значения пропускной способности и числа Рейнольдса вносят в журнал испытаний по форме Б.1 (приложение Б);

9) для каждого хода h_i (φ_i) провести статистическую обработку экспериментальных данных в соответствии с приложением Г, подставляя в формулы (Г.1) — (Г.4) значения K_v вместо $x_1 \dots x_N$. За величину пропускной способности K_v при ходе h_i (φ_i) принимают значение, рассчитанное по формуле (Г.3);

10) по результатам испытаний построить графики зависимости $K_v = f(h_i)$ или $K_v = f(\varphi_i)$.

7.3.3 Обработка экспериментальных данных

7.3.3.1 За величину условной пропускной способности K_{vy} принимают фактическое среднеарифметическое значение пропускной способности $\bar{K}_v$ на номинальном ходе h_n , полученное по результатам обработки экспериментальных данных в соответствии с перечислением 9) 7.3.2.

7.3.3.2 Проверку соответствия действительной пропускной характеристики пропускной характеристике, заданной в КД, проводят для каждого значения хода h_i (φ_i), на котором проводилось определение пропускной способности. Проводится сравнение среднеарифметических значений пропускной способности $\bar{K}_{vi}$, полученных после обработки экспериментальных данных по перечислению 9) 7.3.2 с допустимыми значениями пропускной способности (минимальным $\min K_{v_{\text{доп}}}$ и максимальным $\max K_{v_{\text{доп}}}$).

Проверку проводят в следующей последовательности:

- рассчитать относительную пропускную способность $\Phi = \frac{K_{vi}}{K_{vy}}$ по одной из формул:

а) для линейной пропускной характеристики

$$\Phi_i = \Phi_0 + (1 + \Phi_0) \cdot \frac{h_i}{h_n}, \quad (15)$$

где $\Phi_0 = \frac{K_{v0}}{K_{vy}}$;

б) для равнопроцентной характеристики

$$\Phi_i = (\Phi_0)^{1 - \frac{h_i}{h_n}}, \quad (16)$$

- рассчитать допустимое относительное отклонение $\delta(Kv_i)$, %, действительной пропускной способности от расчетной по одной из формул:

а) для линейной пропускной характеристики

$$\delta(Kv_i) = \pm 10 \cdot \Phi_i^{-0,2}, \quad (17)$$

б) для равнопроцентной пропускной характеристики

$$\delta(Kv_i) = \pm 15 \cdot \Phi_i^{-0,2}, \quad (18)$$

- рассчитать допустимые значения пропускной способности (минимальное $\min Kv_{\text{доп}i}$ и максимальное $\max Kv_{\text{доп}i}$) по формулам:

$$\min Kv_{\text{доп}i} = Kv_i \cdot (1 - 0,01 \cdot \delta(Kv_i)); \quad (19)$$

$$\max Kv_{\text{доп}i} = Kv_i \cdot (1 + 0,01 \cdot \delta(Kv_i)); \quad (20)$$

- сравнить фактическое среднеарифметическое значение пропускной способности $\overline{Kv_i}$, полученное по результатам обработки экспериментальных данных по перечислению 9) 7.3.2 со значениями $\min Kv_{\text{доп}i}$ и $\max Kv_{\text{доп}i}$, рассчитанными по формулам (19) и (20). Алгоритм расчета отклонений действительных значений пропускной способности от расчетных приведен в приложении Д:

- для линейной пропускной характеристики — в таблице Д.1;

- для равнопроцентной пропускной характеристики — в таблице Д.2;

- если в диапазоне относительных ходов $\bar{h}_i$ от 0,05 до 1,00 хотя бы одно значение $\overline{Kv_i}$ выходит за диапазон $[\min Kv_{\text{доп}} - \max Kv_{\text{доп}}]$, то необходимо провести корректировку профильной части РЭл, либо откорректировать КД в части значения условной пропускной способности и вида пропускной характеристики.

7.3.3.3 Диапазон регулирования рассчитывают по формуле

$$D = \frac{\Delta Kv_{\max}}{Kv_{\min}}, \quad (21)$$

где $Kv_{\max}$ и $Kv_{\min}$ — значения пропускной способности в диапазоне хода РЭл, в котором сохраняется заданный вид пропускной характеристики.

7.3.4 Характеристики, вносимые в КД

7.3.4.1 В КД на РА вносят запись:

«Условная пропускная способность $Kv_y = (\dots \pm \dots) \text{ м}^3/\text{ч}$;

пропускная характеристика — ...;

диапазон регулирования Д — не менее ...».

7.3.4.2 В тексте указывают:

- значение пропускной способности с допуском (в зависимости от вида пропускной характеристики), определенное по 7.3.3.1. Допуск на значение Kv_y — в соответствии с ГОСТ 12893 или по согласованию с заказчиком;

- вид пропускной характеристики, определенный по 7.3.3.2;

- значение диапазона регулирования Д, определенного по 7.3.3.3.

7.4 Определение характеристик ПК

7.4.1 Общие положения

7.4.1.1 Характеристикой ПК, определяемой экспериментально, является коэффициент расхода.

7.4.1.2 В зависимости от параметров и агрегатного состояния рабочей среды [несжимаемая жидкость или газ (пар)] коэффициент расхода одного и того же ПК при одном и том же ходе ЗЭл имеет различные значения:

- коэффициент расхода α_1 ПК, эксплуатируемого на газе (паре), зависит от отношения абсолютных давлений после и до ПК. При уменьшении отношения давлений коэффициент расхода увеличивается;
- при эксплуатации на несжимаемой жидкости сброс рабочей среды через ПК происходит в условиях развитой кавитации, в связи с чем, коэффициент расхода α_2 при работе ПК на жидкости существенно меньше коэффициента расхода α_1 .

7.4.1.3 При испытании ПК агрегатное состояние испытательной среды должно соответствовать агрегатному состоянию рабочей среды.

7.4.1.4 Для ПК коэффициент расхода α_1 (α_2) определяют:

- при рабочих параметрах, указанных в КД;
- при принудительном подъеме ЗЭл на ход по КД с минусовым допуском, если отсутствует техническая возможность обеспечить на стенде рабочие параметры испытаний.

7.4.2 Определение коэффициента расхода α_1 (α_2) ПК при рабочих параметрах

Определение коэффициента расхода α_1 (α_2) выполняют в следующей последовательности:

1) установить ПК, настроенный на заданное давление P_H , на испытательном участке стенда в соответствии с одной из схем, приведенных на рисунках 1 и 2. ПК, испытываемый на воде, устанавливают на испытательном участке стенда в соответствии с требованиями 5.6 и 7.1.3. Схему испытаний указывают в ПМ;

2) подать во входной патрубок ПК испытательную среду давлением P_H и измерить утечку в затворе. Величина утечки не должна превышать значение, указанное в КД (ГОСТ, паспорт, ТУ, ПМ);

3) увеличить давление на входе ПК до величины давления полного открытия $P_{по}$, указанного в КД¹⁾;

4) измерить:

- расход, проходящий через ПК,
- давление до ПК P_1 ,
- давление после ПК P_2 ;

5) уменьшить давление до ПК. Уменьшать давление следует до тех пор, пока ПК не закроется. Контроль момента закрытия ПК по показанию прибора для измерения давления на выходе ПК — давление должно быть равно атмосферному;

6) рассчитать коэффициент расхода в соответствии с формулами для расчета пропускной способности ПК, приведенными в ГОСТ 12.2.085:

- для единиц измерения G , кг/ч, F , мм² и P , МПа

$$\alpha = \frac{G}{3,60 \cdot F \cdot K_n \cdot \sqrt{P_1 \cdot \rho_1}} = \frac{G}{3,60 \cdot F \cdot K_b \cdot K_{п\text{кр}} \cdot \sqrt{P_1 \cdot \rho_1}}, \quad (22)$$

где $F = \frac{\pi}{4} \cdot D_c^2$;

для воды — $K_n = \sqrt{2 \cdot (1 - \beta)}$;

для воздуха:

$$K_n = \sqrt{\frac{2 \cdot n}{n-1} \left[\beta^{\frac{2}{n}} - \beta^{\frac{n+1}{n}} \right]} \quad \text{— при } \beta > \beta_{кр};$$

$$\beta_{кр} = \left(\frac{2}{n+1} \right)^{\frac{n}{n-1}};$$

$K_n = K_{п\text{кр}}$ — при $\beta \leq \beta_{кр}$;

$$K_{п\text{кр}} = \sqrt{n \cdot \beta_{кр}^{\frac{n+1}{n}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot n}{n+1}} \cdot \left(\frac{2}{n+1} \right)^{\frac{1}{n-1}} \quad \text{— при } \beta \leq \beta_{кр};$$

$$K_b = \sqrt{\frac{n+1}{n-1} \left[\beta^{\frac{2}{n}} - \beta^{\frac{n+1}{n}} \right]} \cdot \left(\frac{n+1}{2} \right)^{\frac{1}{n-1}} \quad \text{— при } \beta > \beta_{кр};$$

¹⁾ Рекомендуется учитывать международный стандарт [10].

$$K_b = 1 \text{ — при } \beta \leq \beta_{кр};$$

$$\rho_1 = \frac{(P_1 + 0,1) \cdot 10^6}{Z \cdot R_{уд} \cdot (t_1 + 273)};$$

Z — определяют по ГОСТ 12.2.085 (для воздуха $n = 1,4$);

7) повторить испытания и вычисления по перечислениям 2) — 6) 7.4.2 не менее пяти раз;

8) данные измерений, а также расчетные значения коэффициента расхода вносят в журнал испытаний по форме Б.2 (приложение Б);

9) провести обработку полученных экспериментальных данных в соответствии с 7.4.4.

7.4.3 Определение коэффициента расхода при принудительном подъеме ЗЭл

7.4.3.1 Для проведения испытаний при принудительном подъеме ЗЭл подготовить ПК следующим образом:

- из клапана вынуть пружину;
- установить на крышку (стакан) ПК специальное приспособление, позволяющее установить, контролировать и зафиксировать ЗЭл ПК на любом ходе.

Подтверждение значения α_1 (α_2), указанного в КД, проводят на ходе, указанном в КД с минусовым допуском.

7.4.3.2 Испытания на воде проводят при таких расходах и давлениях до и после ПК, при которых в ПК реализуется развитая кавитация.

7.4.3.3 Испытания на воздухе проводят в зависимости от значения отношения абсолютных давлений эксплуатации ПК $\beta_{КД} = P_{2экс}/P_{1экс}$:

- если по КД — $0,25 \leq \beta_{КД} \leq 0,90$, то испытания проводят при отношении абсолютных давлений после и до ПК $\beta_{экс} = P_2/P_1$, равном отношению абсолютных давлений, указанных в КД, $\beta_{КД}$;
- если по КД $\beta_{КД} < 0,25$, то испытания проводят при $\beta_{экс} = 0,25$.

Пример 1

1) В соответствии с КД клапан предназначен для эксплуатации при следующих абсолютных давлениях среды: давление до клапана $P_1 = 20$ бар, давление после клапана $P_2 = 12$ бар.

2) $\beta_{КД} = 0,6$; $0,9 > \beta_{КД} > 0,25$.

3) При фиксации золотника на ходе, равном ходу по чертежу с учетом минусового допуска испытания, следует проводить при абсолютных давлениях до и после клапана, для которых выполняется условие $\beta_{экс} = P_2/P_1 = 0,6$.

4) Если воздух сбрасывают в атмосферу, то испытания следует проводить при абсолютных давлениях до и после клапана: давление до клапана $P_1 = 1,67$ бар, давление после клапана $P_2 = 1$ бар.

5) $\beta_{экс} = P_2/P_1 = 1,00/1,67 = 0,6$.

Пример 2

1) В соответствии с КД клапан предназначен для эксплуатации при следующих абсолютных давлениях среды: $P_1 = 52$ бар, $P_2 = 3$ бар.

2) $\beta_{КД} = 0,05$, $\beta_{КД} < 0,25$.

3) При фиксации золотника на ходе, равном ходу по чертежу с учетом минусового допуска испытания следует проводить при абсолютных давлениях до и после клапана, для которых выполняется условие при $\beta_{экс} = 0,25$.

4) Если воздух сбрасывают в атмосферу, то испытания следует проводить при следующих абсолютных давлениях до и после клапана: давление до клапана $P_1 = 4,0$ бар, давление после клапана $P_2 = 1,0$ бар.

5) $\beta_{экс} = P_2/P_1 = 1,00/4,00 = 0,25$.

7.4.3.4 Испытания проводят в следующей последовательности:

- 1) зафиксировать ЗЭл на требуемом ходе h_i ;
- 2) подать во входной патрубок испытательную среду, обеспечив указанные в 7.4.1.2 и 7.4.1.3 условия испытаний;
- 3) измерить:
 - расход среды, проходящей через ПК,
 - давление P_1 до ПК,
 - давление P_2 после ПК;
- 4) закрыть арматуру стенда до ПК (клапан 1 на рисунках 1 и 2);
- 5) рассчитать величину коэффициента расхода α_1 (α_2) по формуле (22);
- 6) повторить испытания по 7.4.3.2 не менее пяти раз, рассчитать α_1 (α_2) по перечислению 6) 7.4.2;

7) данные измерений и расчетные величины коэффициента расхода α_1 (α_2) вносятся в журнал регистрации по форме таблицы Б.3 (приложение Б);

8) провести обработку полученных экспериментальных данных в соответствии с 7.4.4.

7.4.4 Обработка экспериментальных данных

7.4.4.1 Обработку экспериментальных данных проводят в соответствии с приложением Г, подставляя в формулы (Г.1) — (Г.4) значения α_1 (α_2) вместо x_1 ... x_N .

7.4.4.2 За величину коэффициента расхода ПК принимают меньшее из двух значений α_1 или α_2 , рассчитанных по формуле (Г.3).

7.4.5 Характеристики, вносимые в КД

7.4.5.1 В КД на ПК вносят запись: «Коэффициент расхода α_1 (α_2) не менее ...».

7.4.5.2 В тексте указывают значение α_1 (α_2), определенное по 7.4.4.2 для хода h_i , заданного заказчиком.

7.5 Определение характеристик обратных, невозвратно-запорных и невозвратно-управляемых клапанов, обратных затворов

7.5.1 Общие положения

7.5.1.1 Гидравлической характеристикой обратных, невозвратно-запорных, невозвратно-управляемых клапанов и обратных затворов является зависимость коэффициента сопротивления ζ от скоростного давления $\zeta = f(\rho v^2/2)$.

7.5.1.2 Зависимость $\zeta = f(\rho v^2/2)$ позволяет рассчитать потери давления на ИА, характерной особенностью которой является зависимость положения ЗЭл от скорости конкретной рабочей среды.

7.5.1.3 Для невозвратно-управляемых клапанов дополнительно определяют значение коэффициентов сопротивления на ходе ЗЭл, указанном в КД, с минусовым допуском при подаче среды во входной и выходной патрубке.

7.5.2 Определение коэффициентов сопротивления обратных и невозвратно-запорных клапанов и обратных затворов

Коэффициенты сопротивления обратных и невозвратно-запорных клапанов и обратных затворов определяют в следующей последовательности:

- 1) установить ИА на испытательном участке стенда в соответствии с требованиями 4.4 — 4.6;
- 2) создать минимально возможный расход, при котором обратная ИА приоткрылась, провести измерение расхода среды и перепада давления в установившемся режиме;
- 3) рассчитать ζ по формуле (2) и скоростное давление $\rho v^2/2$, Па, по формуле

$$\rho v^2/2 = \frac{8,1 \cdot 10^{11} \cdot \rho \cdot Q^2}{DN^4}; \quad (23)$$

4) увеличить расход воды, провести измерение расхода и перепада давления и рассчитать для новых параметров потока ζ по формуле (2) и скоростное давление по формуле (20);

5) расход среды следует увеличивать до тех пор, пока коэффициент сопротивления ИА не будет постоянной величиной — расчетные значения коэффициента сопротивления должны находиться в диапазоне ($\zeta \pm \Delta\zeta$), где $\Delta\zeta$ — погрешность определения коэффициента сопротивления на испытательном стенде, рассчитанная по формуле (6) или (7).

Постоянство коэффициента сопротивления будет означать, что ИА полностью открыта;

6) закрыть запорный клапан 1 испытательного участка стенда на входе ИА (рисунок 1), вследствие чего ИА закроется;

7) повторить изменение расхода в соответствии с перечислениями 2) — 6) 7.5.2 не менее трех раз. Требование к совпадению расходов не предъявляется;

8) в процессе проведения эксперимента рекомендуется отображать экспериментальные значения коэффициента сопротивления на графике зависимости $\zeta = f(\rho v^2/2)$;

9) по значениям коэффициентов сопротивления ζ , находящимся в диапазоне ($\zeta \pm \Delta\zeta$), рассчитать среднее значение коэффициентов сопротивления $\bar{\zeta}$;

10) определить по графику минимальную величину скоростного давления $\rho v^2/2$, соответствующую $\bar{\zeta}$;

11) данные измерений, расчетные значения скоростного давления и коэффициентов сопротивления вносят в журнал регистрации по форме таблицы Б.3 (приложение Б);

12) по экспериментальным данным, полученным при испытании двух образцов, определить коэффициенты уравнения регрессии, например, по методу наименьших квадратов, описывающего зависимость $\zeta = f(\rho v^2/2)$ и имеющего вид

$$\zeta_{\text{экс}} = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2, \quad (24)$$

где $x = \rho v^2/2$.

По уравнению регрессии построить график, который и следует считать экспериментальной зависимостью испытанной обратной арматуры. Допускается применять другие математические зависимости.

7.5.3 Определение коэффициентов сопротивления неовозвратно-управляемых клапанов

Коэффициенты сопротивления неовозвратно-управляемых клапанов определяют при подаче среды во входной и выходной патрубки в следующей последовательности:

- 1) определить зависимость $\zeta = f(\rho v^2/2)$ в соответствии с 7.5.2;
- 2) установить ЗЭл на ход, соответствующий указанному на чертеже, с минусовым допуском;
- 3) определить коэффициент сопротивления ζ в соответствии с перечислениями 2) — 10) 7.2.2 и 7.2.4;

4) провести обработку экспериментальных данных в соответствии с 7.2.5 по приложению Г, подставляя экспериментальные значения ζ вместо $x_1 \dots x_N$. За значение коэффициента сопротивления арматуры принимают большее из значений ζ_B , рассчитанных по формуле (Г.4).

7.5.4 Характеристики, вносимые в КД

7.5.4.1 В КД на обратные, неовозвратно-запорные и неовозвратно-управляемые клапаны, а также обратные затворы вносят запись:

«Клапан (затвор) полностью открывается при скоростном давлении $\rho v^2/2$ свыше ... Па».

Коэффициент сопротивления при полном открытии ζ не более ».

Коэффициенты сопротивления при различных скоростных давлениях не превышают значений, рассчитанных по формуле $\zeta = a_0 + a_1 \cdot (\rho v^2/2) + a_2 \cdot (\rho v^2/2)^2$ ».

Для неовозвратно-управляемых клапанов дополнительно вносят запись:

«При полном принудительном открытии и подаче среды во входной и выходной патрубки коэффициент сопротивления ζ не более ...».

7.5.4.2 В тексте записи указывают:

- значение скоростного давления $\rho v^2/2$, определенное по перечислению 10) 7.5.2;
- значение коэффициента сопротивления ζ , определенное по перечислению 9) 7.5.2;
- в формуле $\zeta_{\text{экс}} = a_0 + a_1 \cdot (\rho v^2/2) + a_2 \cdot (\rho v^2/2)^2$ вместо обозначений a_0 , a_1 и a_2 указывают определенные по перечислению 12) 7.5.2 численные значения, умноженные на коэффициент C , рассчитанный по формуле

$$C = 1 + \overline{\Delta_{\text{апр}}}; \quad (25)$$

- допускается вместо формулы $\zeta_{\text{экс}} = a_0 + a_1 \cdot (\rho v^2/2) + a_2 \cdot (\rho v^2/2)^2$ приводить график, построенный по этому уравнению;

- значения коэффициентов сопротивления ζ при полном принудительном открытии и подаче среды во входной и выходной патрубки неовозвратно — управляемых клапанов, определенные в соответствии с 7.5.3.

8 Определение критериев кавитации и критического расхода регулирующей арматуры

8.1 Общие положения

8.1.1 Критериями кавитации являются:

- коэффициент кавитации K_C ;
- коэффициент критического перепада давления K_m .

8.1.2 Коэффициент кавитации K_C используют для расчета допустимого перепада давления $\Delta P_{C \text{ доп}}$, при котором обеспечивается бескавитационный режим работы РА.

Коэффициент K_C рассчитывают по формуле

$$K_C = \frac{\Delta P_C}{P_1 - P_{\text{нп}}}, \quad (26)$$

где ΔP_c — перепад давления на РА, соответствующий началу отклонения расходной характеристики вида $Q = f(\sqrt{\Delta P})$ от линейной зависимости.

8.1.3 Коэффициент критического перепада давления K_m используют для расчета критического перепада давления ΔP_m , соответствующего заклиниванию расхода в РА.

Коэффициент K_m рассчитывают по формуле

$$K_m = \frac{\Delta P_m}{P_1 - r_c \cdot P_{нп}}, \quad (27)$$

где $r_c = 0,96 - 0,28 \cdot \sqrt{\frac{P_{нп}}{P^*}}$ — полуэмпирический коэффициент критического отношения давлений, зависящий от физических свойств среды (воды).

8.1.4 Для расчета коэффициентов K_c и K_m на каждом ходе h_i экспериментально определяют:

- пропускную способность K_v ;

- перепад давления ΔP_c , соответствующий началу отклонения расходной характеристики $Q = f(\sqrt{\Delta P})$ от линейной зависимости;

- перепад давления ΔP_m , при котором достигается постоянный (критический) расход Q_m ;

- критический расход Q_m ;

- давление до РА $P_{1c}(P_{1m})$, соответствующее перепаду давления ΔP_c (ΔP_m);

- температуру воды до РА $t_{1c}(t_{1m})$ при измерении перепада давления ΔP_c (ΔP_m).

8.1.5 Если для испытуемой РА требуется определять пропускную способность, вид пропускной характеристики и кавитационные характеристики, то для исключения случайных ошибок при установке хода эти испытания следует совместить.

8.2 Порядок определения критериев кавитации

8.2.1 Испытания проводят на ходах РЭЛ, указанных в 7.3.2.

8.2.2 Установить РЭЛ на один из указанных ходов и провести определение пропускной способности в соответствии с перечислениями 1) — 9) 7.3.2.

8.2.3 Полностью открыть клапан 7 испытательного участка стенда на выходе РА (рисунок 1), обеспечив минимально возможное давление за РА.

8.2.4 Установить давление до РА, провести измерения расхода воды $Q_{ф}$, температуры t , давлений на входе $P_{1ф}$, на выходе $P_{2ф}$, и рассчитать:

- «эталонный» расход $Q_э$ по формуле

$$Q_э = 2,8 \cdot 10^{-5} \cdot K_v \cdot \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho}}, \quad (28)$$

где $\Delta P = P_{1ф} - P_{2ф}$;

- отклонение δQ фактического расхода $Q_{ф}$ от «эталонного» $Q_э$ по формуле

$$\delta Q = Q_э - Q_{ф}. \quad (29)$$

8.2.5 Зафиксировать знак величины δQ .

8.2.6 Увеличивать расход с произвольным шагом, проводя измерения и расчеты в соответствии с 8.2.4.

Увеличение расхода и расчеты следует проводить до тех пор, пока не будет зафиксировано под-ряд, как минимум, пять положительных значений величины δQ .

8.2.7 Для определения критического перепада давления следует провести не менее пяти изменений и соответствующих измерений расхода.

Расход среды следует считать постоянной величиной, если измеренные значения расхода будут находиться в диапазоне $Q \pm \Delta Q$, где ΔQ — абсолютная погрешность измерения расхода на испытательном стенде.

Постоянство расхода означает, что в РА наступило «заклинивание» расхода.

8.2.8 Обработка экспериментальных данных

8.2.8.1 Обработку экспериментальных данных проводят с целью уточнения минимальных значений перепадов давлений ΔP_c и ΔP_m для тех ходов h_i , на которых проводились испытания.

8.2.8.2 Обработка экспериментальных данных при определении коэффициента K_c :

- для массива данных, удовлетворяющих условию $\delta Q > 0$, определяют коэффициенты уравнения регрессии, имеющего вид

$$Q = a_0 + a_1 \cdot \sqrt{\Delta P} + a_2 \cdot (\sqrt{\Delta P})^2; \quad (30)$$

- решают систему уравнений

$$\begin{cases} Q_3 = K_v \cdot \sqrt{\Delta P} \\ Q = a_0 + a_1 \cdot \sqrt{\Delta P} + a_2 \cdot (\sqrt{\Delta P})^2 \end{cases} \quad (31)$$

Решением системы уравнений является точка «с» с координатами Q и $\sqrt{\Delta P}$, определяющая начало отклонения расходной характеристики $Q = f(\sqrt{\Delta P})$ от линейной зависимости.

8.2.8.3 Обработка экспериментальных данных при определении критического перепада давления:

- определяют коэффициент уравнения

$$Q = a_3 = \text{const}; \quad (32)$$

- решают систему уравнений

$$\begin{cases} Q = a_0 + a_1 \cdot \sqrt{\Delta P} + a_2 \cdot (\sqrt{\Delta P})^2 \\ Q = a_3 \end{cases} \quad (33)$$

Решением системы уравнений является точка «т» с координатами Q и $\sqrt{\Delta P}$, определяющая начало режима записывания расхода.

8.2.8.4 Коэффициент кавитации K_c рассчитывают по формуле (26). В (26) подставляют:

- ΔP_c , определенное в результате решения системы уравнений (31), и соответствующее давление P_{1c} :

- давление насыщенных паров $P_{\text{нп}}$, найденное по значению измеренной до РА температуры воды t_{1a} из таблиц теплофизических свойств воды и водяного пара.

8.2.8.5 Коэффициент критического перепада K_m рассчитывают по формуле (27). В (27) подставляют:

- ΔP_m , являющееся решением системы уравнений (33), и соответствующее давление P_{1m} ;

- давление насыщенных паров $P_{\text{нп}}$ при температуре t_{1m} .

8.2.8.6 По результатам расчетов строят зависимость коэффициентов P_{1c} и K_m от безразмерного параметра $\frac{K_v}{5,04 \cdot FN_2}$, где FN_2 , см², — $K_c = f\left(\frac{K_v}{5,04 \cdot FN_2}\right)$ и $K_m = f\left(\frac{K_v}{5,04 \cdot FN_2}\right)$.

8.2.8.7 Результаты измерений, а также расчетные значения кавитационных характеристик вносят в журнал испытаний по форме Б.4 (приложение Б).

8.3 Рекомендации по внесению кавитационных характеристик в КД

8.3.1 В КД на РА вносят:

1) зависимости $K_c = f\left(\frac{K_v}{5,04 \cdot FN_2}\right)$ и $K_m = f\left(\frac{K_v}{5,04 \cdot FN_2}\right)$ в виде графиков либо в табличной форме;

2) запись:

«Максимальный допустимый перепад давления $\Delta P_{c \text{ доп}}$, Па, при котором обеспечивается бескавитационный режим работы РА, рассчитывают по формуле

$$\Delta P_{c \text{ доп}} = 0,87 \cdot K_c \cdot (P_1 - P_{\text{нп}}),$$

где K_c — коэффициент кавитации;

P_1 — абсолютное давление до арматуры, Па;

$P_{\text{нп}}$ — абсолютное давление насыщенных паров рабочей среды при температуре t на входе в РА, Па;

0,87 — коэффициент запаса.

Критический перепад давления ΔP_m , Па, рассчитывают по формуле

$$\Delta P_m = K_m \cdot (P_1 - r_c \cdot P_{\text{нп}}),$$

где K_m — коэффициент критического перепада;

$r_c = 0,96 - 0,28 \cdot \sqrt{\frac{P_{\text{нп}}}{P^*}}$ — коэффициент, зависящий от физических свойств среды;

P^* — критическое термодинамическое давление, Па.

При перепадах давления на РА, соответствующих критическому, равному ΔP_m , или больших критического, критический объемный расход среды Q_m , м³/с, проходящий через РА, рассчитывают по формуле

$$Q_m = 2,8 \cdot 10^{-5} \cdot K_v \cdot \sqrt{\frac{\Delta P_m}{\rho_1}},$$

где K_v — пропускная способность, м³/ч;

ρ_1 — плотность среды, кг/м³.

Приложение А
(справочное)

Коэффициенты, учитывающие расширение и сжимаемость воздуха

А.1 Значения коэффициента B , учитывающего расширение воздуха, в зависимости от отношения абсолютных давлений $\beta = P_2/P_1$ приведены в таблице А.1.

А.2 Значения коэффициента сжимаемости воздуха Z в зависимости от абсолютного давления до ИА и температуры приведены в таблице А.2.

Т а б л и ц а А.1 — Коэффициент B , учитывающий расширение воздуха

Показатель	Значение							
Отношение абсолютных давлений $\beta = P_2/P_1$	0	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28
Коэффициент B	0,484	0,494	0,505	0,516	0,528	0,541	0,555	0,570

Продолжение таблицы А.1

Показатель	Значение							
Отношение абсолютных давлений $\beta = P_2/P_1$	0,32	0,36	0,40	0,44	0,48	0,50	0,52	0,54
Коэффициент B	0,587	0,605	0,625	0,647	0,671	0,685	0,699	0,714

Продолжение таблицы А.1

Показатель	Значение							
Отношение абсолютных давлений $\beta = P_2/P_1$	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,72
Коэффициент B	0,729	0,743	0,757	0,771	0,785	0,798	0,811	0,837

Окончание таблицы А.1

Показатель	Значение							
Отношение абсолютных давлений $\beta = P_2/P_1$	0,76	0,80	0,84	0,88	0,92	0,96	1,00	
Коэффициент B	0,862	0,886	0,910	0,933	0,956	0,978	1,000	

Т а б л и ц а А.2 — Коэффициент сжимаемости воздуха

Давление абсолютное до ИА P_1 МПа	Коэффициент сжимаемости Z для t	
	$t = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	$t = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$
0,1	1,00	1,00
10,0	0,98	1,02
20,0	1,03	1,08
П р и м е ч а н и е — Определение промежуточных значений K следует проводить с помощью интерполяции.		

Приложение Б
(рекомендуемое)

Формы журналов регистрации экспериментальных данных

Б.1 Форма журнала регистрации экспериментальных данных при определении коэффициента сопротивления ζ и пропускной способности K_v приведена в таблице Б.1.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Испытаниям подвергался _____

Участвовали в испытаниях: _____

Испытательная среда — _____

Т а б л и ц а Б.1

Номер положе- ния ЗЭЛ (РЭЛ) i	Относи- тельный ход $h_1/h_{\text{черт}}$ %	Но- мер изме- рения	Давление среды, Па		Пере- пад давле- ния на ИА ΔP , Па	Темпе- ратура среды до ИА t_1 , °C	Плот- ность среды при параме- трах до ИА ρ_1 , кг/м ³	Рас- ход среды Q , м ³ /с	Число Рей- нольдса Re	Кэф- фициент сопро- тивления (пропуск- ная спо- собность) $\zeta_i (Kv_i)$, м ³ /ч	Средне- арифме- тический коэффици- ент сопро- тивления (пропуск- ная спо- собность) $\zeta_i, (Kv_i)$, м ³ /ч
			до ИА P_1	по- сле ИА P_2							
1	5	1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
		7									
2	10	1									
		2									
		3									
		...									
...	...	...									
		...									
N	100	1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
		7									

Б.2 Форма журнала регистрации экспериментальных данных при определении коэффициента расхода α_1 (α_2) приведена в таблице Б.2.

« _____ » _____ 20 г.

Испытаниям подвергался

Участвовали в испытаниях:

Испытательная среда —

Т а б л и ц а Б.2

Номер положе- ния ЗЭЛ i	Относи- тельный ход ПК $h_i/h_{\text{черт}}$ %	Номер изме- рения	Избыточное давление, Па		Перепад давле- ния на ПК ΔP , Па	Мас- совый расход среды G , кг/ч	Темпе- ратура среды до ПК t_1 , °C	Плотность среды при параме- трах до ПК, $\rho_1(\rho_2)$, кг/м ³	Кэф- фициент расхода α_1, α_2
			до ПК P_1	после ПК P_2					
1	5	1							
		2							
		3							
		4							
		5							
		6							
		7							
2	10	1							
		2							
		3							
		4							
		5							
		6							
		7							
...	...	...							
		...							
		...							
N	100	1							
		2							
		3							
		4							
		5							
		6							
		7							

Б.3 Форма журнала регистрации экспериментальных данных при определении зависимости коэффициента сопротивления ζ от скоростного давления $\rho v^2/2$ приведена в таблице Б.3.

« _____ » _____ 20 г.

Испытаниям подвергался

Участвовали в испытаниях:

Испытательная среда —

Т а б л и ц а Б.3

Номер измерения	Расход среды Q , $\text{м}^3/\text{с}$	Перепад давления на ИА ΔP , Па	Температура среды до ИА t_1 , $^\circ\text{C}$	Плотность среды при параметрах до ИА ρ_1 , $\text{кг}/\text{м}^3$	Скорость среды v , $\text{м}/\text{с}$	Скоростное давление $\rho v^2/2$, Па	Погрешность определения коэффициента сопротивления $\Delta\zeta$	Коэффициент сопротивления ζ	Среднеарифметическое значение коэффициента сопротивления $\bar{\zeta}$
1									
2									
3									
4									
5									
...									
N									

Б.4 Форма журнала регистрации экспериментальных данных при определении критериев кавитации приведена в таблице Б.4.

« ____ » _____ 20 г.

Испытаниям подвергался

Участвовали в испытаниях:

Абсолютная погрешность измерения расхода $\Delta Q =$ _____
Критическое термодинамическое давление $P^* = 22,115$ МПа

Т а б л и ц а Б.4

Номер хода i	Относительный ход РА h_i/h_y ($\varphi_i/\varphi_{\max}$), %	Номер измерения	Фактический расход среды $Q_{\text{ф}}$, м ³ /с	Температура среды до РА t_1 , °С	Давление среды до РА $P_{1\text{ф}}$, Па	Давление среды после РА $P_{2\text{ф}}$, Па	Перепад давления на РА ΔP , Па	Расход среды «эталонный» $Q_{\text{э}}$, м ³ /с	Отклонение фактического расхода воды от «эталонного» δQ , м ³ /с
1	5	1							
		2							
		3							
		4							
		5							
2	10	1							
		2							
		...							
...	...	...							
		...							
N	100	1							
		...							

Окончание таблицы Б.4

Номер хода i	Относительный ход РА h_i/h_y ($\varphi_i/\varphi_{\max}$), %	Перепад давления ΔP_c , Па	Давление до РА P_{1c} , Па	Температура среды t_{1c} , °С	Давление насыщенных паров $P_{\text{нп}}$, Па	Критический перепад давления ΔP_m , Па	Давление до РА P_{1m} , Па	Температура t_{1m} , °С	Давление насыщенных паров $P_{\text{нп}}$, Па	Коэффициент r_c	Коэффициент кавитации K_c	Коэффициент критического перепада K_m
1	5											
2	10											
...	...											
N	100											

Приложение В
(справочное)

Методика экспериментального определения относительной шероховатости участка трубопровода испытательного стенда между местами отбора давлений

В.1 Соединить между собой сменные участки трубопроводов испытательного стенда без установки между ними проставок.

В.2 Отрегулировать арматурой стенда (клапаны 1 и 7 на рисунке 1) режим, соответствующий области квадратичного сопротивления для трубопроводов, наступающий при $Re \geq 10^5$.

С учетом того, что кинематическая вязкость воды при температуре $t = 15^\circ\text{C}$ равна $\nu = 1,01 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, а воздуха — $\nu = 1,50 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$ расход среды, соответствующий области квадратичного сопротивления для трубопроводов, следует рассчитывать по одной из формул:

а) при испытании водой

$$Q \geq 7,85 \cdot 10^{-5} \cdot DN, \quad (\text{В.1})$$

б) при испытании воздухом

$$Q \geq 1,18 \cdot 10^{-3} \cdot DN. \quad (\text{В.2})$$

В.3 Измерить расход среды и перепад давления на участке трубопровода.

В.4 Рассчитать Re по формуле (1) и коэффициент трения λ по формуле

$$\lambda = \frac{2 \cdot \Delta P \cdot FN^2 \cdot DN \cdot 10^{-3} \cdot B^2}{Q^2 \cdot \rho \cdot (l_1 + l_2)}. \quad (\text{В.3})$$

В.5 Изменить расход среды не менее шести раз при выполнении условий (В.1) либо (В.2) и рассчитать значения Re и λ для каждого значения расхода.

В.6 Для каждой пары рассчитанных значений λ и Re по таблице В.1 определить значение относительной шероховатости $\bar{\Delta}_1$.

Т а б л и ц а В.1 — Коэффициенты трения трубопровода

Относительная шероховатость $\bar{\Delta} = \frac{\Delta}{D_{\text{тр}}}$	Коэффициент трения трубопровода λ для чисел Рейнольдса Re					
	$1 \cdot 10^4$	$2 \cdot 10^4$	$4 \cdot 10^4$	$6 \cdot 10^4$	$1 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$
0,0500	0,069	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
0,0400	0,060	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
0,0300	0,050	0,056	0,057	0,057	0,057	0,057
0,0200	0,042	0,044	0,048	0,049	0,049	0,049
0,0150	0,037	0,039	0,042	0,044	0,044	0,044
0,0100	0,033	0,032	0,035	0,036	0,038	0,038
0,0080		0,030	0,032	0,033	0,035	0,035
0,0060		0,028	0,028	0,029	0,030	0,032
0,0040		0,027	0,025	0,025	0,026	0,028
0,0020			0,023	0,021	0,021	0,021
0,0010					0,018	0,017
0,0008						0,016
0,0006						

Примечание — Определение промежуточных значений $\bar{\Delta}$ следует проводить с помощью интерполяции.

В.7 По полученным значениям $\bar{\Delta}_1$ рассчитать среднее арифметическое значение относительной шероховатости $\bar{\Delta}$ участка трубопровода между местами отбора давлений по формуле

$$\bar{\Delta} = \frac{\sum_{i=1}^N \bar{\Delta}_1}{N}, \quad (\text{В.4})$$

где $\bar{\Delta}_1$ — численное значение относительной шероховатости, определенной в соответствии с В.7.

В.8 Относительную шероховатость $\bar{\Delta}$ всех сменных трубопроводов испытательного участка стенда рекомендуется определить заранее.

Так как в процессе эксплуатации шероховатость трубопроводов может изменяться, рекомендуется уточнять значение $\bar{\Delta}$ каждые пять лет.

Приложение Г
(обязательное)

Общие правила статистической обработки экспериментальных данных

Г.1 Статистическая обработка экспериментальных значений любой гидравлической характеристики $x_1 \dots x_N$ проводится в следующей последовательности:

- рассчитать среднее арифметическое значение по формуле

$$\bar{x} = \frac{\sum_{k=1}^N x_k}{N}, \quad (\text{Г.1})$$

где x_k — численное значение либо ζ , либо K_v , либо α_1 (α_2);

- рассчитать среднее квадратичное отклонение по формуле

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^N (\bar{x} - x_k)^2}{N - 1}}; \quad (\text{Г.2})$$

- рассчитать нижнюю x_H и верхнюю x_B границы трехсигмового интервала по формулам:

$$x_H = \bar{x} - 3 \cdot \sigma, \quad (\text{Г.3})$$

$$x_B = \bar{x} + 3 \cdot \sigma; \quad (\text{Г.4})$$

- исключить из массива экспериментальных данных «грубые» ошибки — значения, выходящие за интервал $[x_H, x_B]$, и по оставшимся данным повторить расчет по формулам (Г.1) — (Г.4).

Г.2 Для каждого значения хода ЗЭЛ (РЭЛ) статистическая обработка экспериментальных значений проводится аналогично (в соответствии с Г.1).

Г.3 Алгоритм статистической обработки экспериментальных данных приведен в таблице Г.1.

Т а б л и ц а Г.1 — Статистическая обработка экспериментальных данных при определении гидравлических характеристик

Но- мер хода i	Относи- тельный ход h_i/h_n ($\varphi/\varphi_{\max}$), %	Номер изме- рения k	Гидрав- лическая характе- ристика x_k ($\zeta_i, K_{vi},$ α_{1i}, α_{2i})	Средне- арифме- тическое значение $\bar{x} = \frac{\sum_{k=1}^N x_k}{N}$	Среднеквадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^N (\bar{x} - x_k)^2}{N - 1}}$	Нижняя граница трехсигмово- го интервала $x_H = \bar{x} - 3 \cdot \sigma$	Верхняя граница трехсигмово- го интервала $x_B = \bar{x} + 3 \cdot \sigma$
1	5	1					
		2					
		3					
		4					
		5					
2	10	1					
		2					
		3					
		...					
...	...	...					
		...					
N	100	1					
		2					
		3					
		...					

Приложение Д
(рекомендуемое)

Расчет допустимых и действительных отклонений пропускной способности

Д.1 Алгоритм расчета допустимых и действительных отклонений пропускной способности приведен в таблицах:

- для линейной пропускной характеристики — таблица Д.1;
- для равнопроцентной пропускной характеристики — таблица Д.2.

Т а б л и ц а Д.1 — Расчет допустимых и действительных отклонений для линейной пропускной характеристики

Относительный ход (угол поворота) РА $\frac{h_i}{h_n}$ ($\varphi_i/\varphi_{\max}$)	Относительная пропускная способность $\Phi = \Phi_0 + (1 - \Phi_0) \cdot \frac{h_i}{h_n}$	Допустимое отклонение действительных значений пропускной способности $\delta(Kv_i) = \pm 10 \cdot \Phi_i^{-0,2}$, %	Допустимые предельные значения пропускной способности, м ³ /ч		Действительные среднеарифметические значения пропускной способности $\overline{Kv_i}$
			минимальное $\min Kv_{\text{доп}i} = Kv_i \cdot (1 - 0,01 \cdot \delta(Kv_i))$	максимальное $\max Kv_{\text{доп}i} = Kv_i \cdot (1 + 0,01 \cdot \delta(Kv_i))$	
0,05					
0,10					
0,20					
...					
1,00					

Т а б л и ц а Д.2 — Расчет допустимых и действительных отклонений для равнопроцентной пропускной характеристики

Относительный ход (угол поворота) РА $\frac{h_i}{h_n}$ ($\varphi_i/\varphi_{\max}$)	Относительная пропускная способность $\Phi_i = (\Phi_0)^{1 - \frac{h_i}{h_n}}$	Допустимое отклонение действительных значений пропускной способности $\delta(Kv_i) = \pm 15 \cdot \Phi_i^{-0,2}$, %	Допустимые предельные значения пропускной способности, м ³ /ч		Действительные среднеарифметические значения пропускной способности $\overline{Kv_i}$
			минимальное $\min Kv_{\text{доп}i} = Kv_i \cdot (1 - 0,01 \cdot \delta(Kv_i))$	максимальное $\max Kv_{\text{доп}i} = Kv_i \cdot (1 + 0,01 \cdot \delta(Kv_i))$	
0,05					
0,10					
0,20					
...					
1,00					

Библиография

- [1] Большая советская энциклопедия (издание 2001 г.)
- [2] МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах водоснабжения промышленных предприятий
- [3] СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
- [4] ГОСТ Р ИСО 8573-1—2016 Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты
- [5] Чугаев Р.Р. Гидравлические термины. — М.: Высшая школа, 1974.
- [6] МЭК 60534-4:2006 (IEC 60534-4:2006) Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 4. Контроль и типовые испытания» (Industrial — process control valves — Part 4: Inspection and routine testing)
- [7] ГОСТ Р 8.568—97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения
- [8] МИ 2304—94 Метрологический контроль и надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц
- [9] Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. № 1815
- [10] ИСО 4126-1:2013 (ISO 4126-1:2013) Устройства предохранительные для защиты от избыточного давления. Часть 1. Предохранительные клапаны (Safety devices for protection against excessive pressure — Part 1: Safety valves)

УДК 621.643.4:006.354

МКС 23.060.01

ОКПД2 28.14

NEQ

Ключевые слова: арматура трубопроводная, гидравлические характеристики, кавитационные характеристики, коэффициент сопротивления, пропускная способность, пропускная характеристика, коэффициент кавитации, фильтры

БЗ 3—2018/53

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 16.11.2018. Подписано в печать 12.12.2018. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 4,21.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Изменение № 1 ГОСТ 34437—2018 Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 189-П от 30.09.2025)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 18202

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, KZ, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Предисловие изложить в новой редакции:

«Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте. Абзацы после пункта 7 изложить в новой редакции:

«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание. Раздел 6. Заменить слово: «измерения» на «измерений».

Введение. Пятый абзац. Перечисление в). Заменить слово: «измерения» на «измерений».

Раздел 1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт допускается применять для:

- натуральных макетов арматуры (модельных образцов), проточная часть корпуса и ЗЭл (РЭл) которых изготовлены в установленном масштабе в соответствии с КД на серийную арматуру;
- других технических устройств и местных сопротивлений (например, фильтров) технологических систем различных объектов».

Раздел 2. Заменить ссылки:

«ГОСТ 12.2.085—2017» на «ГОСТ 12.2.085», «ГОСТ 16504—81» на «ГОСТ 16504», «ГОСТ 17433—80» на «ГОСТ 17433», «ГОСТ 24856—2014» на «ГОСТ 24856», «ГОСТ 33257—2015» на «ГОСТ 33257»;

примечание изложить в новой редакции:

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3. Пункт 3.1.10. Исключить ссылку: «[1]».

Пункт 3.1 дополнить пунктами 3.1.26—3.1.30:

«3.1.26 **макет**: Изделие, являющееся изображением проектного решения в установленном масштабе, которое собирается из моделей.

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2026—03—01.

3.1.27

макет для испытаний: Изделие, представляющее упрощенное воспроизведение объекта испытаний или его части и предназначенное для испытаний.
[ГОСТ 16504—81, статья 10]

3.1.28 **натурная модель:** Модель, являющаяся трехмерным упрощенным изображением изделия в установленном масштабе с воспроизведением его характеристик.

3.1.29

модель для испытаний: Изделие, процесс, явление, математическая модель, находящиеся в определенном соответствии с объектом испытаний и (или) воздействиями на него и способные замещать их в процессе испытаний.
[ГОСТ 16504—81, статья 9]

3.1.30

испытательный стенд: Комплекс технологических систем, оборудования, средств измерения, оснастки, средств механизации и автоматизации, а также коллективных средств защиты, обеспечивающих безопасное проведение испытаний арматуры.
[ГОСТ 24856—2014, статья 8.1]

Пункт 3.2 дополнить словами:

«ОТК — отдел технического контроля;».

Пункт 3.3 дополнить словами:

« $\beta_{\text{кд}}$ — отношение абсолютных давлений, указанных в КД;

$P_{\text{экс}}$ — абсолютное давление при эксплуатации, Па».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции:

«4.3 ИА должна соответствовать спецификации и сборочному чертежу. Макет ИА должен соответствовать КД на макет. КД выполняют в установленном масштабе с размерами проточной части корпуса и ЗЭл (РЭл) серийной арматуры. Соответствие ИА и макета ИА подтверждают результатами визуально-измерительного контроля, проведенного до начала работ по определению гидравлических характеристик. Повреждения поверхностей ИА и макета ИА не допускаются.

Примечания

1 Шероховатость поверхностей проточной части макета должна быть снижена пропорционально масштабу моделирования.

2 При измерительном контроле макетов полнопроходных задвижек и кранов всех DN , а также ИА до DN 32 включительно следует особое внимание уделять контролю шероховатости поверхностей проточной части».

Пункт 4.5 дополнить абзацем:

«При испытании арматуры, конструкция которой не позволяет выполнить прямое измерение хода (угла поворота) ЗЭл (РЭл) после установки на испытательный стенд, допускается:

- определять величину хода ЗЭл (РЭл) косвенно путем умножения числа оборотов маховика (рукоятки), зафиксированного при перемещении ЗЭл (РЭл) из одного крайнего положения в другое, на шаг резьбы на штоке (шпинделе);

- не проводить контроль хода ЗЭл (РЭл), если контроль был проведен изготовителем при сборке изделия и фактическое значение хода ЗЭл (РЭл) указано в паспорте ИА либо в акте измерительного контроля хода при условии, что для ИА, управляемой от электро-, гидро- или пневмопривода, после измерения хода не проводилась перенастройка привода;

- проводить контроль хода ЗЭл (РЭл) по индикации на блоке привода либо по выходному аналоговому (или цифровому) сигналу при условии предварительной калибровки данной индикации (сигнала) на необходимый ход, выполненной изготовителем ИА ранее.

Примечание — Изготовителю арматуры при необходимости следует предусматривать и обеспечивать возможность точного измерения хода штока (шпинделя) арматуры при испытаниях».

Пункт 5.1. Первый абзац. Заменить слово: «стендах» на «испытательных стендах (далее — стендах)».

Пункт 5.3. Первый абзац. Исключить слова: «Допускается применять воду, соответствующую НД²⁾»; сноску ²⁾ исключить;

сноска ¹⁾. Исключить ссылку: «[2]»;

сноску³⁾ изложить в новой редакции:

«³⁾ В Российской Федерации применяют ГОСТ Р ИСО 8573-1—2016 «Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты».

Пункт 5.9. Второй абзац. Исключить ссылку: «([5)]».

Пункт 5.13 изложить в новой редакции:

«5.13 Испытательное оборудование стенда должно быть аттестовано в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и НД государств, проголосовавших за принятие настоящего стандарта¹⁾»;

сноска ¹⁾. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 8.568—97 [7]» на «ГОСТ Р 8.568—2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

Раздел 5 дополнить пунктом 5.15:

«5.15 Для измерений расхода допускается применять объемный и (или) весовой метод(ы) измерений расхода среды. В этом случае:

- место измерений расхода должно быть вынесено за пределы участков испытательного стенда, требования к которым перечислены в разделе 5;

- погрешность измерения расхода не должна превышать значений, указанных в таблице 3».

Раздел 6. Заголовок изложить в новой редакции: «**6 Средства измерений**».

Подраздел 6.2. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

«Таблица 3 — Допустимые погрешности измерения параметров

Измеряемый параметр		Допустимая погрешность измерения параметров	
		относительная	абсолютная
Расход жидкости Q	$Q \leq 0,15 \text{ м}^3/\text{ч}$	$\pm 2,5 \%$	—
	$Q > 0,15 \text{ м}^3/\text{ч}$	$\pm 1,0 \%$	—
Расход газа (воздуха) Q	$Q \leq 5,0 \text{ м}^3/\text{ч}$	$\pm 4,0 \%$	—
	$Q > 5,0 \text{ м}^3/\text{ч}$	$\pm 2,0 \%$	—
Давление и перепад давления		$\pm 1,5 \%$	—
Температура		—	$\pm 1,0 \text{ }^\circ\text{C}$
Время		—	$\pm 0,2 \text{ с}$
Ход ЗЭл (РЭл) арматуры h	$h \leq 10,0 \text{ мм}$	—	$\pm 0,05 \text{ мм}$
	$h > 10,0 \text{ мм}$	$\pm 0,5 \%$	—
Угол поворота ЗЭл (РЭл) α		—	$\pm 1,0^\circ$

».

Пункт 6.3 изложить в новой редакции:

«6.3 Государственный метрологический надзор и инспекционный контроль за средствами измерений осуществляют в соответствии с законодательством государств, проголосовавших за принятие настоящего стандарта¹⁾»;

дополнить сноской ¹⁾:

«_____»

¹⁾ В Российской Федерации применяют РД СМН 01-2015 «Система метрологического надзора. Порядок организации деятельности Системы оценки и подтверждения компетентности метрологических служб юридических лиц в части осуществления внутреннего метрологического надзора».

Пункт 6.4. Заменить слова: «средствами измерения» на «средствами измерений».

Пункт 6.5. Заменить слова: «средствам измерения» на «средствам измерений».

Пункт 7.1.4 дополнить абзацем:

«Допускается дополнительно, по требованию заказчика, проводить испытания при подаче среды в направлении, противоположном стрелке на корпусе».

Пункт 7.2.4. Формулу (10) изложить в новой редакции:

$$\zeta_{\text{тр DN}_2} = \zeta_{\text{тр}} \cdot \frac{l_2}{l_1 + l_2}; \quad (10)».$$

Пункт 7.3.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Определение пропускной способности проводят для хода РЭл, соответствующего 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 100 % от номинального хода h_n (φ_{max}). Допускается по требованию заказчика проводить испытания с шагом 5 % от номинального хода h_n (φ_{max}) РЭл либо с любым другим шагом. Определение пропускной способности проводят в следующей последовательности:»;

перечисление 5) дополнить примечанием (после формулы (14)):

«П р и м е ч а н и е — В случае, если диаметры входного и выходного патрубков ИА не равны друг другу, то в формулу (14) следует подставлять значение перепада давления ΔP на ИА, рассчитанное по формуле

$$\Delta P = \Delta P_{\text{ст}} + \left(\frac{\rho_1 \cdot v_{\text{вх}}^2}{2} - \frac{\rho_2 \cdot v_{\text{вых}}^2}{2} \right),$$

где $\Delta P_{\text{ст}}$ — измеренный статический перепад давления на ИА;

$v_{\text{вх}}$ — скорость испытательной среды, отнесенная к фактической площади трубопровода до ИА, м/с;

$v_{\text{вых}}$ — скорость испытательной среды, отнесенная к фактической площади трубопровода после ИА, м/с».

Подпункт 7.3.3.1 изложить в новой редакции:

«7.3.3.1 За величину условной пропускной способности Kv_y принимают фактическое среднеарифметическое значение пропускной способности $\overline{Kv_y}$ на номинальном ходе h_n , полученное после обработки экспериментальных данных в соответствии с перечислением 9) 7.3.2».

Подпункт 7.3.3.2. Первый абзац. Заменить слова: «Проводится сравнение среднеарифметических значений пропускной способности $\overline{Kv_i}$, полученных после обработки экспериментальных данных по перечислению 9) 7.3.2» на «Проводится сравнение значений пропускной способности Kv_i , принятых в соответствии с перечислением 9) 7.3.2»;

второй абзац. Перечисление а). Формулу (15) изложить в новой редакции:

$$\Phi_i = \Phi_0 + (1 - \Phi_0) \cdot \frac{h_i}{h_n}, \quad (15)»;$$

дополнить примечанием (после слов «где $\Phi_0 = \frac{Kv_0}{Kv_y}$ »):

«П р и м е ч а н и е — В случае отсутствия в КД на РА и (или) невозможности получения от изготовителя и (или) разработчика продукции сведений о значении начальной пропускной способности Kv_0 , учитывая консервативный подход, рекомендуется принимать значение Kv_0 равным 4 % от условной пропускной способности Kv_y согласно ГОСТ 12893—2005 (пункт 6.5.1)»;

перечисление б). После формулы (18) дополнить абзацем:

«Если в КД на РА указано, что пропускная характеристика «специальная», то рекомендуется допустимое относительное отклонение $\delta(Kv_i)$, %, действительной пропускной способности от расчетной рассчитывать по формуле (18), если заказчик не указал иное. Для данного вида пропускной характеристики в отчете по испытаниям (протоколе) зависимость следует представлять в графической или табличной форме либо уравнением аппроксимации (регрессии)».

Подпункт 7.3.3.3. Формулу (21) изложить в новой редакции:

$$«Д = \frac{Kv_{\text{max}}}{Kv_{\text{min}}}, \quad (21)»;$$

дополнить абзацем:

«Допускается (по требованию заказчика) не регламентировать диапазон регулирования РА, в КД которой указано «пропускная характеристика — специальная».

Подпункт 7.4.3.2 изложить в новой редакции:

«7.4.3.2 Испытания проводят при таких расходах и давлениях до и после ПК, при которых реализуется развитая кавитация.

Испытания проводят в следующей последовательности:

а) в соответствии с 8.2 последовательно создать различные режимы течения среды в ПК;

б) построить график зависимости расхода среды, проходящей через ПК, от корня из перепада давления $Q = f(\sqrt{\Delta P})$ и определить перепад давления, при котором в ПК наступает режим развитой кавитации;

в) из полученного массива данных выделить режимы, при которых увеличение перепада давления не приводит к изменению расхода более чем на величину погрешности измерения расхода ($Q_i \pm \Delta Q_i$). Таких режимов должно быть не менее пяти — $N \geq 5$;

г) для выделенных режимов по формуле (22) рассчитать значения коэффициента расхода α_{2i} ;

д) рассчитать погрешности определения экспериментального значения α_2 в области развитой кавитации:

- для каждого значения α_{2i} относительную погрешность $\delta\alpha_{2i}$ следует рассчитывать по формуле

$$\delta\alpha_{2i} = \sqrt{\delta Q_i^2 + (0,5 \cdot \delta\Delta P_i)^2}, \quad (22a)$$

где δQ_i — фактическая относительная погрешность измерения расхода;

$\delta\Delta P_i$ — фактическая относительная погрешность измерения разности давлений или давления.

Примечание — Погрешности определения плотности ρ_1 и коэффициента K_n являются пренебрежимо малой величиной, поэтому не учитываются при оценке погрешности определения коэффициента расхода α_2 ;

- среднее арифметическое абсолютное значение погрешности $\overline{\Delta\alpha_2}$ следует рассчитывать по формуле

$$\overline{\Delta\alpha_2} = \frac{\sum_{i=1}^N \Delta\alpha_{2i}}{N}, \quad (22b)$$

где $\Delta\alpha_{2i} = \delta\alpha_{2i} \cdot \alpha_{2i}$ — числовое значение погрешности каждого экспериментального значения α_{2i} ;

N — количество режимов, при которых увеличение перепада давления не приводит к изменению расхода более чем на величину погрешности измерения расхода ($Q_i \pm \Delta Q_i$);

е) построить график зависимости $\alpha_2 = f(K)$,

где $K = \left(\frac{P_1 - P_2}{P_1 - P_{\text{нп}}} \right)$ — коэффициент, учитывающий режим развитой кавитации в ПК;

ж) если при изменении коэффициента K зависимость $Q = f(\sqrt{\Delta P})$ остается линейной, притом что максимальное значение коэффициента K находится в диапазоне $0,90 \leq K \leq 0,95$, а коэффициент α_2 остается постоянной величиной (находится в диапазоне $(\alpha_{2i} \pm \Delta\alpha_2)$, то можно считать, что при данной конструкции ПК режим развитой кавитации не реализуется. За фактическое значение α_2 следует принимать значение, рассчитанное по формуле (Г.3). При необходимости рассчитанное по формуле (Г.3) значение α_2 следует внести в КД;

и) если из графика зависимости $Q = f(\sqrt{\Delta P})$ видно, что в ПК наступил режим развитой кавитации, то следует по экспериментальным значениям α_2 и коэффициента K определить коэффициенты уравнения регрессии, например, по методу наименьших квадратов, описывающего зависимость $\alpha_{2\text{расч}} = f(K)$ и имеющего вид $\alpha_{2\text{расч}} = \alpha_0 + \alpha_2 \cdot K$;

к) по полученному уравнению регрессии рассчитать коэффициент расхода α_2 при максимально возможном значении коэффициента K , предусмотренном в КД. Если при расчете коэффициента K по параметрам ПК, указанным в КД, получается значение $K > 1,0$, то следует принимать $K = 1,0$;

л) за фактическое значение $\alpha_{2\text{экс}}$ следует принимать значение, рассчитанное по формуле

$$\alpha_{2\text{экс}} = \alpha_{2\text{расч}} \pm \overline{\Delta\alpha_2};$$

м) при необходимости в КД следует внести значение $\alpha_{2\text{кд}}$, рассчитанное по формуле

$$\alpha_{2\text{кд}} = \alpha_{2\text{расч}} - \overline{\Delta\alpha_2}.$$

Подпункт 7.4.3.3 изложить в новой редакции (кроме примеров):

«7.4.3.3 Испытания на воздухе проводят в зависимости от отношения абсолютных давлений при эксплуатации ПК $\beta_{\text{кд}} = P_{2\text{экс}}/P_{1\text{экс}}$:

- если имеется техническая возможность, то испытания следует проводить при отношении абсолютных давлений до и после ПК $\beta_{\text{экс}} = P_{2\text{экс}}/P_{1\text{экс}}$, равном отношению давлений, указанных в КД, $\beta_{\text{кд}}$;
 - если техническая возможность отсутствует, то испытания следует проводить в следующем порядке:

а) последовательно создать режимы с различными значениями β ;

б) провести испытания по определению α_1 в соответствии с 7.4.2;

в) построить график зависимости $\alpha_1 = f(\beta)$;

г) по графику $\alpha_1 = f(\beta)$ определить значение $\beta_{\text{крит}}$, начиная с которого увеличение α_1 не происходит (не менее пяти значений коэффициента α_1 находятся в диапазоне $(\alpha_{1i} \pm \overline{\Delta\alpha_1})$);

д) если $\beta_{\text{кд}} \leq \beta_{\text{крит}}$, то для статистической обработки экспериментальных данных следует выбирать не менее пяти значений α_1 , полученных при $\beta \leq \beta_{\text{крит}}$ [диапазон изменения β для пяти режимов — от $\beta_{\text{крит}}$ до минимального по возможностям стенда, но не менее значения, равного $(\beta_{\text{крит}} - 0,05)$];

е) если $\beta_{\text{кд}} > \beta_{\text{крит}}$, то для статистической обработки экспериментальных данных следует зафиксировать не менее пяти значений α_1 в диапазоне изменения коэффициента $\beta - [\beta_{\text{кд}} - 0,05; \beta_{\text{кд}} + 0,05]$;

ж) провести статистическую обработку экспериментальных данных в соответствии с 7.4.4;

и) за фактическое значение α_1 следует принимать значение, рассчитанное по формуле (Г.3). При необходимости полученное значение следует внести в КД».

Подпункт 8.2.8.6. Заменить слова: «коэффициентов $P_{1\text{с}}$ и $K_{\text{м}}$ » на «коэффициентов $K_{\text{с}}$ и $K_{\text{м}}$ ».

Библиография. Позиции [1] — [5], [7] — [9] исключить.

(ИУС № 1 2026 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 34437—2018 Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 189-П от 30.09.2025)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 18202

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, KZ, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Предисловие изложить в новой редакции:

«Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте. Абзацы после пункта 7 изложить в новой редакции:

«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.»

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание. Раздел 6. Заменить слово: «измерения» на «измерений».

Введение. Пятый абзац. Перечисление в). Заменить слово: «измерения» на «измерений».

Раздел 1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт допускается применять для:

- натуральных макетов арматуры (модельных образцов), проточная часть корпуса и ЗЭл (РЭл) которых изготовлены в установленном масштабе в соответствии с КД на серийную арматуру;
- других технических устройств и местных сопротивлений (например, фильтров) технологических систем различных объектов».

Раздел 2. Заменить ссылки:

«ГОСТ 12.2.085—2017» на «ГОСТ 12.2.085», «ГОСТ 16504—81» на «ГОСТ 16504», «ГОСТ 17433—80» на «ГОСТ 17433», «ГОСТ 24856—2014» на «ГОСТ 24856», «ГОСТ 33257—2015» на «ГОСТ 33257»;

примечание изложить в новой редакции:

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3. Пункт 3.1.10. Исключить ссылку: «[1]».

Пункт 3.1 дополнить пунктами 3.1.26—3.1.30:

«3.1.26 **макет**: Изделие, являющееся изображением проектного решения в установленном масштабе, которое собирается из моделей.

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2026—03—01.

3.1.27

макет для испытаний: Изделие, представляющее упрощенное воспроизведение объекта испытаний или его части и предназначенное для испытаний.
[ГОСТ 16504—81, статья 10]

3.1.28 **натурная модель:** Модель, являющаяся трехмерным упрощенным изображением изделия в установленном масштабе с воспроизведением его характеристик.

3.1.29

модель для испытаний: Изделие, процесс, явление, математическая модель, находящиеся в определенном соответствии с объектом испытаний и (или) воздействиями на него и способные замещать их в процессе испытаний.
[ГОСТ 16504—81, статья 9]

3.1.30

испытательный стенд: Комплекс технологических систем, оборудования, средств измерения, оснастки, средств механизации и автоматизации, а также коллективных средств защиты, обеспечивающих безопасное проведение испытаний арматуры.
[ГОСТ 24856—2014, статья 8.1]

Пункт 3.2 дополнить словами:

«ОТК — отдел технического контроля;».

Пункт 3.3 дополнить словами:

« $\beta_{\text{кд}}$ — отношение абсолютных давлений, указанных в КД;

$P_{\text{экс}}$ — абсолютное давление при эксплуатации, Па».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции:

«4.3 ИА должна соответствовать спецификации и сборочному чертежу. Макет ИА должен соответствовать КД на макет. КД выполняют в установленном масштабе с размерами проточной части корпуса и ЗЭл (РЭл) серийной арматуры. Соответствие ИА и макета ИА подтверждают результатами визуально-измерительного контроля, проведенного до начала работ по определению гидравлических характеристик. Повреждения поверхностей ИА и макета ИА не допускаются.

Примечания

1 Шероховатость поверхностей проточной части макета должна быть снижена пропорционально масштабу моделирования.

2 При измерительном контроле макетов полнопроходных задвижек и кранов всех DN , а также ИА до DN 32 включительно следует особое внимание уделять контролю шероховатости поверхностей проточной части».

Пункт 4.5 дополнить абзацем:

«При испытании арматуры, конструкция которой не позволяет выполнить прямое измерение хода (угла поворота) ЗЭл (РЭл) после установки на испытательный стенд, допускается:

- определять величину хода ЗЭл (РЭл) косвенно путем умножения числа оборотов маховика (рукоятки), зафиксированного при перемещении ЗЭл (РЭл) из одного крайнего положения в другое, на шаг резьбы на штоке (шпинделе);

- не проводить контроль хода ЗЭл (РЭл), если контроль был проведен изготовителем при сборке изделия и фактическое значение хода ЗЭл (РЭл) указано в паспорте ИА либо в акте измерительного контроля хода при условии, что для ИА, управляемой от электро-, гидро- или пневмопривода, после измерения хода не проводилась перенастройка привода;

- проводить контроль хода ЗЭл (РЭл) по индикации на блоке привода либо по выходному аналоговому (или цифровому) сигналу при условии предварительной калибровки данной индикации (сигнала) на необходимый ход, выполненной изготовителем ИА ранее.

Примечание — Изготовителю арматуры при необходимости следует предусматривать и обеспечивать возможность точного измерения хода штока (шпинделя) арматуры при испытаниях».

Пункт 5.1. Первый абзац. Заменить слово: «стендах» на «испытательных стендах (далее — стендах)».

Пункт 5.3. Первый абзац. Исключить слова: «Допускается применять воду, соответствующую НД²⁾»; сноску ²⁾ исключить;

сноска ¹⁾. Исключить ссылку: «[2]»;

сноску³⁾ изложить в новой редакции:

«³⁾ В Российской Федерации применяют ГОСТ Р ИСО 8573-1—2016 «Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты».

Пункт 5.9. Второй абзац. Исключить ссылку: «([5)]».

Пункт 5.13 изложить в новой редакции:

«5.13 Испытательное оборудование стенда должно быть аттестовано в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и НД государств, проголосовавших за принятие настоящего стандарта¹⁾»;

сноска ¹⁾. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 8.568—97 [7]» на «ГОСТ Р 8.568—2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

Раздел 5 дополнить пунктом 5.15:

«5.15 Для измерений расхода допускается применять объемный и (или) весовой метод(ы) измерений расхода среды. В этом случае:

- место измерений расхода должно быть вынесено за пределы участков испытательного стенда, требования к которым перечислены в разделе 5;

- погрешность измерения расхода не должна превышать значений, указанных в таблице 3».

Раздел 6. Заголовок изложить в новой редакции: «**6 Средства измерений**».

Подраздел 6.2. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

«Таблица 3 — Допустимые погрешности измерения параметров

Измеряемый параметр		Допустимая погрешность измерения параметров	
		относительная	абсолютная
Расход жидкости Q	$Q \leq 0,15 \text{ м}^3/\text{ч}$	$\pm 2,5 \%$	—
	$Q > 0,15 \text{ м}^3/\text{ч}$	$\pm 1,0 \%$	—
Расход газа (воздуха) Q	$Q \leq 5,0 \text{ м}^3/\text{ч}$	$\pm 4,0 \%$	—
	$Q > 5,0 \text{ м}^3/\text{ч}$	$\pm 2,0 \%$	—
Давление и перепад давления		$\pm 1,5 \%$	—
Температура		—	$\pm 1,0 \text{ }^\circ\text{C}$
Время		—	$\pm 0,2 \text{ с}$
Ход ЗЭл (РЭл) арматуры h	$h \leq 10,0 \text{ мм}$	—	$\pm 0,05 \text{ мм}$
	$h > 10,0 \text{ мм}$	$\pm 0,5 \%$	—
Угол поворота ЗЭл (РЭл) α		—	$\pm 1,0^\circ$

».

Пункт 6.3 изложить в новой редакции:

«6.3 Государственный метрологический надзор и инспекционный контроль за средствами измерений осуществляют в соответствии с законодательством государств, проголосовавших за принятие настоящего стандарта¹⁾»;

дополнить сноской ¹⁾:

«_____»

¹⁾ В Российской Федерации применяют РД СМН 01-2015 «Система метрологического надзора. Порядок организации деятельности Системы оценки и подтверждения компетентности метрологических служб юридических лиц в части осуществления внутреннего метрологического надзора».

Пункт 6.4. Заменить слова: «средствами измерения» на «средствами измерений».

Пункт 6.5. Заменить слова: «средствам измерения» на «средствам измерений».

Пункт 7.1.4 дополнить абзацем:

«Допускается дополнительно, по требованию заказчика, проводить испытания при подаче среды в направлении, противоположном стрелке на корпусе».

Пункт 7.2.4. Формулу (10) изложить в новой редакции:

$$\zeta_{\text{тр DN}_2} = \zeta_{\text{тр}} \cdot \frac{l_2}{l_1 + l_2}; \quad (10)».$$

Пункт 7.3.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Определение пропускной способности проводят для хода РЭл, соответствующего 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 100 % от номинального хода h_n (φ_{max}). Допускается по требованию заказчика проводить испытания с шагом 5 % от номинального хода h_n (φ_{max}) РЭл либо с любым другим шагом. Определение пропускной способности проводят в следующей последовательности:»;

перечисление 5) дополнить примечанием (после формулы (14)):

«П р и м е ч а н и е — В случае, если диаметры входного и выходного патрубков ИА не равны друг другу, то в формулу (14) следует подставлять значение перепада давления ΔP на ИА, рассчитанное по формуле

$$\Delta P = \Delta P_{\text{ст}} + \left(\frac{\rho_1 \cdot v_{\text{вх}}^2}{2} - \frac{\rho_2 \cdot v_{\text{вых}}^2}{2} \right),$$

где $\Delta P_{\text{ст}}$ — измеренный статический перепад давления на ИА;

$v_{\text{вх}}$ — скорость испытательной среды, отнесенная к фактической площади трубопровода до ИА, м/с;

$v_{\text{вых}}$ — скорость испытательной среды, отнесенная к фактической площади трубопровода после ИА, м/с».

Подпункт 7.3.3.1 изложить в новой редакции:

«7.3.3.1 За величину условной пропускной способности Kv_y принимают фактическое среднеарифметическое значение пропускной способности $\overline{Kv_y}$ на номинальном ходе h_n , полученное после обработки экспериментальных данных в соответствии с перечислением 9) 7.3.2».

Подпункт 7.3.3.2. Первый абзац. Заменить слова: «Проводится сравнение среднеарифметических значений пропускной способности $\overline{Kv_i}$, полученных после обработки экспериментальных данных по перечислению 9) 7.3.2» на «Проводится сравнение значений пропускной способности Kv_i , принятых в соответствии с перечислением 9) 7.3.2»;

второй абзац. Перечисление а). Формулу (15) изложить в новой редакции:

$$\Phi_i = \Phi_0 + (1 - \Phi_0) \cdot \frac{h_i}{h_n}, \quad (15)»;$$

дополнить примечанием (после слов «где $\Phi_0 = \frac{Kv_0}{Kv_y}$ »):

«П р и м е ч а н и е — В случае отсутствия в КД на РА и (или) невозможности получения от изготовителя и (или) разработчика продукции сведений о значении начальной пропускной способности Kv_0 , учитывая консервативный подход, рекомендуется принимать значение Kv_0 равным 4 % от условной пропускной способности Kv_y согласно ГОСТ 12893—2005 (пункт 6.5.1)»;

перечисление б). После формулы (18) дополнить абзацем:

«Если в КД на РА указано, что пропускная характеристика «специальная», то рекомендуется допустимое относительное отклонение $\delta(Kv_i)$, %, действительной пропускной способности от расчетной рассчитывать по формуле (18), если заказчик не указал иное. Для данного вида пропускной характеристики в отчете по испытаниям (протоколе) зависимость следует представлять в графической или табличной форме либо уравнением аппроксимации (регрессии)».

Подпункт 7.3.3.3. Формулу (21) изложить в новой редакции:

$$«Д = \frac{Kv_{\text{max}}}{Kv_{\text{min}}}, \quad (21)»;$$

дополнить абзацем:

«Допускается (по требованию заказчика) не регламентировать диапазон регулирования РА, в КД которой указано «пропускная характеристика — специальная».

Подпункт 7.4.3.2 изложить в новой редакции:

«7.4.3.2 Испытания проводят при таких расходах и давлениях до и после ПК, при которых реализуется развитая кавитация.

Испытания проводят в следующей последовательности:

а) в соответствии с 8.2 последовательно создать различные режимы течения среды в ПК;

б) построить график зависимости расхода среды, проходящей через ПК, от корня из перепада давления $Q = f(\sqrt{\Delta P})$ и определить перепад давления, при котором в ПК наступает режим развитой кавитации;

в) из полученного массива данных выделить режимы, при которых увеличение перепада давления не приводит к изменению расхода более чем на величину погрешности измерения расхода ($Q_i \pm \Delta Q_i$). Таких режимов должно быть не менее пяти — $N \geq 5$;

г) для выделенных режимов по формуле (22) рассчитать значения коэффициента расхода α_{2i} ;

д) рассчитать погрешности определения экспериментального значения α_2 в области развитой кавитации:

- для каждого значения α_{2i} относительную погрешность $\delta\alpha_{2i}$ следует рассчитывать по формуле

$$\delta\alpha_{2i} = \sqrt{\delta Q_i^2 + (0,5 \cdot \delta\Delta P_i)^2}, \quad (22a)$$

где δQ_i — фактическая относительная погрешность измерения расхода;

$\delta\Delta P_i$ — фактическая относительная погрешность измерения разности давлений или давления.

Примечание — Погрешности определения плотности ρ_1 и коэффициента K_n являются пренебрежимо малой величиной, поэтому не учитываются при оценке погрешности определения коэффициента расхода α_2 ;

- среднее арифметическое абсолютное значение погрешности $\overline{\Delta\alpha_2}$ следует рассчитывать по формуле

$$\overline{\Delta\alpha_2} = \frac{\sum_{i=1}^N \Delta\alpha_{2i}}{N}, \quad (22b)$$

где $\Delta\alpha_{2i} = \delta\alpha_{2i} \cdot \alpha_{2i}$ — числовое значение погрешности каждого экспериментального значения α_{2i} ;

N — количество режимов, при которых увеличение перепада давления не приводит к изменению расхода более чем на величину погрешности измерения расхода ($Q_i \pm \Delta Q_i$);

е) построить график зависимости $\alpha_2 = f(K)$,

где $K = \left(\frac{P_1 - P_2}{P_1 - P_{\text{нп}}} \right)$ — коэффициент, учитывающий режим развитой кавитации в ПК;

ж) если при изменении коэффициента K зависимость $Q = f(\sqrt{\Delta P})$ остается линейной, притом что максимальное значение коэффициента K находится в диапазоне $0,90 \leq K \leq 0,95$, а коэффициент α_2 остается постоянной величиной (находится в диапазоне $(\alpha_{2i} \pm \Delta\alpha_2)$, то можно считать, что при данной конструкции ПК режим развитой кавитации не реализуется. За фактическое значение α_2 следует принимать значение, рассчитанное по формуле (Г.3). При необходимости рассчитанное по формуле (Г.3) значение α_2 следует внести в КД;

и) если из графика зависимости $Q = f(\sqrt{\Delta P})$ видно, что в ПК наступил режим развитой кавитации, то следует по экспериментальным значениям α_2 и коэффициента K определить коэффициенты уравнения регрессии, например, по методу наименьших квадратов, описывающего зависимость $\alpha_{2\text{расч}} = f(K)$ и имеющего вид $\alpha_{2\text{расч}} = \alpha_0 + \alpha_2 \cdot K$;

к) по полученному уравнению регрессии рассчитать коэффициент расхода α_2 при максимально возможном значении коэффициента K , предусмотренном в КД. Если при расчете коэффициента K по параметрам ПК, указанным в КД, получается значение $K > 1,0$, то следует принимать $K = 1,0$;

л) за фактическое значение $\alpha_{2\text{экс}}$ следует принимать значение, рассчитанное по формуле

$$\alpha_{2\text{экс}} = \alpha_{2\text{расч}} \pm \overline{\Delta\alpha_2};$$

м) при необходимости в КД следует внести значение $\alpha_{2\text{кд}}$, рассчитанное по формуле

$$\alpha_{2\text{кд}} = \alpha_{2\text{расч}} - \overline{\Delta\alpha_2}.$$

Подпункт 7.4.3.3 изложить в новой редакции (кроме примеров):

«7.4.3.3 Испытания на воздухе проводят в зависимости от отношения абсолютных давлений при эксплуатации ПК $\beta_{\text{кд}} = P_{2\text{экс}}/P_{1\text{экс}}$:

- если имеется техническая возможность, то испытания следует проводить при отношении абсолютных давлений до и после ПК $\beta_{\text{экс}} = P_{2\text{экс}}/P_{1\text{экс}}$, равном отношению давлений, указанных в КД, $\beta_{\text{кд}}$;
 - если техническая возможность отсутствует, то испытания следует проводить в следующем порядке:

а) последовательно создать режимы с различными значениями β ;

б) провести испытания по определению α_1 в соответствии с 7.4.2;

в) построить график зависимости $\alpha_1 = f(\beta)$;

г) по графику $\alpha_1 = f(\beta)$ определить значение $\beta_{\text{крит}}$, начиная с которого увеличение α_1 не происходит (не менее пяти значений коэффициента α_1 находятся в диапазоне $(\alpha_{1i} \pm \overline{\Delta\alpha_1})$);

д) если $\beta_{\text{кд}} \leq \beta_{\text{крит}}$, то для статистической обработки экспериментальных данных следует выбирать не менее пяти значений α_1 , полученных при $\beta \leq \beta_{\text{крит}}$ [диапазон изменения β для пяти режимов — от $\beta_{\text{крит}}$ до минимального по возможностям стенда, но не менее значения, равного $(\beta_{\text{крит}} - 0,05)$];

е) если $\beta_{\text{кд}} > \beta_{\text{крит}}$, то для статистической обработки экспериментальных данных следует зафиксировать не менее пяти значений α_1 в диапазоне изменения коэффициента $\beta - [\beta_{\text{кд}} - 0,05; \beta_{\text{кд}} + 0,05]$;

ж) провести статистическую обработку экспериментальных данных в соответствии с 7.4.4;

и) за фактическое значение α_1 следует принимать значение, рассчитанное по формуле (Г.3). При необходимости полученное значение следует внести в КД».

Подпункт 8.2.8.6. Заменить слова: «коэффициентов $P_{1\text{с}}$ и $K_{\text{м}}$ » на «коэффициентов $K_{\text{с}}$ и $K_{\text{м}}$ ».

Библиография. Позиции [1] — [5], [7] — [9] исключить.

(ИУС № 1 2026 г.)

Поправка к ГОСТ 34437—2018 Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Армения	АМ	Минэкономики Республики Армения

(ИУС № 2 2020 г.)