

**НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ШТИФТОВЫЕ
С ОТКРЫТЫМ ХВОСТОВИКОМ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ
НА ЖИЛАХ ПРОВОДОВ**

Конструкция и размеры

Pin cable terminals, with open tail,
attached to conductor core.
Construction and sizes

**ГОСТ
22002.12-76***

ОКП 34 4968

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 20 июля 1976 г. № 1748 срок действия установлен

с 01.07 1978 г.

Проверен в 1981 г. Постановлением Госстандарта
от 29.01.82 № 375 срок действия продлен

до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кабельные штампованные штифтовые наконечники с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов и кабелей сечением от 0,35 до 16 мм².

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Кабельные наконечники должны изготавливаться в следующих исполнениях:

Д — длинные;

К — короткие.

3. Исполнения, конструкция и размеры кабельных наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Кабельные наконечники должны изготавливаться из медной ленты марки ЛММ по ГОСТ 434-78 и из латунного мягкого проката марки Л63 повышенной (при штамповке в виде цепи) и нормальной точности по ГОСТ 2208-75 и ГОСТ 931-78.

Допускается изготовление кабельных наконечников из латуни марок Л68 и Л70.

5. (Исключен, Изм. № 1).

6. Допускаются выступы от перемычек цепи кабельных наконечников высотой не более 0,3 мм.

7. Технические требования — по ГОСТ 23981-80. Общие требования к конструкции — по ГОСТ 22002.6-82.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в январе 1982 г. Пост. № 377 от 29.01.82 (ИУС № 4-1982 г.)

Размеры в мм

Номинальное сечение кабеля, мм ²	Рис.	Исполнение	b		b ₁		b ₂		d ₂		L		t		r		r ₁		s		Расчетная масса 1000 шт., кг*	
			Латушь Медь		Латушь Медь		Латушь Медь		Латушь Медь		Латушь Медь		Латушь Медь		Латушь Медь		Латушь Медь		Латушь Медь		Латушь Медь	
0,5	I	К	1,6								17	10			0,6						0,3	0,3
		Д	3,8	3,8					1	1	23	16	3	2			0,5	0,5	0,3		0,4	0,4
1	I	К	2								17	10			0,8						0,3	0,3
		Д									23	16									0,4	0,4
2,5	I	К	2,8	4,7	4,7				2	1,6	17	10	4,5	2,5	1,2		1	0,8			0,9	0,8
		Д									23	16									1,2	1,0
6	I	К	4,4	5,5	5,6	1,5					19	12	7	3	2						1,6	1,4
		Д							2,4	2	25	18					0,3	1,2	1	0,5	2,0	1,7
10	2	К	5,5	8,7	8,8						24	16	8,5	4,6	2,6						2,6	2,3
		Д						2			30	22									2,3	2,8
16	2	К	6,8	9,7	9,9				3	2,5	25	16	10	5,2	3,0	4	1,5	1,25			4,2	3,7
		Д									31	22									5,0	4,4

* Для справок.

1-3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

Изменение № 2 ГОСТ 22002.12—76 Наконечники кабельные штифтовые с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.85 № 4140 срок введения установлен

с 01.01.88

Заменить код: ОКП 34 4968 на ОКП 34 4981, 34 4982.

Пункт 1. Заменить слова: «на жилах проводов и кабелей» на «на медных многопроволочных жилах проводов и кабелей»;

дополнить абзацем: «Стандарт не распространяется на кабельные наконечники для автотракторного, мотоциклетного и велосипедного электрооборудования, а также для щеток электрических машин».

Пункт 3. Чертеж. Рис. 1. Размер z дополнить знаком: *;
размер l_1 дополнить знаком: **.

(Продолжение см. с. 174)

(Продолжение изменений к ГОСТ 22002.12—76)

Пункт 7. Исключить слова: «Технические требования — по ГОСТ 23981—80».

Стандарт дополнить словами: «Примеры условных обозначений

Кабельный наконечник номинального сечения 2,5 мм², предназначенный для присоединения опрессовкой, исполнения К, изготовленный из латуни, с покрытием шифра 05:

Наконечник 2,5—К—ЛТ—05 ГОСТ 22002.12—76

То же, предназначенный для присоединения пайкой без предварительной опрессовки:

Наконечник П 2,5—К—ЛТ—05 ГОСТ 22002.12—76».

(ИУС № 3 1986 г.)

Изменение № 3 ГОСТ 22002.12—76 Наконечники кабельные штыфовые с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.87 № 2808

Дата введения 01.01.88

Пункт 3. Таблица. Наименование графы *h* дополнить словами: «(Пред. откл. по *h* 15)»

(ИУС № 11 1987 г.)