

ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ

Основные параметры

Check valves. Basic parameters

ГОСТ
22445—88МКС 23.060.30
ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру — обратные затворы (клапаны обратные поворотные*), применяемые для предотвращения обратного потока рабочей среды, на условное давление от 0,25 до 25 МПа (от 2,5 до 250 кгс/см²) с условными проходами от 15 до 2200 мм при температуре рабочей среды до 873 К (600 °С).

Стандарт не распространяется на энергетическую арматуру специального назначения.

Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 4367 приведена в приложении 1.

1. Термины и определения — по ГОСТ 24856.

2. Основные параметры обратных затворов должны соответствовать указанным в табл. 1—3.

Таблица 1

Обратные чугунные затворы

Условное давление P_n , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_n , мм	Температура рабочей среды T , К (°С)	Тип присоединения к трубопроводу
1,0 (10)	200	От 243 до 498 (от минус 30 до плюс 225)	Фланцевый, стяжной
	250		
	300		
	400		
	500		
	600		
	800		
	1000		
1,6 (16)	50		
	65		
	80		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
	500		
	600		
	800		
	1000		
	1200		
	1400		

* Применяют для продукции, разработанной до внедрения ГОСТ 24856.

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

Обратные стальные затворы

Условное давление P_r , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_r , мм	Температура рабочей среды T , К (°C)	Тип присоединения к трубопроводу
0,25 (2,5)	1200	От 253 до 373 (от минус 20 до плюс 100)	Стяжной, фланцевый, под приварку
	1400		
	1600		
	1800		
	2000		
	2200		
1,0 (10)	800	От 233 до 523 (от минус 40 до плюс 250)	
	1000		
	1200		
	1400		
	1600		
	1800		
1,6 (16)	2000		
	50		
	65		
	80		
	100		
	150		
	200		
	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
	1000		
1200			
1400			
1600			
1800			
2000			
2,5 (25)	50	От 233* до 698 (от минус 40* до плюс 425)	
	65		
	80		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
	1000		
	1200		
	1400		
	1600		
	1800		
	2000		

Продолжение табл. 2

Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_y , мм	Температура рабочей среды T , К (°C)	Тип присоединения к трубопроводу
4,0 (40)	50	От 173 до 873 (от минус 100 до плюс 600)	Стяжной, фланцевый, под приварку
	65		
	80		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
	1000		
6,3 (63)	40	От 233* до 698 (от минус 40* до плюс 425)	Стяжной, фланцевый, под приварку
	50		
	65		
	80		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
8,0 (80)	200	От 233* до 373 (от минус 40* до плюс 100)	Стяжной, фланцевый, под приварку
	300		
	400		
	500		
	700		
	800		
	1000		
	1200		
	1400		
10 (100)	50	От 233* до 873 (от минус 40* до плюс 600)	Стяжной, фланцевый, под приварку
	65		
	80		
	100		
	125		
	150		
	200		
	250		
	300		
	350		
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		

Продолжение табл. 2

Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_p , мм	Температура рабочей среды T , К (°C)	Тип присоединения к трубопроводу
12,5 (125)	300	От 233* до 373 (от минус 40* до плюс 100)	Стяжной, фланцевый, под приварку
	400		
	500		
	700		
	1000		
	1400		
16 (160)	50	От 233* до 873 (от минус 40* до плюс 600)	
	65		
	80		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
25 (250)	400	От 233 до 698 (от минус 40 до плюс 425)	
	50		
	65		
	80		
	100		
	150		
	200		
300			

* Для газопроводов — 213 (минус 60).

Таблица 3

Обратные затворы из титана и цветных металлов и сплавов

Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_p , мм	Температура рабочей среды T , К (°C)	Тип присоединения к трубопроводу
1,0 (10)	50	От 243 до 498 (от минус 30 до плюс 225)	Фланцевый, стяжной
	80		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
	500		
1,6 (16)	50		
	80		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
	500		

Продолжение табл. 3

Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_y , мм	Температура рабочей среды T , К (°С)	Тип присоединения к трубопроводу
2,5 (25)	15*	От 243 до 498 (от минус 30 до плюс 225)	Муфтовый
	25*		
	32*		
	50		
	80		
	100		Фланцевый, стяжной
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
	500		

* При новом проектировании не применять.

3. В табл. 1—3 указан оптимальный температурный диапазон применения обратных затворов.

Фактический диапазон температуры рабочей среды указан в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

4. Масса обратных затворов безударного действия с конусным уплотнением приведена в приложении 2.

Масса обратных затворов другой конструкции указана в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

5. В технически обоснованных случаях допускается разрабатывать обратные затворы на рабочее давление.

6. Для обратных затворов, нормативно-техническая документация на которые разработана до введения в действие настоящего стандарта, допускается условное давление 0,6; 6,4 МПа (6; 64 кгс/см²).

7. Климатические исполнения и условия эксплуатации должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 и указываться в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

8. Показатели надежности обратных затворов — по стандартам и техническим условиям на конкретные исполнения затворов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Соответствие требований СТ СЭВ 4367 требованиям ГОСТ 22445—88

ГОСТ 22445—88		СТ СЭВ 4367	
Пункт	Содержание требований	Пункт	Содержание требований
2	Табл. 2, основные параметры обратных затворов для магистральных нефте- и газопроводов	2	Табл. 1 и 2, основные параметры обратных затворов для магистральных нефте- и газопроводов

**МАССА ОБРАТНЫХ ЗАТВОРОВ БЕЗУДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ
С КОНУСНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ**

Материал	Тип присоединения к трубопроводу	Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_y , мм	Масса, кг, не более
Сталь	Под приварку	2,5	400	126
			600	379
		4,0	300	65
		8,0	500	215
		10,0	300	90
		16,0	50	2,5
			65	4,0
		25,0	100	16,0
Чугун	Фланцевые	1,6	200	67,0
			300	112
			400	240
			500	374
	Стяжные с ответными фланцами	1,0	800	939
			300	72
			400	194
			500	247
		1,6	600	355
			50	9,5
			80	16
			100	18
Титан	Стяжные с ответными фланцами	2,5	150	32
			50	6
			80	10
			100	17
			150	31
			200	52,2
			250	66

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.11.88 № 3682
3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 4367—83 в части табл. 1 и 2
4. ВЗАМЕН ГОСТ 22445—77 в части клапанов обратных поворотных
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15150—69	7
ГОСТ 24856—81	1

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ