
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
25100—
2011

ГРУНТЫ

Классификация

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2011

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и МСН 1.01-01—2009 «Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Национальным объединением изыскателей (НОИЗ), Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом (НИИОСП) им. Н.М. Герсманова — институтом ОАО «НИЦ «Строительство», Институтом геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, Московским государственным университетом (МГУ) им. М.В. Ломоносова при участии ОАО «Росстройизыскания», ОАО «Фундаментпроект» Государственного унитарного предприятия г. Москвы «Мосгоргеотрест», ОАО «ГСПИ», ООО «Мостдоргеотрест», Государственного предприятия Московской области «Мособлгеотрест», Московского геологоразведочного института (МГРИ-РГГРУ), Московского государственного строительного университета (МГСУ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) (приложение Д к протоколу № 39 от 8 декабря 2011 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа государственного управления строительством
Азербайджанская Республика	AZ	Госстрой
Республика Армения	AM	Министерство градостроительства
Казахстан	KZ	Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кыргызская Республика	KG	Госстрой
Республика Молдова	MD	Министерство строительства и регионального развития
Российская Федерация	RU	Департамент регулирования градостроительной деятельности Министерства регионального развития
Республика Таджикистан	TJ	Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве
Республика Узбекистан	UZ	Госархитектстрой

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 июля 2012 г. № 190-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 25100—2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 25100—95

6 ИЗДАНИЕ (июль 2018 г.) с Поправками (ИУС 5—2015, 9—2015)

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, оформление, 2018

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Общие положения	4
5 Классификация	4
6 Обозначения	4
Приложение А (обязательное) Основные показатели свойств грунтов	8
Приложение Б (обязательное) Разновидности грунтов (обязательные частные классификации)	11
Приложение В (рекомендуемое) Разновидности грунтов (рекомендуемые частные классификации)	20
Приложение Г (рекомендуемое) Классификация массивов скальных грунтов	23
Приложение Д (справочное) Основные термины, используемые в международных стандартах	27
Приложение Е (справочное) Соответствие наименований дисперсных грунтов, используемых в настоящем стандарте и в международных стандартах [1] и [2]	28
Приложение Ж (обязательное) Основные обозначения характеристик грунтов	37
Библиография	38

Введение

В настоящем стандарте приведена классификация скальных грунтов как по результатам испытания образца, отобранного из массива, так и классификация для скального массива в целом.

Настоящий стандарт содержит сопоставление классификации дисперсных грунтов с международными классификациями, изложенными в [1] и [2].

Учитывая различия в указанных выше классификациях в наименованиях грунтов, а также в методиках определения отдельных характеристик, в настоящем стандарте приведены:

- основные термины, используемые в [1]—[4], а также их определения (см. приложение Д);
- соответствие наименований дисперсных грунтов, используемых в настоящем стандарте, и в [1] и [2] (см. приложение Е);
- методики пересчета результатов определений гранулометрического состава дисперсных грунтов и характеристик пластичности глинистых грунтов (см. приложение Е) для перехода из одной классификации в другую.

Приведенное в настоящем стандарте сопоставление классификаций грунтов даст возможность использовать (в случае необходимости) международные классификации.

ГРУНТЫ

Классификация

Soils. Classification

Дата введения — 2013—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на все грунты и устанавливает их классификацию, применяемую при производстве инженерных изысканий, проектировании и строительстве зданий и сооружений.

К наименованиям грунтов и их характеристикам, предусмотренным настоящим стандартом, допускается вводить дополнительные наименования и характеристики, если это необходимо для более детального подразделения грунтов с учетом природных условий района строительства и специфики отдельных видов строительства.

Дополнительные наименования и характеристики грунтов не должны противоречить классификации настоящего стандарта и должны учитывать частные классификации, установленные в отраслевых нормативных документах.

В настоящем стандарте грунт рассматривается как однородная по составу, строению и свойствам часть грунтового массива.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5180—84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 10650—72 Торф. Метод определения степени разложения

ГОСТ 12248—2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 12536—79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава

ГОСТ 23161—78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

ГОСТ 23740—79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

ГОСТ 25584—90 Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации

ГОСТ 26213—91 Почвы. Методы определения органического вещества

ГОСТ 28622—90 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 антропогенный грунт (синоним — антропогенно-образованный): Образовавшийся естественно-историческим образом (культурные слои) или созданный человеком разными способами грунт, представленный отходами или продуктами его производственной и/или хозяйственной деятельности, являющимися компонентами геологической среды.

3.2 блок: Совокупность скальных грунтов, отделенная от соседних блоков разрывами или трещинами (тектонический блок, оползневой блок, блок отдельности).

3.3 блок отдельности (отдельность): Часть массива скальных грунтов, ограниченная трещинами, свойства которой могут быть охарактеризованы лабораторными исследованиями образца скального грунта.

3.4 вещественный состав грунта: Химико-минеральный состав вещества твердых, жидких, газовых и биотических (живых) компонентов грунта.

3.5 водопроницаемость: Способность грунта фильтровать воду.

3.6 глинистый грунт: Связный грунт, состоящий в основном из пылеватых и глинистых (не менее 3 %) частиц, обладающий свойством пластичности ($I_p \geq 1$ %).

3.7 гранулометрический состав грунта: Процентное содержание первичных (не агрегированных) частиц различной крупности по фракциям, выраженное по отношению их массы к общей массе грунта.

3.8 грунт: Любые горные породы, почвы, осадки и техногенные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамические системы и как часть геологической среды и изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью человека.

3.9 дисперсный грунт: Грунт, состоящий из совокупности твердых частиц, зерен, обломков и др. элементов, между которыми есть физические, физико-химические или механические структурные связи.

3.10 засоленность: Характеристика, определяемая количеством водорастворимых солей в грунте.

3.11 заторфованный грунт: Песчаный или глинистый грунт, содержащий в своем составе от 3 % (для песка) и от 5 % (для глинистого грунта) до 50 % (по массе) торфа.

3.12 ил: Современный нелитифицированный морской или пресноводный органо-минеральный осадок, содержащий более 3 % (по массе) органического вещества, как правило, имеющий текучую консистенцию $I_L > 1$, коэффициент пористости $e \geq 0.9$ и содержание частиц размером менее 0,01 мм более 30 % по массе.

3.13 криогенная текстура: Совокупность признаков сложения мерзлого грунта, обусловленная ориентацией, относительным расположением и распределением различных по форме и размерам ледяных включений и льда-цемента.

3.14 криогенные структурные связи грунта: Связи, возникающие в дисперсных и трещиноватых скальных грунтах при отрицательной температуре в результате цементирования льдом.

3.15 крупнообломочный грунт: Несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером более 2 мм составляет более 50 %.

3.16 ледогрунт: Грунт, содержащий в своем составе более 90 % льда.

3.17 липкость, прилипаемость (предел адгезионной прочности глинистых грунтов): Способность грунта прилипать к различным материалам при соприкосновении.

3.18 литифицированные глинистые грунты: Глинистые грунты дочетвертичного возраста, прошедшие в своем развитии стадию позднего диагенеза и обладающие преимущественно контактами переходного типа.

3.19 мерзлый грунт: Грунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями. Многолетнемерзлый грунт — грунт, находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех и более лет. Сезонномерзлый грунт — грунт, находящийся в мерзлом состоянии периодически в течение холодного сезона.

3.20 минеральный грунт: Грунт, состоящий из неорганических веществ.

3.21 морозный грунт: Скальный грунт, имеющий отрицательную температуру и не содержащий в своем составе лед и незамерзшую воду.

3.22 набухающий грунт: Грунт, увеличивающий свой объем при замачивании водой и имеющий относительную деформацию набухания $\epsilon_{sw} \geq 0,04$ (в условиях свободного набухания) или развивающий давление набухания (в условиях ограниченного набухания).

3.23 несвязный грунт: Дисперсный грунт, обладающий механическими структурными связями и сыпучестью в сухом состоянии.

3.24 органическое вещество: Органические соединения, входящие в состав грунта.

3.25 органо-минеральный грунт: Грунт, содержащий от 3 % до 50 % (по массе) органического вещества.

3.26 органический грунт: Грунт, содержащий 50 % (по массе) и более органического вещества.

3.27 охлажденный грунт: Засоленный грунт, отрицательная температура которого выше температуры начала его замерзания.

3.28 песчаный грунт (песок): Несвязный минеральный грунт с массой частиц размером 0,05—2 мм более 50 % и числом пластичности $I_p < 1$ %.

3.29 пластичномерзлый грунт: Дисперсный грунт, сцементированный льдом, обладающий вязко-пластичными свойствами и сжимаемостью под внешней нагрузкой.

3.30 потенциал разжижения грунта F_L : Показатель, имеющий смысл коэффициента запаса прочности грунта и представляющий собой отношение критического значения касательного напряжения, вызывающего разжижение грунта при данном уровне сжимающих напряжений и длительности воздействия, к значению максимальных касательных напряжений, возникающих в грунте при прогнозируемом землетрясении. Оценивается по данным полевых и лабораторных испытаний и зависит от свойств грунта и параметров сейсмического воздействия с заданным уровнем повторяемости.

3.31 почва: Поверхностный слой дисперсного грунта, состоящий из неорганического и органического веществ и обладающий плодородием.

3.32 промороженный грунт: Искусственно замороженный грунт.

3.33 просадочный грунт: Грунт, который под действием внешней нагрузки и (или) собственного веса при замачивании водой претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадочности $\varepsilon_{sw} \geq 0,01$.

3.34 пучинистый грунт: Дисперсный грунт, который при переходе из талого состояния в мерзлое увеличивается в объеме вследствие образования льда.

3.35 разжижение: Переход водонасыщенного дисперсного грунта в текучее (пывунное) состояние под внешним воздействием (статическим, динамическим, фильтрационным). Процесс разжижения включает в себя стадии разрушения структурных связей, течения и последующего уплотнения грунта.

3.36 сапропель: Современный нелитифицированный органо-минеральный или органический осадок пресноводных застойных водоемов (или погребенный осадок), содержащий более 10 % (по массе) органического вещества, имеющий, как правило, коэффициент пористости $e > 3$ и текучепластичную или текучую консистенцию.

3.37 связный грунт: Дисперсный грунт с физическими и физико-химическими структурными связями.

3.38 скальный грунт: Грунт, имеющий жесткие структурные связи кристаллизационного и/или цементационного типа.

3.39 структура грунта: Пространственная организация, определяемая размером, формой, характером поверхности, количественным соотношением структурных элементов грунта и характером связи между ними.

3.40 сыпучемерзлый грунт: Крупнообломочный и песчаный грунты, имеющие отрицательную температуру, но не сцементированные льдом.

3.41 твердомерзлый грунт: Дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризующийся относительно хрупким разрушением, практически не сжимаемый под внешней нагрузкой.

3.42 текстура грунта: Строение, обусловленное ориентацией и пространственной организацией структурных элементов грунта.

3.43 температура начала замерзания T_{bf} : Температура, °C, при которой в порах грунта появляется лед.

3.44 техногенный грунт: Грунт, измененный, перемещенный или образованный в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека.

3.45 техногенно измененный в условиях естественного залегания грунт: Природный грунт, подвергнутый различному по природе техногенному воздействию (химическому, физическому, физико-химическому, биологическому и т. п.) на месте его залегания.

3.46 техногенно перемещенный (переотложенный) грунт: Природный грунт, перемещенный тем или иным искусственным способом с места его естественного залегания и подвергнутый при этом частичному преобразованию.

3.47 торфяной грунт (торф): Органический грунт, содержащий в своем составе 50 % (по массе) и более органического вещества, представленного растительными остатками и гумусом.

3.48 трещиноватость скального массива: Особенность строения скального массива, обусловленная наличием трещин разного происхождения, размера, формы, направления, с различными заполнителями.

4 Общие положения

4.1 Классификация грунтов включает в себя следующие таксономические единицы, выделяемые по группам признаков:

- класс (подкласс) — по природе структурных связей;
- тип (подтип) — по генезису;
- вид (подвид) — по вещественному, петрографическому или литологическому составу;
- разновидность — по количественным показателям состава, строения, состояния и свойств грунтов.

4.2 Наименования грунтов должны содержать сведения об их геологическом возрасте в соответствии с местными стратиграфическими схемами, принятыми в установленном порядке.

4.3 В характеристики грунтов по разновидностям, предусмотренные настоящим стандартом, допускается вводить дополнения и изменения в случаях появления новых критериев выделения разновидностей грунтов по результатам научно-технических разработок.

5 Классификация

5.1 Грунты подразделяют на следующие классы: скальные (см. таблицу 1), дисперсные (см. таблицу 2) и мерзлые (см. таблицу 3).

Основные показатели свойств грунтов приведены в приложении А.

5.2 К классу скальных грунтов относят грунты, обладающие жесткими структурными связями (кристаллизационными и/или цементационными).

По генезису и вещественному составу в классе скальных грунтов выделяют соответственно: типы (подтипы), виды и подвиды, представленные в таблице 1. Разновидности скальных грунтов выделяют по количественным показателям их вещественного состава, строения, состояния и свойств (см. раздел Б.1 приложения Б и раздел В.1 приложения В). Классификация массивов скальных грунтов приведена в приложении Г.

5.3 К классу дисперсных грунтов относят грунты, обладающие физическими, физико-химическими или механическими структурными связями.

Грунты с механическими структурными связями выделяют в подкласс несвязных (сыпучих) грунтов, а грунты с физическими и физико-химическими структурными связями — в подкласс связных грунтов.

По генезису и вещественному составу в классе дисперсных грунтов выделяют соответственно типы и подтипы, виды и подвиды, представленные в таблице 2. Разновидности дисперсных грунтов выделяют по количественным показателям их вещественного состава, строения, состояния и свойств (см. раздел Б.2 приложения Б и раздел В.2 приложения В).

5.4 К классу мерзлых грунтов относят грунты, обладающие наряду со структурными связями мерзлых грунтов криогенными связями (за счет льда).

Грунты с криогенными, кристаллизационными и цементационными структурными связями выделяют в подкласс скальных мерзлых грунтов; грунты с криогенными, физическими и физико-химическими структурными связями — в подкласс дисперсных мерзлых грунтов; грунты только с криогенными связями — в подкласс ледяных грунтов.

По генезису и вещественному составу в классе мерзлых грунтов выделяют соответственно типы и подтипы, виды и подвиды, представленные в таблице 3. Разновидности природных мерзлых грунтов выделяют по количественным показателям их вещественного состава, строения, состояния и свойств (см. раздел Б.3 приложения Б).

5.5 Сопоставление классификации дисперсных грунтов с международными классификациями, изложенными в [1] и [2], приведено в приложениях Д и Е.

6 Обозначения

6.1 Основные обозначения характеристик грунтов, используемые в настоящем стандарте, приведены в приложении Ж.

Таблица 1 — Скальные группы

Класс	Тип (подтип)	Вид		Подвид *	Разновидности
Скальные	Магматические (интрузивные)	Силикатные	Ультраосновные Основные Средние Кислые	Перидотиты, дуниты, пироксениты и др. Габбро, нориты, анортозиты, диабазы, долериты и др. Диориты, сиениты и др. Граниты, гранодиориты, кварцевые, сиениты, порфиры и др.	Выделяют в соответствии с разделом Б.1 приложения В, разделом В.1 приложения В и приложением Г
		Силикатные	Ультраосновные Основные Средние Кислые	Пикриты, коматиты и др. Базальты, долериты, порфириты и др. Андезиты, трахиты и др. Риолиты, дациты и др.	
	Метаморфические (эффузивные)	Силикатные Карбонатные Железистые Органо-минеральные		Гнейсы, сланцы, кварциты, роговики, скарны, прейзены, березиты, пропилиты, вторичные кварциты, гидротермально измененные породы и др. Мраморы и др. Железные руды, железиты и др. Горючие сланцы, антрациты и др.	
	Осадочные	Силикатные Карбонатные Кремнистые Сульфатные Галогенные Органо-минеральные		Песчанники, конгломераты, аргиллиты, алевролиты, сцементированные глины и др. Известняки, доломиты, мел, мергели и др. Опоки, диатомиты и др. Гипсы, ангидриты и др. Галиты и др. Бурые угли, битуминозные известняки и др.	
	Вулканоогенно-осадочные	Силикатные Хемогенно-силикатные		Туфолесчанники, туфалевролиты, туфоаргиллиты, туффиты, вулканические туфы, кластолавы, лавовые брекчи и др. Туфолесчанники, туфалевролиты, туфоаргиллиты, туффиты, вулканические туфы, кластолавы, лавовые брекчи и др.	
	Элювиальные	Минеральные		Скальные породы трещинных зон коры выветривания	
	Техногенные	Все виды техногенно измененных природных и антропогенно образованных скальных пород и преобразованных дисперсных пород с приобретенными цементационными связями			
* Приведены наименования наиболее распространенных пород.					

а) Таблица 2 — Дисперсные грунты

Класс	Подкласс	Тип	Подтип	Вид	Подвид	Разновидности
Дисперсные	Несвязные	Осадочные	Флювиальные, ледниковые, золовые, склоновые и др.	Минеральные	Крупнообломочные грунты Пески	Выделяют в соответствии с разделом Б.2 приложения В.2 разделения Б и В.2 приложения В
				Органо-минеральные	Заторфованные пески	
		Вулканогенно-осадочные	Вулканогенно-осадочные, осадочно-вулканогенные, пиропластические	Минеральные	Вулканогенно-обломочные грунты, вулканические пески, пеплы	
		Элювиальные	Образованные в результате выветривания: физического, физико-химического, химического, биологического	Минеральные и органо-минеральные	Крупнообломочные грунты и пески обломочных и дисперсных зон коры выветривания и почвы	
				Все виды техногенно измененных природных несвязных грунтов	Все подвиды техногенно измененных природных несвязных грунтов	
		Техногенные	Техногенно измененные в условиях естественного залегания природные грунты	Все виды техногенно измененных природных несвязных грунтов	Все подвиды техногенно измененных природных несвязных грунтов	
				Различные виды антропогенно образованных грунтов	Различные подвиды антропогенных грунтов	
	Связные	Осадочные	Флювиальные, ледниковые, золовые, склоновые и др.	Минеральные	Глинистые грунты	
				Органо-минеральные	Илы, сапропели, заторфованные глинистые грунты и др.	
		Элювиальные	Озерно-болотные, болотные, аллювиально-болотные и др.	Органические	Торфы, сапропели и др.	
				Минеральные и органо-минеральные	Глинистые грунты дисперсных зон коры выветривания и почвы	
		Техногенные	Техногенно измененные в условиях естественного залегания природные грунты	Все виды техногенно измененных природных связных грунтов	Все подвиды техногенно измененных природных связных грунтов	
				Все виды техногенно измененных природных связных грунтов	Все подвиды техногенно измененных природных связных грунтов	
		Техногенные	Техногенно перемещенные природные грунты	Различные виды антропогенно образованных грунтов	Различные подвиды антропогенных грунтов	
				Антропогенно образованные грунты	Антропогенно образованные грунты	

Таблица 3 — Мерзлые грунты

Класс	Подкласс	Тип	Подтип	Вид	Подвид	Разновидности
Мерзлые	Скальные мерзлые	Природные промерзшие	Интрузивные, эффузивные, метаморфические, осадочные, вулканогенно-осадочные, элювиальные	Все виды скальных грунтов	Все подвиды скальных грунтов	Выделяют в соответствии с разделом Б.3 приложения Б
		Техногенные промерзшие и мерзлые	Природные грунты, техногенно измененные в условиях естественного залегания	Все виды техногенно измененных природных скальных грунтов	Все подвиды техногенно измененных природных скальных грунтов	
	Дисперсные мерзлые	Природные промерзшие	Осадочные, вулканогенно-осадочные, элювиальные	Все виды дисперсных грунтов	Все подвиды дисперсных грунтов	
		Техногенные промерзшие и мерзлые	Природные грунты, техногенно измененные в условиях естественного залегания. Техногенно перемещенные природные мерзлые грунты. Антропогенные промерзшие и мерзлые грунты	Все виды техногенно измененных природных дисперсных грунтов	Все подвиды техногенно измененных природных дисперсных грунтов	
		Льды конституционные: внутригрунтовые, погребенные, пещерно-жилищные	Сегрегационные, инъекционные, ледниковые, наледные, речные, озерные, морские, донные, инфилтрационные, жилищные, повторно-жилищные, пещерные	Льды. Ледогрунты	Льды разного состава. Ледогрунты различного состава	
	Ледяные	Техногенные — ледяные искусственные	Антропогенные замороженные льды	Все виды замороженных льдов	Все подвиды искусственных льдов разного состава	

Приложение А
(обязательное)

Основные показатели свойств грунтов

А.1 Высота капиллярного поднятия h_c , м, — наибольшая (равновесная) высота подъема воды по порам грунта, отсчитываемая от зеркала грунтовых вод (равная мощности капиллярной каймы).

А.2 Коэффициент водонасыщения S_r , д. е.; определяют по формуле

$$S_r = \frac{w \rho_s}{\theta \rho_w}, \quad (\text{А.1})$$

где w — природная влажность грунта, д. е. (см. ГОСТ 5180);

θ — коэффициент пористости, д. е.;

ρ_s — плотность частиц грунта, г/см³ (см. ГОСТ 5180);

ρ_w — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см³.

А.3 Коэффициент выветрелости K_{wr} , д. е.; определяют по формуле

$$K_{wr} = \frac{\rho_b}{\rho_{nb}}, \quad (\text{А.2})$$

где ρ_b — плотность выветрелого грунта, г/см³ (см. ГОСТ 5180);

ρ_{nb} — плотность неветрелого грунта, г/см³ (см. ГОСТ 5180).

А.4 Коэффициент выветрелости крупнообломочного грунта K_{wrt} , д. е.; определяют по формуле

$$K_{wrt} = \frac{K_1 - K_0}{K_1}, \quad (\text{А.3})$$

где K_1 — отношение массы частиц размером менее 2 мм к массе частиц размером более 2 мм после испытания грунта на истирание в полочном барабане;

K_0 — отношение массы частиц размером менее 2 мм к массе частиц размером более 2 мм грунта в природном состоянии.

А.5 Коэффициент истираемости крупнообломочных грунтов K_{fr} , д. е.; определяют по формуле

$$K_{fr} = \frac{q_1}{q_0}, \quad (\text{А.4})$$

где q_1 — масса частиц размером менее 2 мм после испытания крупнообломочных фракций грунта (частицы размером более 2 мм) на истирание в полочном барабане;

q_0 — начальная масса пробы крупнообломочных фракций (до испытания на истирание).

А.6 Коэффициент пористости e , д. е.; определяют по формуле

$$e = \frac{\rho_s - \rho_d}{\rho_d}, \quad (\text{А.5})$$

где ρ_s — плотность частиц грунта, г/см³ (см. ГОСТ 5180);

ρ_d — плотность сухого грунта, г/см³.

А.7 Коэффициент размягчаемости в воде K_{sof} , д. е.; определяют по формуле

$$K_{sof} = \frac{R_c}{R_{c, \text{вс}}}, \quad (\text{А.6})$$

где R_c , $R_{c, \text{вс}}$ — предел прочности грунта на одноосное сжатие соответственно в водонасыщенном и в воздушно-сухом состояниях (см. ГОСТ 12248).

А.8 Коэффициент сжимаемости мерзлого грунта m_{vf} , МПа⁻¹, — параметр, характеризующий объемную деформируемость мерзлого грунта под нагрузкой.

А.9 Коэффициент трещинной пустотности КТП, %, — отношение суммарной площади трещин к площади породы.

А.10 Коэффициент фильтрации K_f , см/с или м/сут, — скорость фильтрации воды через грунт при градиенте напора, равном единице, и линейном законе фильтрации (см. ГОСТ 25584).

А.11 Липкость (прилипаемость) — адгезионная прочность глинистых грунтов L , кПа, — усилие, необходимое для отрыва плоского штампа из заданного материала от грунта после их контакта в течение заданного времени при заданном давлении.

А.12 Льдистость грунта за счет видимых ледяных включений i_l , д. е.; определяют по формуле

$$i_l = \frac{\rho_s(w_{tot} - w_m)}{\rho_l + \rho_s(w_{tot} - 0,1w_w)}, \quad (\text{A.7})$$

где w_{tot} — суммарная влажность мерзлого грунта, д. е. (см. ГОСТ 5180);

w_m — влажность мерзлого грунта, расположенного между ледяными включениями, д. е.;

w_w — влажность мерзлого грунта за счет содержащейся в нем при данной отрицательной температуре незамерзшей воды, д. е.;

ρ_s — плотность частиц грунта, г/см³ (см. ГОСТ 5180);

ρ_l — плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см³.

А.13 Относительная деформация набухания без нагрузки ε_{sw} , д. е., — отношение увеличения высоты образца глинистого грунта при замачивании после свободного набухания в условиях невозможности бокового расширения к начальной высоте образца природной влажности (см. ГОСТ 12248).

А.14 Относительная деформация просадочности ε_{sh} , д. е., — отношение разности высот образца грунта природной влажности и образца после замачивания при заданном давлении к высоте образца природной влажности (см. ГОСТ 23161).

А.15 Относительное содержание органического вещества I_o , д. е., — отношение массы органического вещества к массе абсолютно сухого грунта (см. ГОСТ 23740 и ГОСТ 26213).

А.16 Плотность сухого грунта (скелета) ρ_d , г/см³; определяют по формуле

$$\rho_d = \frac{\rho}{1 + w}, \quad (\text{A.8})$$

где ρ — плотность грунта, г/см³ (см. ГОСТ 5180);

w — естественная влажность грунта, % (см. ГОСТ 5180).

А.17 Показатель качества породы RQD, %, — отношение суммарной длины сохранных (неразрушившихся) кусков зерна длиной более 10 см к длине пробуренного интервала в скважине.

А.18 Показатель текучести I_L , д. е., — показатель состояния (консистенции) глинистых грунтов; определяют по формуле

$$I_L = \frac{w - w_p}{I_p}, \quad (\text{A.9})$$

где w — естественная влажность грунта, % (см. ГОСТ 5180);

w_p — влажность на границе раскатывания, % (см. ГОСТ 5180);

I_p — число пластичности, % (см. А.31).

А.19 Показатель чувствительности грунта S_r , д. е., — отношение сопротивления недренированному сдвигу глинистых грунтов ненарушенного c_u и нарушенного сложения c_{ur} или отношение сопротивления грунта вращательному срезу τ_{max} к его остаточному сопротивлению τ_{min} ; определяют по формуле

$$S_r = \frac{c_u}{c_{ur}} \quad \text{или} \quad S_r = \frac{\tau_{max}}{\tau_{min}}, \quad (\text{A.10})$$

А.20 Пористость грунта n , %; определяют по формуле

$$n = \frac{\rho_s - \rho_d}{\rho_s} 100, \quad (\text{A.11})$$

где ρ_s — плотность частиц грунта, г/см³ (см. ГОСТ 5180);

ρ_d — плотность сухого грунта, г/см³.

А.21 Предел прочности грунта на одноосное сжатие R_c , МПа, — отношение нагрузки, при которой происходит разрушение образца, к площади его первоначального поперечного сечения (см. ГОСТ 12248).

А.22 Сопротивление недренному сдвигу c_u , кПа, — прочность глинистых грунтов, определяемая по результатам недренных лабораторных или полевых испытаний (трехосные испытания, вращательный срез и др.).

А.23 Степень засоленности грунта D_{sat} , %, — отношение массы водорастворимых солей в грунте к массе абсолютно сухого грунта.

А.24 Степень заполнения пор льдом и незамерзшей водой S_r , д. е.; определяют по формуле

$$S_r = \frac{(1,4w_{ic} + w_w)\rho_s}{e\rho_w}, \quad (\text{A.12})$$

где w_{ic} — влажность мерзлого грунта, рассчитанная по содержанию порового льда, цементирующего минеральные частицы (лед-цемент), д. е., определяемая по формуле $w_{ic} = w_m - w_w$;

w_w — влажность мерзлого грунта, рассчитанная по содержанию незамерзшей воды при отрицательной температуре, д. е.;

w_m — влажность мерзлого грунта, расположенного между ледяными включениями, д. е.;

ρ_s — плотность частиц грунта, г/см³ (см. ГОСТ 5180);

e — коэффициент пористости мерзлого грунта;

ρ_w — плотность воды, принимаемая равной 1, г/см³.

А.25 Степень неоднородности гранулометрического состава C_u , д. е.; определяют по формуле

$$C_u = \frac{d_{60}}{d_{10}}, \quad (\text{A.13})$$

где d_{60} , d_{10} — диаметры частиц, меньше которых в грунте содержится соответственно 60 % и 10 % (по массе) частиц, мм.

А.26 Степень плотности песков I_D , д. е.; определяют по формуле

$$I_D = \frac{e_{\max} - e}{e_{\max} - e_{\min}}, \quad (\text{A.14})$$

где e — коэффициент пористости при искусственном сложении, д. е.;

$e_{\min}$ — коэффициент пористости в предельно плотном сложении, д. е.;

$e_{\max}$ — коэффициент пористости в предельно рыхлом сложении, д. е.

А.27 Степень морозной пучинистости ε_{fh} , %; определяют по формуле (см. ГОСТ 28622)

$$\varepsilon_{fh} = \frac{h_{0,f} - h_0}{h_0} 100, \quad (\text{A.15})$$

где $h_{0,f}$ — высота образца промерзшего грунта, см;

h_0 — начальная высота образца грунта, см.

А.28 Степень разложения торфа D_{dp} , д. е., — отношение массы бесструктурной (полностью разложившейся) части торфа к его общей массе (см. ГОСТ 10650).

А.29 Степень растворимости в воде a_{sw} , г/л, — величина, отражающая способность грунта растворяться в воде при нормальных условиях за счет растворения неорганических и органических веществ, определяемая при соотношении грунта и воды 1:5 и равная концентрации образующегося равновесного раствора.

А.30 Суммарная льдистость мерзлого грунта i_{tot} , д. е.; определяют по формуле

$$i_{tot} = i_i + i_{ic} = \frac{\rho_l(w_{tot} - w_w)}{\rho_l(1 + w_{tot})}, \quad (\text{A.16})$$

где i_i — то же, что и в А.7;

i_{ic} — льдистость грунта за счет льда-цемента (порового льда), д. е.;

w_{tot} — суммарная влажность мерзлого грунта, д. е. (см. ГОСТ 5180);

ρ_l — плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см³;

ρ_f — плотность мерзлого грунта, г/см³ (см. ГОСТ 5180);

w_w — влажность мерзлого грунта за счет незамерзшей воды, д. е.

А.31 Число пластичности I_p , %; определяют по формуле

$$I_p = w_L - w_P, \quad (\text{A.17})$$

где w_L — влажность на границе текучести, % (см. ГОСТ 5180);

w_P — влажность на границе раскатывания, % (см. ГОСТ 5180).

**Приложение Б
(обязательное)**

Разновидности грунтов (обязательные частные классификации)

Б.1 Разновидности скальных грунтов

Б.1.1 По пределу прочности на одноосное сжатие R_c в водонасыщенном состоянии (см. ГОСТ 12248) скальные грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.1.

Таблица Б.1

Разновидность грунтов	Предел прочности на одноосное сжатие R_c , МПа
Скальные: - очень прочные - прочные - средней прочности - малопрочные	$R_c \geq 120$ $120 > R_c \geq 50$ $50 > R_c \geq 15$ $15 > R_c \geq 5$
Полускальные: - пониженной прочности - низкой прочности - очень низкой прочности	$5 > R_c \geq 3$ $3 > R_c \geq 1$ $R_c < 1$

Б.1.2 По плотности сухого (скелета) грунта ρ_d скальные грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.2.

Таблица Б.2

Разновидность грунтов	Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³
Очень плотный	$\rho_d \geq 2,50$
Плотный	$2,50 > \rho_d \geq 2,10$
Средней плотности	$2,10 > \rho_d \geq 1,20$
Низкой плотности	$\rho_d < 1,20$

Б.1.3 По пористости n скальные грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.3.

Таблица Б.3

Разновидность грунтов	Пористость n , %
Непористый	$n \leq 3$
Слабопористый	$3 < n \leq 10$
Среднепористый	$10 < n \leq 30$
Сильнопористый	$n > 30$

Б.1.4 По коэффициенту выветрелости K_{wt} скальные грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.4.

Таблица Б.4

Разновидность грунтов	Коэффициент выветрелости скальных грунтов K_{wt} д. е.
Слабовыветрелый	$0,9 \leq K_{wt} < 1$
Средневыветрелый	$0,8 \leq K_{wt} < 0,9$
Сильновыветрелый	$K_{wt} < 0,80$

Б.1.5 По коэффициенту размягчаемости в воде $K_{\text{ср}}$ скальные грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.5.

Таблица Б.5

Разновидность грунтов	Коэффициент размягчаемости $K_{\text{ср}}$ д. е.
Неразмягчаемый	$K_{\text{ср}} \geq 0,75$
Размягчаемый	$K_{\text{ср}} < 0,75$

Б.1.6 По степени растворимости в воде $q_{\text{ср}}$ скальные грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.6.

Таблица Б.6

Разновидность грунтов	Степень растворимости $q_{\text{ср}}$ г/л
Нерастворимый	$q_{\text{ср}} \leq 0,01$
Труднорастворимый	$0,01 < q_{\text{ср}} \leq 1$
Среднерастворимый	$1 < q_{\text{ср}} \leq 10$
Легкорастворимый	$10 < q_{\text{ср}} \leq 100$
Сильно растворимый	$q_{\text{ср}} > 100$

Б.1.7 По водопроницаемости скальные грунты в зависимости от коэффициента фильтрации подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.7*.

Таблица Б.7

Разновидность грунтов	Коэффициент фильтрации $K_{\text{ф}}$, м/сут
Водонепроницаемый	$K_{\text{ф}} \leq 0,005$
Слабоводопроницаемый	$0,005 < K_{\text{ф}} \leq 0,3$
Водопроницаемый	$0,3 < K_{\text{ф}} \leq 3$
Сильноводопроницаемый	$3 < K_{\text{ф}} \leq 30$
Очень сильноводопроницаемый	$K_{\text{ф}} > 30$

Б.2 Разновидности дисперсных грунтов

Б.2.1 По размерам слагающие дисперсный грунт элементы и их фракции подразделяют в соответствии с таблицей Б.8.

Таблица Б.8

Элементы грунта	Фракции	Размер фракций, мм
Валуны (глыбы)	Крупные	> 800
	Средние	400—800
	Мелкие	200—400
Галька (щебень)	Крупные	100—200
	Средние	60—100
	Мелкие	10—60
Гравий (дресва)	Крупные	5—10
	Мелкие	2—5

* Применяют также для класса дисперсных грунтов.

Окончание таблицы Б.8

Элементы грунта	Фракции	Размер фракций, мм
Песчаные частицы	Грубые	1—2
	Крупные	0,5—1
	Средние	0,25—0,5
	Мелкие	0,10—0,25
	Тонкие	0,05—0,10
Пылеватые частицы	Крупные Мелкие	0,01—0,05 0,002—0,01
Глинистые частицы	—	< 0,002

Б.2.2 По гранулометрическому составу (см. ГОСТ 12536) крупнообломочные грунты и пески подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.9.

Таблица Б.9

Разновидность крупнообломочных грунтов и песков	Размер частиц d , мм	Содержание частиц, % по массе
Крупнообломочные: - валунный (при преобладании неокатанных частиц — глыбовый) - галечниковый (при неокатанных гранях — щебенистый) - гравийный (при неокатанных гранях — дресвяный)	> 200 > 10 > 2	> 50 > 50 > 50
Пески: - гравелистый - крупный - средней крупности - мелкий - пылеватый	> 2 > 0,50 > 0,25 > 0,10 > 0,10	> 25 > 50 > 50 ≥ 75 < 75
Примечание — При наличии в крупнообломочных грунтах песчаного заполнителя более 40 % или глинистого заполнителя более 30 % от общей массы воздушно-сухого грунта в наименование крупнообломочного грунта включают наименование вида заполнителя и указывают характеристики его состояния (влажность, плотность, показатель текучести). Вид заполнителя устанавливают после удаления из крупнообломочного грунта частиц крупнее 2 мм. Если обломочный материал представлен ракушкой в количестве 50 % и более, грунт называют ракушечным, если от 25 % до 50 %, то к наименованию грунта добавляют слова «с ракушкой».		

Б.2.3 По степени неоднородности гранулометрического состава C_u крупнообломочные грунты и пески подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.10.

Таблица Б.10

Разновидность крупнообломочных грунтов и песков	Степень неоднородности гранулометрического состава C_u , д. е.
Однородные	$C_u \leq 3$
Неоднородные	$C_u > 3$

Б.2.4 По коэффициенту водонасыщения S_r крупнообломочные грунты и пески подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.11.

Таблица Б.11

Разновидность крупнообломочных грунтов и песков	Коэффициент водонасыщения S_r , д. е.
Малой степени водонасыщения (маловлажные)	$0 < S_r \leq 0,5$
Средней степени водонасыщения (влажные)	$0,5 < S_r \leq 0,8$
Водонасыщенные	$0,8 < S_r \leq 1$

Б.2.5 По коэффициенту пористости e пески подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.12.

Таблица Б.12

Разновидность песков	Коэффициент пористости e , д. е.		
	Пески гравелистые, крупные и средней крупности	Пески мелкие	Пески пылеватые
Плотный	$e \leq 0,55$	$e \leq 0,60$	$e \leq 0,60$
Средней плотности	$0,55 < e \leq 0,70$	$0,60 < e \leq 0,75$	$0,60 < e \leq 0,80$
Рыхлый	$e > 0,70$	$e > 0,75$	$e > 0,80$

Б.2.6 По степени плотности I_D пески искусственного сложения подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.13.

Таблица Б.13

Разновидность песков	Степень плотности I_D , д. е.
Слабоуплотненный	$0 < I_D \leq 0,33$
Среднеуплотненный	$0,33 < I_D \leq 0,66$
Сильноуплотненный	$0,66 < I_D \leq 1,00$

Б.2.7 По коэффициенту выветрелости крупных обломков $K_{\text{врт}}$ крупнообломочные грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.14.

Таблица Б.14

Разновидность крупнообломочных грунтов	Коэффициент выветрелости $K_{\text{врт}}$, д. е.
Слабовыветрелый	$0 < K_{\text{врт}} \leq 0,50$
Средневыветрелый	$0,50 < K_{\text{врт}} \leq 0,75$
Сильновыветрелый	$0,75 < K_{\text{врт}} \leq 1,00$

Б.2.8 По коэффициенту истираемости крупных обломков $K_{\text{и}}$ крупнообломочные грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.15.

Таблица Б.15

Разновидность крупнообломочных грунтов	Коэффициент истираемости $K_{\text{и}}$, д. е.
Очень прочный	$K_{\text{и}} \leq 0,05$
Прочный	$0,05 < K_{\text{и}} \leq 0,20$
Средней прочности	$0,20 < K_{\text{и}} \leq 0,30$
Малопрочный	$0,30 < K_{\text{и}} \leq 0,40$
Пониженной прочности	$K_{\text{и}} > 0,40$

Б.2.9 По числу пластичности I_p глинистые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.16.

Таблица Б.16

Разновидность глинистых грунтов	Число пластичности I_p , %
Супесь	$1 \leq I_p \leq 7$
Суглинок	$7 < I_p \leq 17$
Глина	$I_p > 17$
Примечание — Илы подразделяют по значениям числа пластичности, указанным в таблице, на супесчаные, суглинистые и глинистые.	

(Поправки, ИУС 5—2015, 9—2015).

Б.2.10 По числу пластичности I_p и содержанию песчаных частиц глинистые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.17.

Таблица Б.17

Разновидность глинистых грунтов	Число пластичности I_p , %	Содержание песчаных частиц (2 — 0,05 мм), % по массе
Супесь: - песчанистая - пылеватая	$1 \leq I_p \leq 7$ $1 \leq I_p \leq 7$	≥ 50 < 50
Суглинок: - легкий песчанистый - легкий пылеватый - тяжелый песчанистый - тяжелый пылеватый	$7 < I_p \leq 12$ $7 < I_p \leq 12$ $12 < I_p \leq 17$ $12 < I_p \leq 17$	≥ 40 < 40 ≥ 40 < 40
Глина: - легкая песчанистая - легкая пылеватая - тяжелая	$17 < I_p \leq 27$ $17 < I_p \leq 27$ $I_p > 27$	≥ 40 < 40 Не регламентируется

(Поправка, ИУС 5—2015).

Б.2.11 При наличии частиц размером более 2 мм глинистые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.18.

Таблица Б.18

Разновидность глинистых грунтов	Содержание частиц размером более 2 мм, % по массе
Супесь, суглинок, глина с галькой (щебнем), с гравием (дресвой) или с ракушкой	От 15 до 25 включ.
Супесь, суглинок, глина галечниковые (щебенистые), гравелистые (дресвяные) или ракушечные	Св. 25 до 50 включ.

Б.2.12 По показателю текучести I_L глинистые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.19.

Таблица Б.19

Разновидность глинистых грунтов	Показатель текучести I_L , д. е.
Супесь: - твердая - пластичная - текучая	$I_L < 0$ $0 \leq I_L \leq 1,00$ $I_L > 1,00$
Суглинки и глины: - твердые - полутвердые - тугопластичные - мягкопластичные - текучепластичные - текучие	$I_L < 0$ $0 \leq I_L \leq 0,25$ $0,25 < I_L \leq 0,50$ $0,50 < I_L \leq 0,75$ $0,75 < I_L \leq 1,00$ $I_L > 1,00$

Б.2.13 По относительной деформации набухания без нагрузки ε_{sw} (см. ГОСТ 12248) глинистые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.20.

Таблица Б.20

Разновидность глинистых грунтов	Относительная деформация набухания без нагрузки ε_{sw} , д. е.
Ненабухающий	$\varepsilon_{sw} < 0,04$
Слабонабухающий	$0,04 \leq \varepsilon_{sw} \leq 0,08$
Средненабухающий	$0,08 < \varepsilon_{sw} \leq 0,12$
Сильнонабухающий	$\varepsilon_{sw} > 0,12$

Б.2.14 По относительной деформации просадочности ε_{sl} (см. ГОСТ 23161) глинистые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.21.

Таблица Б.21

Разновидность глинистых грунтов	Относительная деформация просадочности ε_{sl} , д. е.
Непросадочный	$\varepsilon_{sl} < 0,01$
Слабопросадочный	$0,01 \leq \varepsilon_{sl} \leq 0,03$
Среднепросадочный	$0,03 < \varepsilon_{sl} \leq 0,07$
Сильнопросадочный	$0,07 < \varepsilon_{sl} \leq 0,12$
Чрезвычайно просадочный	$\varepsilon_{sl} > 0,12$

Б.2.15 По относительному содержанию органического вещества I_r (см. ГОСТ 23740 и ГОСТ 26213) грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.22.

Таблица Б.22

Разновидность грунтов	Относительное содержание органического вещества I_r , д. е.
Минеральные	$I_r \leq 0,03$
Органо-минеральные:	
- с примесью органического вещества	$0,03 < I_r \leq 0,10$
- с низким содержанием органического вещества	$0,10 < I_r \leq 0,30$
- с высоким содержанием органического вещества	$0,30 < I_r < 0,50$
Органические	$I_r \geq 0,50$

Б.2.16 По относительному содержанию органического вещества I_r (см. ГОСТ 23740 и ГОСТ 26213) торфосодержащие грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.23.

Таблица Б.23

Разновидность торфосодержащего грунта	Относительное содержание органического вещества I_r , д. е.	
	Пески	Глинистые грунты
С примесью торфа	$0,03 \leq I_r \leq 0,10$	$0,05 < I_r \leq 0,10$
Слаботорфованный	$0,10 < I_r \leq 0,25$	
Среднеторфованный	$0,25 < I_r \leq 0,40$	
Сильноторфованный	$0,40 < I_r < 0,50$	
Торф	$I_r \geq 0,50$	

Б.2.17 По степени разложения D_{ap} (см. ГОСТ 10650) торфы подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.24.

Таблица Б.24

Разновидность торфа	Степень разложения D_{dp} , %
Слаборазложившийся	$D_{dp} \leq 20$
Среднеразложившийся	$20 < D_{dp} \leq 45$
Сильноразложившийся	$D_{dp} > 45$

Б.2.18 По степени засоленности D_{sal} легкорастворимыми солями грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.25, а среднерастворимыми — в соответствии с таблицей Б.26.

Таблица Б.25

Разновидность грунтов	Степень засоленности грунтов легкорастворимыми солями D_{sal} , %	
	Хлоридное, сульфатно-хлоридное засоление	Сульфатное, хлоридно-сульфатное засоление
Незасоленный	$D_{sal} < 0,5$	$D_{sal} < 0,5$
Слабозасоленный	$0,5 \leq D_{sal} < 2,0$	$0,5 \leq D_{sal} < 1,0$
Среднезасоленный	$2,0 \leq D_{sal} < 5,0$	$1,0 \leq D_{sal} < 3,0$
Сильнозасоленный	$5,0 \leq D_{sal} \leq 10,0$	$3,0 \leq D_{sal} \leq 8,0$
Избыточно засоленный	$D_{sal} > 10,0$	$D_{sal} > 8,0$

Таблица Б.26

Разновидность грунтов	Степень засоленности грунтов среднерастворимыми (гипс, ангидрит) солями D_{sal} , %		
	Суглинок	Супесь	Песок
Незасоленный	$D_{sal} \leq 5$	$D_{sal} \leq 5$	$D_{sal} \leq 3$
Слабозасоленный	$5 < D_{sal} \leq 10$	$5 < D_{sal} \leq 10$	$3 < D_{sal} \leq 7$
Среднезасоленный	$10 < D_{sal} \leq 20$	$10 < D_{sal} \leq 20$	$7 < D_{sal} \leq 10$
Сильнозасоленный	$20 < D_{sal} \leq 35$	$20 < D_{sal} \leq 30$	$10 < D_{sal} \leq 15$
Избыточно засоленный	$D_{sal} > 35$	$D_{sal} > 30$	$D_{sal} > 15$

Б.2.19 По степени морозной пучинистости ϵ_{fp} (см. ГОСТ 28622) дисперсные грунты подразделяют в соответствии с таблицей Б.27*.

Таблица Б.27

Разновидность грунтов	Степень пучинистости ϵ_{fp} , %
Непучинистый	$\epsilon_{fp} < 1,0$
Слабопучинистый	$1,0 \leq \epsilon_{fp} \leq 3,5$
Среднепучинистый	$3,5 < \epsilon_{fp} \leq 7,0$
Сильнопучинистый	$7,0 < \epsilon_{fp} \leq 10,0$
Чрезмерно пучинистый	$\epsilon_{fp} > 10,0$
* Применяют также для класса мерзлых грунтов.	

Б.3 Разновидности мерзлых грунтов

Б.3.1 По температуре T грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.28.

Таблица Б.28

Разновидность грунтов	Температура грунтов T , °C
Немерзлый (талый)	$T \geq 0$
Охлажденный	$0 > T \geq T_{df}$
Мерзлый	$T < T_{df}$
Морозный	$T < 0$
Сыпучемерзлый*	$T < 0$
* Для грунтов с суммарной влажностью $w_{tot} \leq 3\%$.	

Б.3.2 По льдистости скальные, полускальные и дисперсные мерзлые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицами Б.29 — Б.31.

Таблица Б.29

Разновидность скальных и полускальных мерзлых грунтов	Льдистость за счет видимых ледяных включений i_l , д. е.
Слабольшедистый	$i_l \leq 0,01$
Льдистый	$0,01 < i_l \leq 0,05$
Сильнольдистый	$i_l > 0,05$

Таблица Б.30

Разновидность дисперсных мерзлых грунтов	Льдистость за счет видимых ледяных включений i_l , д. е.
Нельдистый	$i_l \leq 0,03$
Слабольшедистый	$0,03 < i_l \leq 0,20$
Льдистый	$0,20 < i_l \leq 0,40$
Сильнольдистый	$0,40 < i_l \leq 0,60$
Очень сильнольдистый	$0,60 < i_l \leq 0,90$

Таблица Б.31

Разновидность песчаных грунтов	Суммарная льдистость, i_{tot} , д. е.
Слабольшедистые	$i_{tot} \leq 0,40$
Льдистые	$0,40 < i_{tot} \leq 0,60$
Сильнольдистые	$i_{tot} > 0,60$

Б.3.3 По состоянию незасоленные мерзлые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.32.

Таблица Б.32

Грунты	Разновидность грунта		
	Твердомерзлый ($m_{vf} \leq 0,01 \text{ МПа}^{-1}$) при $T < T_h$, °C	Пластичномерзлый ($m_{vf} > 0,01 \text{ МПа}^{-1}$) при T_e , °C	Сыпучемерзлый при $T < 0$ °C
Скальные и полускальные	$T_h = 0$	—	—
Крупнообломочные	$T_h = 0$	$T_h < T < T_{bf}$ при $S_r < 0,8$	При $S_r \leq 0,15$
Пески гравелистые, крупные и средней крупности	$T_h = -0,1$		
Пески мелкие и пылеватые	$T_h = -0,3$		
Глинистые грунты: - супесь - суглинки - глина	$T_h = -0,6$ $T_h = -1,0$ $T_h = -1,5$	$T_h < T < T_{bf}$	При $S_r \leq 0,15$
Примечание — T_h — температурная граница твердомерзлого состояния грунта; T — температура грунта.			

Б.3.4 Мерзлые грунты с континентальным типом засоления (сульфатный тип засоления) относят к засоленным при степени засоленности D_{sal} , %:

- для песков $\geq 0,10$ %;
- для супесей $\geq 0,15$ %;
- для суглинков $\geq 0,20$ %;
- для глин $\geq 0,25$ %.

Б.3.5 По степени засоленности D_{sal} , %, мерзлые грунты с морским типом засоления легкорастворимыми солями (хлоридный тип засоления) подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Б.33.

Таблица Б.33

Разновидность грунтов	Степень засоленности легкорастворимыми солями D_{sal} , %		
	Пески	Супеси	Суглинки и глины
Незасоленные	$D_{sal} < 0,05$	$D_{sal} < 0,15$	$D_{sal} < 0,20$
Слабозасоленные	$0,05 \leq D_{sal} < 0,15$	$0,15 \leq D_{sal} < 0,35$	$0,20 \leq D_{sal} < 0,40$
Среднезасоленные	$0,15 \leq D_{sal} < 0,30$	$0,35 \leq D_{sal} < 0,60$	$0,40 \leq D_{sal} < 0,80$
Сильнозасоленные	$D_{sal} \geq 0,30$	$D_{sal} \geq 0,60$	$D_{sal} \geq 0,80$

Б.3.6 По типам криогенных текстур мерзлые грунты подразделяют в соответствии с таблицей Б.34.

Таблица Б.34

Грунты	Тип криогенной текстуры
Скальные и полускальные	Трещинная, пластовая, полостная, жильная, массивная
Крупнообломочные	Массивная, порфировидная, корковая, базальная
Песчаные	Массивная, слоистая, порфировидная, сетчатая, базальная
Глинистые	Массивная, сетчатая, слоистая, атакситовая, порфировидная, линзовидная
Заторфованные	Порфировидная, слоистая, сетчатая, атакситовая, линзовидная

Приложение В
(рекомендуемое)

Разновидности грунтов (рекомендуемые частные классификации)

В.1 Разновидности скальных грунтов

В.1.1 По минеральному составу скальные известково-доломитовые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей В.1.

Таблица В.1

Разновидность грунтов	Содержание, %	
	CaCO_3	$\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$
Известняк	95—100	0—5
Известняк доломитистый	75—95	5—25
Известняк доломитовый	50—75	25—50
Доломит известковый	25—50	50—75
Доломит известковистый	5—25	75—90
Доломит	0—5	95—100

В.1.2 По минеральному составу скальные карбонатно-терригенные грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей В.2.

Таблица В.2

Разновидность грунтов	Содержание карбонатов, %	Терригенная составляющая, %
Известняк (доломит)	95—100	0—5
Алевритистый (песчанистый) известняк (доломит) или известняк (доломит) с гравием (галькой)	75—95	5—25
Алевритовый (песчаный, гравийный, галечный) известняк (доломит)	50—75	25—50
Известковый (доломитовый) алевролит (песчаник, гравелит, конгломерат)	25—50	50—75
Известковистый (доломитистый) алевролит (песчаник, гравелит, конгломерат)	5—25	75—95
Алевролит (песчаник, гравелит, конгломерат)	0—5	95—100

В.1.3 По минеральному составу скальные глинисто-карбонатные и глинистые грунты подразделяют на известковый и доломитовый ряд с учетом содержания глинистых минералов в соответствии с таблицей В.3.

Таблица В.3

Содержание глинистых минералов, %	Известковый ряд		Доломитовый ряд	
	Разновидность грунта	Содержание CaCO_3 , %	Разновидность грунта	Содержание $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$, %
0—5	Известняк	95—100	Доломит	95—100
5—25	Известняк глинистый	75—95	Доломит глинистый	75—95
25—50	Мергель известковый	50—75	Мергель доломитовый	50—75
50—75	Мергель глинистый известковый	25—50	Мергель глинистый доломитовый	25—50
75—95	Глина известковая	5—25	Глина доломитовая	5—25
95—100	Глина	0—5	Глина	0—5

В.2 Разновидности дисперсных грунтов

В.2.1 По деформируемости дисперсные грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей В.4.

Таблица В.4

Разновидность грунтов	Модуль деформации E , МПа
Очень сильно деформируемые	$E \leq 5$
Сильнодеформируемые	$5 < E \leq 10$
Среднедеформируемые	$10 < E \leq 50$
Слабodeформируемые	$E > 50$

В.2.2 По сопротивлению недренированному сдвигу c_u глинистые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей В.5.

Таблица В.5

Разновидность глинистых грунтов	Сопротивление недренированному сдвигу c_u , кПа
Чрезвычайно низкой прочности	$c_u \leq 10$
Очень низкой прочности	$10 < c_u \leq 20$
Низкой прочности	$20 < c_u \leq 40$
Средней прочности	$40 < c_u \leq 75$
Высокой прочности	$75 < c_u \leq 150$
Очень высокой прочности	$150 < c_u \leq 300$
Чрезвычайно высокой прочности	$c_u > 300$

В.2.3 По показателю чувствительности S_t глинистые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей В.6.

Таблица В.6

Разновидность глинистых грунтов	Показатель чувствительности S_t , д. е.
Нечувствительные	$S_t \sim 1$
Низкочувствительные	$1 < S_t \leq 2$
Среднечувствительные	$2 < S_t \leq 4$
Очень чувствительные	$4 < S_t \leq 8$
Текущие глины	$S_t > 8$

В.2.4 По липкости (прилипаемости) L глинистые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей В.7.

Таблица В.7

Разновидность глинистых грунтов	Липкость (прилипаемость) L , кПа
Неприлипаемые	$L \leq 5$
Слабоприлипаемые	$5 < L \leq 10$
Среднеприлипаемые	$10 < L \leq 25$
Сильноприлипаемые	$L > 25$

В.2.5 По относительному содержанию органического вещества I_r илы и сапропели подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей В.8.

Таблица В.8

Разновидности илов и сапропелей	Относительное содержание органического вещества I_r , д. е.	
	Илы	Сапропели
Высокоминеральные	$0,03 < I_r \leq 0,07$	$0,10 < I_r \leq 0,30$
Среднеминеральные	$0,07 < I_r \leq 0,10$	$0,30 < I_r \leq 0,50$
Низкоминеральные	$I_r > 0,10$	$I_r > 0,50$

В.2.6 По потенциалу разжижения F_L при сейсмических воздействиях водонасыщенные песчаные грунты подразделяют на:

- разжижаемые $F_L \leq 1,15$;
- неразжижаемые $F_L > 1,15$.

В.2.7 По высоте капиллярного поднятия h_c дисперсные грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей В.9.

Таблица В.9

Разновидность грунтов	Высота капиллярного поднятия h_c , м
С малой высотой	$h_c \leq 1,0$
Со средней высотой	$1,0 < h_c \leq 2,5$
С большой высотой	$h_c > 2,5$

Приложение Г
(рекомендуемое)

Классификация массивов скальных грунтов

Г.1 Массивы скальных грунтов подразделяют в соответствии с критериями сплошности, экзогенного изменения и относительной скорости упругих волн в массиве в соответствии с Г.1.1 — Г.1.3.

Г.1.1 По степени сплошности массивы скальных грунтов подразделяют в соответствии с таблицей Г.1.

Таблица Г.1

Наименование массива по степени сплошности	Коэффициент трещинной пустотности КТП, %	Отношение l/a	Характеристика массива
Монолитный	$КТП < 0,1$	$< 1,0$	Массив не расчленен трещинами на отдельные блоки. Имеются немногочисленные трещины, которые редко пересекаются
Трещиноватый; слаботрещиноватый среднетрещиноватый сильнотрещиноватый	$0,1 \leq КТП \leq 0,5$ $0,5 < КТП \leq 1,5$ $1,5 < КТП \leq 3$	$1,0—1,5$ $1,5—2,5$ $2,5—4,0$	Массив не полностью расчленен трещинами на отдельные блоки. Между блоками имеются целики скального грунта
Разборный	$КТП > 3$	$> 4,0$	Массив полностью расчленен трещинами на отдельные блоки. Трещины различных направлений многократно пересекаются
Примечание — Для подразделения массива скального грунта по степени сплошности следует руководствоваться отношением l/a , где l — средняя длина трещин, a — среднее расстояние между трещинами. Показателем КТП следует пользоваться, если площадь естественного или искусственного обнажения (котлован, штольня и т. п.) не позволяет оценить реальные значения l и a .			

Г.1.2 По степени экзогенного изменения от разгрузки и выветривания массивы скальных грунтов подразделяют на зоны А, Б, В и Г в соответствии с таблицей Г.2.

Таблица Г.2

Наименование зоны массива скального грунта	Характеристика зоны массива
А — зона сильного изменения	Блоки отдельности массива сложены преимущественно сильновыветрелыми и средневыветрелыми скальными грунтами
Б — зона средней степени изменения	Блоки отдельности массива сложены преимущественно слабыветрелыми и невыветрелыми скальными грунтами, в стенках трещин имеются средневыветрелые скальные грунты
В — зона слабого изменения	Блоки отдельности массива сложены невыветрелыми скальными грунтами, вдоль некоторых трещин имеются слабыветрелые скальные грунты
Г — сохранный массив	Ныветрелые скальные грунты в блоках отдельности и стенках трещин
Примечание — Скальные грунты по степени выветрелости подразделяют на слабыветрелые, средневыветрелые и сильновыветрелые по таблице Б.4 (см. приложение Б).	

Г.1.3 По относительной скорости распространения упругих продольных волн массивы скальных грунтов подразделяют на разновидности согласно таблице Г.3.

Таблица Г.3

Наименование скального массива	Относительная скорость упругих продольных волн $v_{p,м} / v_{p,б}$, д. е
Монолитный	Более 0,6
Слаботрещиноватый	От 0,6 до 0,3
Среднетрещиноватый	От 0,3 до 0,1
Сильнотрещиноватый	От 0,1 до 0,03
Разборный	Менее 0,03
Примечание — $v_{p,м}$ — скорость упругих продольных волн в массиве скального грунта; $v_{p,б}$ — скорость продольных волн в блоке отдельности.	

Г.2 По показателю качества грунта RQD скальные грунты подразделяют в соответствии с таблицей Г.4.

Таблица Г.4

Качество скального грунта	Показатель качества RQD , %
Очень хорошее	$RQD > 90$
Хорошее	$90 \geq RQD \geq 75$
Среднее	$75 > RQD \geq 50$
Плохое	$50 > RQD \geq 25$
Очень плохое	$RQD < 25$

Г.3 Блоки отдельности, из которых состоят массивы скальных грунтов, подразделяют на разновидности по размеру и форме в соответствии с Г.3.1 и Г.3.2.

Г.3.1 По размеру блоков отдельности в массивах скальных грунтов выделяют разновидности отдельностей в соответствии с таблицей Г.5.

Таблица Г.5

Разновидность отдельностей	Средний размер блока отдельности, см
Крупноглыбовая	Св. 80
Мелкоглыбовая	От 80 до 20 включ.
Щебневая	Менее 20

Г.3.2 По форме блоков отдельности в массивах скальных грунтов выделяют следующие разновидности отдельностей:

- параллелепипедальная («сундучная») — примерно изометрические блоки, ограниченные примерно ортогональными трещинами;
- остроугольная — блоки сложной формы, ограниченные трещинами, пересекающимися под острыми и тупыми углами;
- плитчатая — короткопризматические блоки, ограниченные системой частых и относительно длинных трещин, параллельных основанию призмы, и группой более редких трещин, секущих основание;
- столбчатая — призматические блоки, ограниченные несколькими длинными трещинами, параллельными оси призмы, и системой относительно коротких редких трещин, перпендикулярных к оси призмы;
- шаровая — блоки в виде усеченного шарового сектора («скорлуповатой» формы), ограниченные трещинами, огибающими по шаровой или эллипсоидальной поверхности некоторый центр, и трещинами радиального направления (встречается редко).

Г.4 Трещины в массиве скальных грунтов подразделяют на разновидности по пространственной ориентации, ширине раскрытия, длине, виду заполнителя и шероховатости стенок в соответствии с Г.4.1—Г.4.5.

Г.4.1 По пространственной ориентации трещины в зависимости от угла падения β° подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Г.6. При этом необходимо указывать азимут падения плоскости трещины (слоя, разрыва) — азимут перпендикуляра к следу от пересечения плоскости трещины с горизонтальной плоскостью.

Таблица Г.6

Разновидность трещин	Угол падения β°
Субвертикальные	$\beta \geq 80^\circ$
Крутые	$80^\circ > \beta \geq 60^\circ$
Наклонные	$60^\circ > \beta \geq 30^\circ$
Пологие	$30^\circ > \beta \geq 10^\circ$
Субгоризонтальные	$\beta < 10^\circ$

Г.4.2 По расстоянию b между скальными стенками трещины выделяют разновидности трещин в соответствии с таблицей Г.7.

Таблица Г.7

Разновидность трещин	Расстояние между скальными стенками трещины b , см
Щели	$b \geq 10$
Широкие	$10 > b \geq 1$
Средней ширины	$1 > b \geq 0,1$
Узкие	$0,1 > b \geq 0,01$
Трещины-капилляры	$b < 0,01$

Г.4.3 По длине l трещины скального массива подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Г.8.

Таблица Г.8

Разновидность трещин	Длина трещины l , м
Разрывы	$l \geq 100$
Длинные	$100 > l \geq 10$
Средней длины	$10 > l \geq 1$
Короткие	$1 > l \geq 0,1$
Микротрещины	$l < 0,1$

Г.4.4 По виду заполнителя трещины подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Г.9.

Таблица Г.9

Разновидность трещин	Вид заполнителя трещины
Открытые	Наполнены газом или жидкостью
Заполненные	Полностью или частично заполнены дисперсным грунтом
Залеченные	Наполнены природным или искусственным скальным грунтом, цементирующим стенки

Г.4.5 По макрошероховатости стенок трещины подразделяются на разновидности в соответствии с таблицей Г.10.

Таблица Г.10

Разновидность трещин	Макрошероховатость стенок	Механический тип трещины
Ровные	Выступы с наклоном менее 5°	Зеркала скольжения и притертые трещины скола
Волнистые	Выступы с наклоном от 5° до 30°	Трещины скола и отрыва, частично притертые
Волнистоступенчатые	Выступы с наклоном более 30°	Трещины отрыва и скола, не измененные смещением
Примечание — Кроме макрошероховатости, имеющей сантиметровую (до нескольких сантиметров) амплитуду выступов, на стенке трещины может быть микрошероховатость, которая осложняет поверхность макровыступов, создавая на ней волны высотой до 1,0 мм. Длинные трещины, кроме названных микро- и макрошероховатостей, могут иметь на стенках неровности третьего порядка с высотой выступов до нескольких дециметров.		

Г.5 По взаимной ориентации в массивах скальных грунтов выделяют следующие разновидности сетей трещин в соответствии с таблицей Г.11.

Таблица Г.11

Разновидность сетей трещин	Взаимная ориентация трещин	Анизотропия массива
Системная	Трещины группируются в системы	Массив анизотропный
Полигональная	Одна система трещин вдоль слоя осадочной породы (поверхности магматического тела) и перпендикулярные к ней трещины разных азимутов	Массив трансверсально-изотропный
Хаотическая	Трещины в массиве ориентированы по любым направлениям	Массив изотропный
Шаровая	Независимые радиально-концентрические сети в округлых геологических телах, слагающих массив	
Примечание — Системой трещин называется множество примерно параллельных трещин в массиве скальных грунтов.		

Г.6 По сжимаемости массивы скальных грунтов подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей Г.12.

Таблица Г.12

Разновидность массива по сжимаемости	Модуль деформации массива E , МПа
Практически несжимаемые	Св. 20000
Слабосжимаемые	От 20000 до 10000 включ.
Среднесжимаемые	Св. 10000 до 5000 включ.
Сильно сжимаемые	Св. 5000 до 2000 включ.
Очень сильно сжимаемые	Менее 2000

Г.7 По водопроницаемости массивы скальных грунтов подразделяют в соответствии с таблицей Б.7 (см. приложение Б).

Приложение Д
(справочное)

Основные термины, используемые в международных стандартах

В настоящем приложении приведены термины, используемые в международных стандартах (см. [1] — [4]).

Д.1 Very coarse soils (крупнообломочные грунты) — грунты, основная фракция которых имеет размер крупнее 63 мм.

Д.2 Coarse-grained soils (крупнозернистые и песчаные грунты) — грунты, менее 50 % частиц которых проходит через сито 0,063 мм по [1] или 0,075 мм по [2].

Д.3 Fine-grained soils (тонкодисперсные грунты) — грунты, более 50 % частиц которых проходит через сито 0,063 мм по [1] или 0,075 мм по [2].

Д.4 Liquid limit (граница текучести); определяют по [3] методом падающего конуса и обозначают w_L , по [4] — методом Казагранде и обозначают LL .

Д.5 Liquid limit oven dried (граница текучести после высушивания); LL_O — определяют методом Казагранде после высушивания грунта в печи при температуре $T = 105^\circ\text{C}$.

Д.6 Liquid limit non dried (граница текучести до высушивания); LL_N — определяют методом Казагранде в грунте естественной влажности.

Д.7 Plastic limit (граница раскатывания); определяют, как и в ГОСТ 5180, методом раскатывания и обозначают w_p по [3] и PL — по [4].

Д.8 Plasticity index (число пластичности) — определяют и обозначают по [3] так же, как в настоящем стандарте (см. А.31 приложения А), а по [4] — по формуле Д.1 и обозначают PI .

$$PI = LL - PL \quad (\text{Д.1})$$

где LL и PL — по Д.4 и Д.7.

Д.9 Liquidity index (показатель текучести); I_L — определяют по [1] так же, как в настоящем стандарте (см. А.18 приложения А).

Д.10 Consistency index (показатель консистенции); I_c — определяют в [1] по формуле

$$I_c = \frac{w_L - w}{I_p} \quad (\text{Д.2})$$

Д.11 Plasticity chart (карта пластичности грунтов) — график в координатах PI — LL , применяемый для классификации тонкодисперсных грунтов и тонкой фракции в крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтах (см. рисунок Е.2).

Д.12 Uniformity coefficient (степень фракционирования); C_u — определяют так же, как в настоящем стандарте (см. А.25 приложения А).

С увеличением однородности состава грунта значение C_u уменьшается.

Д.13 Coefficient of curvature (коэффициент кривизны); C_c — показатель, характеризующий форму кривой гранулометрического состава (см. рисунок Е.2) и определяемый по формуле

$$C_c = \frac{d_{30}^2}{d_{10}d_{60}}, \quad (\text{Д.3})$$

где d_{60} , d_{30} , d_{10} — диаметры частиц, меньше которых в грунте содержится 60 %, 30 % и 10 % (по массе) частиц соответственно.

Д.14 Well graded soil (хорошо фракционированный грунт); W — неоднородный грунт; определяют по степени фракционирования C_u и коэффициенту кривизны C_c .

Д.15 Poorly graded soil (плохо фракционированный грунт); P — однородный грунт; определяют по степени фракционирования C_u и коэффициенту кривизны C_c .

Д.16 Flow chart (карта классификации грунтов) — блок-схема, применяемая для определения наименования грунта.

Приложение Е
(справочное)

**Соответствие наименований дисперсных грунтов, используемых в настоящем стандарте
и в международных стандартах [1] и [2]**

Е.1 Общие положения

Е.1.1 Наименования крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов (см. Д.1 и Д.2 приложения Д) в [1] и [2] определяют на основании их гранулометрического состава, степени фракционированности и коэффициента кривизны, определяемых по кумулятивной кривой гранулометрического состава (см. Е.2).

Е.1.2 Соответствие различных фракций грунтов в настоящем стандарте и в [1] и [2] показано на рисунке Е.1.

Е.1.3 Наименования тонкодисперсных грунтов (см. Д.3 приложения Д) в [1] и [2] определяют на основании показателей пластичности и содержания органического вещества (см. Е.3), а также гранулометрического состава крупнозернистой фракции (крупнее 0,063 и 0,075 мм соответственно).

Е.1.4 Для установления соответствия наименований глинистых грунтов по настоящему стандарту и тонкодисперсных грунтов по [1] и [2] проводят пересчет результатов определения границы текучести, полученных по ГОСТ 5180 и по [3] и [4], с использованием корреляционных уравнений (см. Е.3).

Размер фракций, мм	800	630	400	300	200	100	76,2	63	60	40	20	19	10	6,3	4,75	5	2
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	----	----	----	----	----	----	-----	------	---	---

По ГОСТ 25100	Валуны, глыбы			Галька, щебень			Гравий, дресва	
	крупные	средние	мелкие	крупные	средние	мелкие	крупные	мелкие

По [1]	Large boulders	Boulders	Cobbles	Coarse gravel	Medium gravel	Fine gravel
--------	----------------	----------	---------	---------------	---------------	-------------

По [2]	Boulders	Cobbles	Gravel		Sand
			coarse	fine	coarse

Окончание блок-схемы

Размер фракций, мм	0,63	0,5	0,425	0,25	0,2	0,1	0,075	0,063	0,05	0,02	0,0063	0,005	0,002	< 0,002
--------------------	------	-----	-------	------	-----	-----	-------	-------	------	------	--------	-------	-------	---------

По ГОСТ 25100	Песок				Пыль	Глина
	крупный	средней крупности	мелкий	пылеватый		

По [1]	Sand			Silt			Clay
	coarse	medium	fine	coarse	medium	fine	

По [2]	Sand		Silt	Clay
	medium	fine		

Рисунок Е.1 — Блок-схема: сопоставление размеров гранулометрических фракций, определяемых по настоящему стандарту и по [1] и [2]

Е.1.5 Соответствие наименований органоминеральных тонкозернистых грунтов устанавливают по результатам определения содержания органического вещества (по сжиганию) или границы текучести по методу Казагранде (после высушивания при температуре $T = 105^\circ\text{C}$).

Е.1.6 Определение частных характеристик свойств грунтов и их разновидностей проводят по результатам их определения по классификациям соответствующих стандартов.

Е.2 Классификация крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов

Е.2.1 Для классификации крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов определяют содержание фракций по граничным размерам частиц: по [1] — 630; 200; 63; 20; 6,3; 0,63; 0,2 и 0,063 мм; по [2] — 300; 76,2; 19,0; 4,75; 0,425 и 0,075 мм; по настоящему стандарту — 800; 400; 200; 100; 60; 40; 20; 10; 5; 0,5; 0,25; 0,1 и 0,05 мм.

Для расчета степени фракционированности и коэффициента кривизны определяют параметры d_{60} , d_{30} и d_{10} .

Е.2.2 Для пересчета содержания отдельных фракций, определяемых в различных стандартах, а также определения степени фракционированности и коэффициента кривизны строят кумулятивную кривую гранулометрического состава (см. рисунок Е.2), на основании которой проводят дальнейшие пересчеты по нормам требуемого стандарта.




Рисунок Е.2 — Кумулятивная кривая гранулометрического состава

Е.2.3 Дальнейшую классификацию крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов по [1] и [2] проводят в соответствии с требованиями этих стандартов (см. Е.2.4 и Е.2.5).

Е.2.4 Классификацию грунтов по [1] проводят на основании определения содержания всех гранулометрических фракций (см. таблицу Е.1). В наименовании грунта указывают все содержащиеся в нем фракции. Название основной (по содержанию) фракции указывают в виде существительного (символ фракции записывают с заглавной буквы). Второстепенные фракции входят в наименование грунта в виде прилагательных и располагаются перед названием основной фракции в порядке увеличения их содержания. Символы второстепенных фракций записывают прописными буквами. В наименовании грунта могут использоваться различные сочетания терминов. Например, sandy medium gravel (saMGr) — гравий средней крупности песчанистый.

Е.2.5 Классификацию крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов по [2] проводят на основании классификационных блок-схем (flow charts), приведенных в [2].

Е.2.6 Сопоставление наименований крупнообломочных и крупнозернистых грунтов, определенных по настоящему стандарту и по [1] и [2], приведено в таблицах Е.1 и Е.2.

Е.2.7 Классификацию тонкодисперсной составляющей крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов проводят по Е.3.

Таблица Е.1 — Соответствие наименований крупнообломочных и крупнозернистых грунтов, определенных по настоящему стандарту и по [1]

Наименование грунта		Индекс
по ГОСТ 25100	по [1]	
Валунный (глыбовый) грунт	Boulders, sandy boulders, silty boulders, clayey boulders	Bo, saBo, siBo, clBo
Валунный (глыбовый) грунт с песчаным заполнителем	Sandy boulders, silty sandy boulders, clayey sandy boulders	saBo, sisaBo, clsaBo
Валунный (глыбовый) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем	Silty boulders, clayey boulders, sandy silty boulders, sandy clayey boulders	siBo, clBo, sasiBo, sacIBo
Галечниковый (щебенистый) грунт	Cobbles, sandy cobbles, silty cobbles, clayey cobbles; Coarse (medium) gravel, sandy coarse (medium) gravel, silty coarse (medium) gravel, clayey coarse (medium) gravel	Co, saCo, siCo, clCo; CGr (MGr), saCGr (MGr), siCGr (MGr), clCGr (MGr)
Галечниковый (щебенистый) грунт с песчаным заполнителем	Sandy cobbles, silty sandy cobbles, clayey sandy cobbles; Sandy coarse (medium) gravel, silty sandy coarse (medium) gravel, clayey sandy coarse (medium) gravel	saCo, sisaCo, clsaCo; saCGr (MGr), sisaCGr (MGr), clsaCGr (MGr)
Галечниковый (щебенистый) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем	Silty cobbles, clayey cobbles, sandy silty cobbles, sandy clayey cobbles; Silty coarse (medium) gravel, clayey coarse (medium) gravel, sandy silty coarse (medium) gravel, sandy clayey coarse (medium) gravel	siCo, clCo, sasiCo, sacICo; siCGr (MGr), clCGr (MGr), sasiCGr (MGr), sacI CGr (MGr)
Гравийный (дресвяный) грунт	Medium (fine) gravel, sandy medium (fine) gravel, silty medium (fine) gravel, clayey medium (fine) gravel	MGr (FGr), saMGr (FGr), siMGr (FGr), clMGr (FGr)
Гравийный (дресвяный) грунт с песчаным заполнителем	Sandy medium (fine) gravel, silty sandy medium (fine) gravel, clayey sandy medium (fine) gravel	saMGr (FGr), sisaMGr (FGr), clsaMGr (FGr)
Гравийный (дресвяный) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем	Silty medium (fine) gravel, clayey medium (fine) gravel, sandy silty medium (fine) gravel, sandy clayey medium (fine) gravel	siMGr (FGr), clMGr (FGr), sasiMGr (FGr), sacIMGr (FGr)

Таблица Е.2 — Соответствие наименований крупнообломочных и крупнозернистых грунтов, определенных по настоящему стандарту и по [2]

Наименование грунта		Индекс
по ГОСТ 25100	по [2]*	
Валунный (глыбовый) грунт	Boulders (cobbles); boulders (cobbles) with sand	G
	Boulders (cobbles) with silt; boulders (cobbles) with silt and sand	G — GM
	Boulders (cobbles) with clay; boulders (cobbles) with clay and sand	G — GC
	Silty boulders (cobbles); silty boulders (cobbles) with sand	GM
	Clayey boulders (cobbles); clayey boulders (cobbles) with sand	GC
Валунный (глыбовый) грунт с песчаным заполнителем	Boulders (cobbles) with silt; boulders (cobbles) with silt and sand	G — GM
	Boulders (cobbles) with clay; boulders (cobbles) with clay and sand	G — GC
	Silty boulders (cobbles); silty boulders (cobbles) with sand	GM
	Clayey boulders (cobbles); clayey boulders (cobbles) with sand	GC
Валунный (глыбовый) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем	Silty boulders (cobbles); silty boulders (cobbles) with sand	GM
	Clayey boulders (cobbles); clayey boulders (cobbles) with sand	GC
Галечниковый (щебенистый) грунт	Cobbles (coarse, fine gravel); cobbles (coarse, fine gravel) with sand	G
	Cobbles (coarse, fine gravel) with silt; cobbles (coarse, fine gravel) with silt and sand	G — GM
	Cobbles (coarse, fine gravel) with clay; cobbles (coarse, fine gravel) with clay and sand	G — GC
	Silty cobbles (coarse, fine gravel); silty cobbles (coarse, fine gravel) with sand	GM
	Clayey cobbles (coarse, fine gravel); clayey cobbles (coarse, fine gravel) with sand	GC
Галечниковый (щебенистый) грунт с песчаным заполнителем	Cobbles (coarse, fine gravel) with silt; cobbles (coarse, fine gravel) with silt and sand	G — GM
	Cobbles (coarse, fine gravel) with clay; cobbles (coarse, fine gravel) with clay and sand	G — GC
	Silty cobbles (coarse, fine gravel); silty cobbles (coarse, fine gravel) with sand	GM
	Clayey cobbles (coarse, fine gravel); clayey cobbles (coarse, fine gravel) with sand	GC

Окончание таблицы Е.2

Наименование грунта		Индекс
по ГОСТ 25100	по [2]*	
Галечниковый (щебенистый) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем	Silty cobbles (coarse, fine gravel); silty cobbles (coarse, fine gravel) with sand	GM
	Clayey cobbles (coarse, fine gravel); clayey cobbles (coarse, fine gravel) with sand	GC
Гравийный (дресвяный) грунт	Fine gravel (coarse sand); fine gravel (coarse sand) with sand	G
	Fine gravel (coarse sand) with silt; fine gravel (coarse sand) with silt and sand	G — GM
	Fine gravel (coarse sand) with clay; fine gravel (coarse sand) with clay and sand	G — GC
	Silty fine gravel (coarse sand); silty fine gravel (coarse sand) with sand	GM
	Clayey fine gravel (coarse sand); clayey fine gravel (coarse sand) with sand	GC
Гравийный (дресвяный) грунт с песчаным заполнителем	Fine gravel (coarse sand) with silt; fine gravel (coarse sand) with silt and sand	G — GM
	Fine gravel (coarse sand) with clay; fine gravel (coarse sand) with clay and sand	G — GC
	Silty fine gravel (coarse sand); silty fine gravel (coarse sand) with sand	GM
	Clayey fine gravel (coarse sand); clayey fine gravel (coarse sand) with sand	GC
Гравийный (дресвяный) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем	Silty fine gravel (coarse sand); silty fine gravel (coarse sand) with sand	GM
	Clayey fine gravel (coarse sand); clayey fine gravel (coarse sand) with sand	GC

* В зависимости от значений показателей C_u и C_c к наименованию (индексу) грунта добавляется well graded (хорошо фракционированный) или poorly graded (плохо фракционированный).

Е.2.8 Соответствие наименований песчаных грунтов, определенных по настоящему стандарту и по [1] и [2], показано в таблицах Е.3 и Е.4.

Таблица Е.3 — Соответствие наименований песчаных грунтов, определенных по настоящему стандарту и по [1]

Наименование грунта		Индекс
по ГОСТ 25100	по [1]	
Гравелистый песок	Gravel; bouldery, cobble, sandy, silty, clayey gravel	Gr, boGr, coGg, saGr, siGr, clGr
Крупный песок	Coarse (medium) sand; bouldery, cobble, gravelly, silty, clayey coarse (medium) sand	CSa(MSa), boCSa(MSa), coCSa(MSa), grCSa(MSa), siCSa(MSa), clCSa(MSa)
Песок средней крупности	Medium sand; bouldery, cobble, gravelly, silty, clayey medium sand	MSa, boMSa, coMSa, grMSa, siMSa, clMSa
Мелкий песок	Medium (fine) sand; bouldery, cobble, gravelly, silty, clayey medium (fine) sand	MSa(FSa), boMSa(FSa), coMSa(FSa), grMSa(FSa), siMSa(FSa), clMSa(FSa)
Пылеватый песок	Fine sand; bouldery, cobble, gravelly, silty, clayey fine sand; coarse silt	FSa, boFSa, coFSa, grFSa, siFSa, clFSa, CSI

Таблица Е.4 — Соответствие наименований песчаных грунтов, определенных по настоящему стандарту и по [2]

Наименование грунта		Индекс
по ГОСТ 25100	по [2]*	
Гравелистый песок	Gravel, gravel with sand	G
	Gravel with silt, gravel with silt and sand	G — GM
	Gravel with clay, gravel with clay and sand	G — GC
	Silty gravel, silty gravel with sand	GM
	Clayey gravel, clayey gravel with sand	GC
	Sand, sand with gravel	S
	Sand with silt, sand with silt and gravel	S — SM
	Sand with clay, sand with clay and gravel	S — SC
	Silty sand, silty sand with gravel	MS
	Clayey sand, clayey sand with gravel	CS
Крупный песок	Medium sand, medium sand with gravel	S
	Medium sand with silt, medium sand with silt and gravel	S — SM
	Medium sand with clay, medium sand with clay and gravel	S — SC
	Silty medium sand, silty medium sand with gravel	MS
	Clayey medium sand, clayey medium sand with gravel	CS
Песок средней крупности	Medium (fine) sand, medium (fine) sand with gravel	S
	Medium (fine) sand with silt, medium (fine) sand with silt and gravel	S — SM
	Medium (fine) sand with clay, medium (fine) sand with clay and gravel	S — SC
	Silty medium (fine) sand, silty medium (fine) sand with gravel	MS
	Clayey medium (fine) sand, clayey medium (fine) sand with gravel	CS
Мелкий песок	Fine sand, fine sand with gravel	S
	Fine sand with silt, fine sand with silt and gravel	S — SM
	Fine sand with clay, fine sand with clay and gravel	S — SC
	Silty fine sand, silty fine sand with gravel	MS
	Clayey fine sand, clayey fine sand with gravel	CS
Пылеватый песок	Fine sand, fine sand with gravel	S
	Fine sand with silt, fine sand with silt and gravel	S — SM
	Fine sand with clay, fine sand with clay and gravel	S — SC
	Silty fine sand, silty fine sand with gravel	MS
	Clayey fine sand, clayey fine sand with gravel	CS
	Silt	ML

* В зависимости от значений показателей C_u и C_c к наименованию (индексу) грунта добавляется well graded (хорошо фракционированный) или poorly graded (плохо фракционированный).

Е.3 Классификация тонкодисперсных грунтов

Е.3.1 Классификацию тонкодисперсных грунтов (fine grained soils) (см. Д.3 приложения Д) проводят в [1] и [2] так же, как и глинистых грунтов в настоящем стандарте, с использованием показателей пластичности PI , I_p , I_L , I_C . Для установления соответствия в наименовании грунтов по указанным стандартам проводят пересчет значений границы текучести w_L и LL на основе корреляционных зависимостей.

Для пересчета должны использоваться региональные зависимости, полученные при корреляции результатов параллельных опытных определений w_L и LL . Значения границы раскатывания w_p и PL принимают равными друг другу.


Е.3.2 При отсутствии региональных данных пересчет значений w_L и LL в целях сопоставления классификационных наименований грунтов допускается проводить по следующим корреляционным формулам:

$$LL = 1,48w_L - 8,3; \quad (E.1)$$

$$w_L = (LL + 8,3)/1,48. \quad (E.2)$$

Е.3.3 После пересчета значений w_L и LL рассчитывают значения PI , I_p , I_L , I_C (см. приложение Д), которые используют далее для классификации грунтов по этим показателям.

Е.3.4 Наименование тонкодисперсных минеральных и органо-минеральных грунтов по [1] и [2] устанавливают с использованием графика пластичности грунтов (см. рисунок Е.3). Наименование грунта принимают в зависимости от положения, которое занимает точка, соответствующая свойствам данного грунта, на графике.



Примечание — CH, CL, ML, MH, CL - ML, OH, OL (см. таблицы Е.5 и Е.6). Уравнение линии А: $PI = 0,73 (LL - 20)$.

Рисунок Е.3 — График пластичности грунтов (plasticity chart)

Е.3.5 Отнесение грунтов к органическим или неорганическим проводят по содержанию в них органического вещества, определяемого при сжигании. При содержании органического вещества менее 5 % грунт относят к минеральным (inorganic soil) и классифицируют как CH, CL, MH или ML (см. таблицу Е.5). При содержании органического вещества 5 % и более грунт относят к органо-минеральным (organic soil) и классифицируют как OH или OL (см. таблицу Е.6). При содержании неразложившейся органики более 50 % грунт относят к торфам (Pt).

Е.3.6 При отсутствии данных о содержании органического вещества, определенных сжиганием, грунты в [2] подразделяют в зависимости от соотношения LL_0 / LL_N (см. Д.5 и Д.6 приложения Д). Если соотношение $LL_0 / LL_N \leq 0,75$, грунт относят к органическим (organic soil), если более 0,75 — к неорганическим (inorganic soil).

Е.3.7 Классификацию крупнозернистых и песчаных фракций, содержащихся в тонкодисперсных грунтах, проводят в соответствии с требованиями Е.2.

Е.3.8 Классификацию тонкодисперсных минеральных грунтов с учетом содержания в них крупнозернистых и песчаных фракций по [2] проводят на основании классификационных блок-схем (flow chart), приведенных в [2].

Е.3.9 Соответствие наименований глинистых грунтов (см. настоящий стандарт) и тонкодисперсных минеральных, органо-минеральных и органических грунтов, определенных по [1] и [2], показано в таблицах Е.5 и Е.6.

Таблица Е.5 — Соответствие наименований глинистых (настоящий стандарт) и тонкодисперсных (см. [1] и [2]) минеральных грунтов

Наименование грунта по ГОСТ 25100	По [1] и [2]			
	Наименование грунта	Индекс	Число пластичности PI , %	Показатель текучести LL , %
Глина тяжелая	Fat clay	CH	> 45	> 65
Глина легкая			28—45	45—76
Суглинок тяжелый			19—28	50—53
Суглинок легкий	Lean clay	CL	19—28	36—50
Супесь			11—19	22—45
	Silty clay	CL — ML	7—11	< 32
			4—7	< 30
Глина тяжелая литифицированная	Elastic silt	MH	> 53	> 92
Глина легкая литифицированная			35—53	68—114
Суглинок тяжелый литифицированный			24—35	52—102
Суглинок легкий литифицированный			< 24	50—68
Супесь литифицированная	Silt	ML	15—24	41—50
			< 15	< 41

Таблица Е.6 — Соответствие наименований глинистых (настоящий стандарт) и тонкодисперсных (см. [1] и [2]) органо-минеральных и органических грунтов

Наименование грунта по ГОСТ 25100	По [1] и [2]			
	Наименование грунта	Индекс	Число пластичности PI , %	Показатель текучести LL , %
Глина тяжелая	Organic clay with high plasticity	OH	> 47	> 68
Глина легкая			29—47	44—98
Суглинок тяжелый			19—29	50—62
Суглинок легкий			13—19	50—51
Суглинок тяжелый	Organic clay with low plasticity	OL	19—29	36—50
Суглинок легкий			13—19	25—50
Супесь			< 13	< 41
Торф	Peat	Pl	—	—

Е.3.10 Соответствие наименований разновидностей минеральных и органо-минеральных грунтов по показателю текучести I_L в настоящем стандарте и по показателю консистенции I_c в [1] показано в таблице Е.7.

Таблица Е.7 — Соответствие наименований разновидностей минеральных и органо-минеральных грунтов по показателям текучести I_L и консистенции I_c

По ГОСТ 25100			Показатель консистенции I_c по [1]
Наименование грунта	Показатель текучести I_L	Разновидность грунта	
Супесь	$I_L < 0$	Твердая	very stiff
	$0 \leq I_L \leq 1,0$	Пластичная	very soft — stiff
	$I_L > 1,0$	Текучая	very soft
Суглинок	$I_L < 0$	Твердый	very stiff
	$0 \leq I_L \leq 0,25$	Полутвердый	stiff
	$0,25 < I_L \leq 0,5$	Тугопластичный	firm — stiff
	$0,5 < I_L \leq 0,75$	Мягкопластичный	soft — firm
	$0,75 < I_L \leq 1,0$	Текучепластичный	very soft — firm
	$I_L > 1,0$	Текучий	very soft — soft
Глина	$I_L < 0$	Твердая	very stiff
	$0 \leq I_L \leq 0,25$	Полутвердая	stiff
	$0,25 < I_L \leq 0,5$	Тугопластичная	firm — stiff
	$0,5 < I_L \leq 0,75$	Мягкопластичная	firm
	$0,75 < I_L \leq 1,0$	Текучепластичная	soft — firm
	$I_L > 1,0$	Текучая	very soft — soft

**Приложение Ж
(обязательное)**

Основные обозначения характеристик грунтов

Таблица Ж.1

Обозначение	Наименование характеристики грунта по настоящему стандарту	Международное наименование характеристики грунта
ρ	Плотность грунта	Soil density
ρ_d	Плотность сухого грунта	Dry soil density
ρ_s	Плотность частиц грунта	Solid particles density
ρ_w	Плотность воды	Water density
e	Коэффициент пористости	Void ratio
e_{max}	Коэффициент пористости песка в предельно-рыхлом состоянии	Maximum index void ratio
e_{min}	Коэффициент пористости песка в предельно-плотном состоянии	Minimum index void ratio
I_D	Степень плотности	Density index
w	Влажность	Water content
S_r	Коэффициент водонасыщения	Degree of saturation
w_L	Граница текучести	Liquid limit
w_P	Граница раскатывания	Plastic limit
I_P	Число пластичности	Plasticity index
I_L	Показатель текучести	Liquidity index
d	Диаметр частиц	Particle diameter
C_u	Степень неоднородности гранулометрического состава	Uniformity coefficient
K_f	Коэффициент фильтрации	Coefficient of permeability
T	Температура	Temperature
E	Модуль деформации	Modulus of deformation
R_c	Предел прочности на одноосное сжатие	Tensile strength in uniaxial compression
RQD	Показатель качества скального грунта	
m_{vf}	Коэффициент относительной сжимаемости мерзлого грунта	Rock Quality Designation
ρ_i	Плотность льда	Coefficient of volume compressibility
ρ_f	Плотность мерзлого грунта	Ice density
S_{rf}	Степень заполнения объема пор льдом и незамерзшей водой	Frozen soil density
w_{tot}	Суммарная влажность мерзлого грунта	Degree of soil pores filling with ice and unfrozen water
		Total water content
w_{ic}	Влажность мерзлого грунта за счет порового льда	Water content at the expense of ice-cement
w_w	Влажность мерзлого грунта за счет незамерзшей воды	Water content at the expense of not frozen water
w_m	Влажность мерзлого грунта, расположенного между ледяными включениями	Water content of frozen soil located between ice prolayers
i_{tot}	Суммарная льдистость мерзлого грунта	Total volume content of ice
i_f	Льдистость за счет видимых включений льда	Volume content of ice at the expense of ice prolayers
i_{ic}	Льдистость за счет льда-цемента	Volume content of ice at the expense of ice-cement
T_{bf}	Температура начала замерзания	Ground freezing point
ε_{fn}	Степень морозной пучинистости	Frost heave rate
D_{sal}	Степень засоленности грунта	Soil salinity degree

Библиография

- [1] ИСО 14688-2:2004 Геотехнические исследования и испытания — Идентификация и классификация грунтов — Часть 2: Принципы классификации и количественное выражение характеристик
(ISO 14688-2:2004) (Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of soil — Part 2: Classification principles and quantification of descriptive characteristics)
- [2] ASTM Д 2487—2000 Метод стандартных испытаний для классификации грунтов для инженерных целей
(ASTM D 2487—2000) (Standard Test Method for Classification of Soils for Engineering Purposes)
- [3] ИСО/ТС 17892-12:2004 Геотехнические исследования и испытания — Лабораторные испытания грунтов — Часть 12. Определение пределов Аттерберга
(ISO/TS 17892-12:2004) (Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 12: Determination of the Atterberg limits)
- [4] ASTM Д 4318—2000 Метод стандартных испытаний для определения границы текучести, границы пластичности и индекса пластичности грунтов
(ASTM D 4318—2000) (Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soil)

УДК 624.131.006.354

МКС 93.020

Ж39

Ключевые слова: грунты, классификация, типы, виды, разновидности, характеристики грунтов

Редактор *М.И. Максимова*
 Технический редактор *В.Н. Прусакова*
 Корректор *М.И. Першина*
 Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 02.07.2018. Подписано в печать 09.08.2018. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
 Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 4,21. Тираж 42 экз. Зак. 799.
 Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Поправка к ГОСТ 25100—2011 Грунты. Классификация

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт Б.2.9, таблица Б.16	Таблица Б.16	
	Разновидность глинистых грунтов	Разновидность глинистых грунтов
	Число пластичности I_p , %	Число пластичности I_p , %
	$1 \leq I_p < 7$	$1 \leq I_p \leq 7$
	$7 \leq I_p < 17$	$7 < I_p \leq 17$
Глина	$I_p \geq 7$	$I_p > 7$
П р и м е ч а н и е — Илы подразделяют по значениям числа пластичности, указанным в таблице, на супесчаные, суглинистые и глинистые.		П р и м е ч а н и е — Илы подразделяют по значениям числа пластичности, указанным в таблице, на супесчаные, суглинистые и глинистые

В каком месте	Напечатано				Должно быть			
	Т а б л и ц а Б.17				Т а б л и ц а Б.17			
Пункт Б.2.10, таблица Б.17	Разновидность глинистых грунтов	Число пластичности I_p , %	Содержание песчаных частиц (2—0,05 мм), % по массе		Разновидность глинистых грунтов	Число пластичности I_p , %	Содержание песчаных частиц (2—0,05 мм), % по массе	
	Супесь: -песчанистая -пылеватая	$1 \leq I_p < 7$ $1 \leq I_p < 7$	≥ 50 < 50		Супесь: -песчанистая -пылеватая	$1 \leq I_p \leq 7$ $1 \leq I_p \leq 7$	≥ 50 < 50	
	Суглинок: -легкий песчанистый -легкий пылеватый -тяжелый песчанистый -тяжелый пылеватый	$7 \leq I_p < 12$ $7 \leq I_p < 12$ $12 \leq I_p < 17$ $12 \leq I_p < 17$	≥ 40 < 40 ≥ 40 < 40		Суглинок: -легкий песчанистый -легкий пылеватый -тяжелый песчанистый -тяжелый пылеватый	$7 < I_p \leq 12$ $7 < I_p \leq 12$ $12 < I_p \leq 17$ $12 < I_p \leq 17$	≥ 40 < 40 ≥ 40 < 40	
	Глина: -легкая песчанистая -легкая пылеватая -тяжелая	$17 \leq I_p < 27$ $17 \leq I_p < 27$ $I_p \geq 27$	≥ 40 < 40 Не регламентируется		Глина: -легкая песчанистая -легкая пылеватая -тяжелая	$17 < I_p \leq 27$ $17 < I_p \leq 27$ $I_p > 27$	≥ 40 < 40 Не регламентируется	

(ИУС № 5 2015 г.)

Поправка к информационному указателю «Национальные стандарты» № 5—2015

В каком месте	Напечатано		Должно быть	
С. 53. Поправка к ГОСТ 25100—2011.				
Графа «Напечатано» для строки «Глина»	Глина	$ I_p \geq 7$	Глина	$ I_p \geq 17$
Графа «Должно быть» для строки «Глина»	Глина	$ I_p > 7$	Глина	$ I_p > 17$

(ИУС № 9 2015 г.)